

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

XILO.ZP/251-01/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska do piłki ręcznej na terenie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembruskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu.

XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembruskich przy ul. Ściegiennego 134 w Poznaniu informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający następujące pytania:

Wniosek nr 1

Pytanie nr 1:

Odpowiedź:

W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej z dnia 16.05.2019 zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga przedłożenia do postępowania: Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę FIBA, - W myśl obowiązujących przepisów gry w koszykówkę, rozgrywki odbywają się na halach sportowych, gdzie stosowane są przystosowane do tego nawierzchnie syntetyczne lub naturalne (parkiet) wykonane na specjalnych rusztach elastycznych. Nawierzchnie stosowane na boiskach sportowych zewnętrznych wykonanych z poliuretanu nie należą do tej grupy i nie mogą być certyfikowane przez FIBA z racji swojej konstrukcji, miejsca przeznaczenia, grupy palności itd. W myśl cytowanej przez Zamawiającego normy PNEN 14877:2014-02 zaprojektowana została nawierzchnia tzw. wielofunkcyjna, pozwalająca na rozgrywanie wielu dyscyplin sportowych w tym grę w koszykówkę. Skoro zatem nawierzchnia spełniać będzie wymogi w/w normy, to będzie tym samym spełniała wymogi gry w **koszykówkę na boisku zewnętrznym**. Oczywiście jest również fakt, że na Państwa boisku z przyczyn formalnych nie będą rozgrywane ligowe lub międzynarodowe mecze w koszykówkę, zatem wymóg przedstawienia certyfikatu FIBA dla nawierzchni jest nieuzasadniony jeśli nie „przesadzony”.

W mieście Poznaniu na przestrzeni ostatnich lat zostało wykonanych kilkadziesiąt boisk z nawierzchniami poliuretanowymi, które każdego dnia używane są do uprawiania gry w koszykówkę, gdzie podczas postępowania przetargowego taki wymóg dokumentacyjny się nie pojawił.

W związku z powyższym wnioskujemy o rezygnację z wymogu posiadania certyfikatu FIBA jako dokumentu wymaganego w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla powyższy wymóg dotyczący certyfikatu FIBA z treści opisu przemytu zamówienia.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembruskich

- Elżbieta Szaflńska-Gryń -