

Nr sprawy: ZOU-XII.271.83.2019.MM

UID: 1947928

Poznań, 2019-06-17

Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie **art. 38 ust. 2** ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytania, które wpłynęło od Wykonawcy wraz z odpowiedzią, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż instalacji klimatyzacji w budynku Straży Miejskiej Miasta Poznania.**

Pytanie 1:

„Zaprojektowane urządzenia są na czynniku chłodniczym R410a. Czy dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń o takich samych parametrach pracujących na czynniku R32 ?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie urządzeń o takich samych, bądź lepszych parametrach pracujących na czynniku R32. W przypadku zastosowania urządzeń pracujących na czynniku R32 Zamawiający wymaga, aby projektowany przez Wykonawcę system klimatyzacji zawierał detektory nieszczelności instalowane na poziomie podłogi w każdym pomieszczeniu, w którym zainstalowane będzie urządzenie lub przechodzić będzie instalacja chłodnicza.

ZASTĘPCA DYREKTORA

K. Woźniak
Katarzyna Woźniak

SPECJALISTA

Maciej Maciejczak