

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SP61.ZP/251-01/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Szczepankowo 72a w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Szczepankowo 72a w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający następujące pytania:

Wniosek nr 3:

Pytanie nr 1:

w celu zapewnienia Zamawiającemu produktu o najwyższych parametrach, spełniające standardy FIFA i wymogi normy PN-EN 15330-1:2014, prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego produktu równoważnego dla nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zastosowana nawierzchnia powinna posiadać następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: monofil 100% polietylen + fibrylowane 100 % polipropylen
- wysokość włókna trawy: min. 55mm
- gęstość pęczków: min. 15900/m²
- gęstość włókien: monofilowych min. 127000/m² i fibrylowanych 15000/m²
- Dtex: dwa rodzaje włókien monofilowe min. 13200 oraz fibrylowane min 6600
- Grubość włókna: min. 400mikronów dla monofilu i min. 60 mikronów dla fibrylu
- Kolor: zielony, min. 2 odcienie
- Siła wyrywania pęczka trawy: min. 50N

Zasyp wg wytycznych producenta trawy: piasek kwarcowy ok. 21-22 kg/m² i granulat gumowy ok. 15-17kg/m²

Odpowiedź:

Zamawiający uzna trawy syntetyczne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej.

(Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.06.2019 r., wniosek nr 2, odpowiedź nr 2).

Pytanie nr 2:

W wariantcie II trawy syntetycznej w punkcie f. Zamawiający wymaga raportu z badań dla oferowanego systemu trawy , wypełnienia i maty amortyzującej .

Z uwagi na fakt, iż badania robi się na jednym wypełnieniu prosimy o dopuszczenie badań na wypełnienie granulem EPDM z zastosowaniem w inwestycji wypełnienia korkowego.

Odpowiedź:

Rodzaj dokumentów został opisany w SIWZ i Zamawiający nie zmienia zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej

- Tamara Przybyła - Bartczak -