

I N T E R N E T

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu”, nr sprawy: 1/2019.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań do w/w postępowania i odpowiedzi na nie, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy po zerwaniu 1 warstwy papy należy ułożyć na sucho papę perforowaną?
Dotyczy poz. 6 i 16 przedmiaru robót.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający doprecyzowuje iż po zerwaniu 1 warstwy papy należy zagruntować podłoże emulsją asfaltową i ułożyć 1 warstwę papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.

Zamawiający koryguje opis w poz. 6 i poz. 16 w przedmiarze robót i zamieszcza zmodyfikowany, obowiązujący przedmiar robót.

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a i 6 ustawy informuje, iż zmienia termin składania i otwarcia ofert na:

Termin składania ofert: 17.10.2019 r., godz.: 16:15.

Termin otwarcia ofert: 17.10.2019 r., godz.: 16:30.

DYREKTOR

(-) p. Małgorzata NAROŻNA