



KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w POZNANIU

PK.0332.4.2018

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I RATOWNICTWA MIASTA POZNANIA za 2017 r.

KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU

ml. bryg. mgr inż. Jacek Michalak

Styczeń, 2018 r.

SPIS TREŚCI

I. ANALIZA ZAGROŻEŃ.....	3
1.1. Analiza zagrożeń miasta Poznania.....	3
II. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE.....	7
2.1. Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Poznania.....	7
III. ANALIZA ZDARZEŃ.....	8
3.1. Analiza zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP	8
3.2. Analiza zdarzeń na terenie miasta Poznania.....	11
IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – ROZPOZNAWCZA.....	19
4.1. Realizacja zadań kontrolno - rozpoznawczych na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.....	19
4.2. Realizacja zadań kontrolno - rozpoznawczych na terenie miasta Poznania.....	20
4.3. Stan realizacji wyposażenia obiektów w instalację sygnalizacyjno – alarmową...	20
4.4. Obiekty użyteczności publicznej.....	23
4.5. Obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego.....	23
4.6. Obiekty sakralne.....	24
4.7. Odbiory techniczne obiektów.....	25
4.8. Obiekty infrastruktury krytycznej.....	25
4.9. Imprezy masowe.....	25
5.0. Wypoczynek letni i zimowy dzieci.....	27
5.1. Pozostałe działania.....	27
V. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE.....	28
5.1. Gotowość operacyjno-techniczna jednostek OSP.....	28
5.2. Szkolenie członków OSP.....	28

I. ANALIZA ZAGROŻEŃ

1.1 Analiza zagrożeń miasta Poznania

Zagrożenia wynikające z działalności przemysłowej, która prowadzona jest na terenie m. Poznania, związane są głównie z wykorzystywaniem w procesach technologicznych substancji niebezpiecznych. Negatywne oddziaływanie tych substancji w przypadku powstania sytuacji awaryjnej, dotyczy zakładów jak również terenu poza ich granicami. Zagadnienia związane z zapewnieniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zakładów wykorzystujących substancje niebezpieczne, zostały uregulowane przepisami, które stanowią odzwierciedlenie dyrektyw europejskich.

Akty prawne precyzują kryteria kwalifikacji zakładów, posiadających lub wykorzystujących w procesach technologicznych substancje niebezpieczne, do poszczególnych grup ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie z powyższym prowadzący zakłady, w których wykorzystuje się (składowe, magazynuje lub przetwarza) wymienione substancje niebezpieczne w ilościach równych lub większych niż określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki (tzw. ilości progowe), zobowiązani są do przeprowadzenia kwalifikacji do grup zwiększonego lub dużego ryzyka awarii przemysłowej. Zadania straży pożarnej związane są z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych, jak również obejmują działania prewencyjne w związku z prowadzonym nadzorem oraz kontrolami zakładów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Na terenie m. Poznania występują zakłady przemysłowe zakwalifikowane do grupy zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej. Kwalifikację zakładów przeprowadzili prowadzący zakłady na podstawie właściwych przepisów.

W granicach m. Poznania funkcjonuje obecnie 7 zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej (ZZR). W I półroczu zgłoszenia dokonała spółka Volkswagen Poznań Sp. z o.o., której zakład znajduje się przy ul. Warszawskiej 349 w Poznaniu. W zakładzie wykorzystywane są w procesie technologicznym substancje zakwalifikowane zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem kwalifikacyjnym do Działu „P” obejmującego zagrożenia fizyczne, w szczególności do kategorii P2 gazy łatwopalne (głównie czynnik chłodniczy do napełniania instalacji klimatyzacyjnych w samochodach o nazwie R-1234 yf) i właśnie przekroczenie wartości progowych w obrębie przedmiotowej grupy zdecydowało o zgłoszeniu zakładu. Przedłożony Program Zapobiegania Awariom, po uzupełnieniu uwag został zatwierdzony przez Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu.

Na terenie miasta, nie występują zakłady zakwalifikowane do grupy dużego ryzyka awarii przemysłowej.

Wykaz zakładów oraz rodzaj i ilość substancji, na podstawie których zaliczono zakłady do grupy zwiększonego ryzyka, przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa zakładu	Rodzaj substancji	Max. ilość	Sposób składowania	Uwagi
1	Wyborowa S.A. Zakład Rektyfikacji Spirytusu ul. Janikowska 23 Poznań ZZR	P5c Ciecze łatwopalne H225 (etanol)	18538 Mg R: 11	Zbiorniki magazynowe	ZZR/ zgłoszenie 2002 Aktualizacja dokumentacji 2017 r.

Lp.	Nazwa zakładu	Rodzaj substancji	Max. ilość	Sposób składowania	Uwagi
2	Kompania Piwowarska S.A. ul.Szwajcarska 61-825 Poznań ZZR	H2 Ostro toksyczne (H 331) Amoniak	60 Mg R: 23	Instalacja chłodnicza	ZZR / zgłoszenie 2002 Aktualizacja dokumentacji luty 2017 r.
3	ADOB Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kołodzieja Poznań ZZR	H 2 ostro toksyczne P5c ciecze łatwopalne P8 substancje stałe i ciekłe utleniające E1 niebezpieczne dla środowiska wodnego E2 niebezpieczne dla środowiska wodnego Azotan potasu poz. 6 tab. 2 rozp. Metanol poz. 22 tab. 2 rozp. Wodór poz. 15 tab 2 rozp.	5 Mg 23 Mg 73 Mg 78 Mg 20 Mg 150 Mg 50 Mg 0,032 Mg	Zbiorniki magazynowe, paletopojemniki, worki 25 kg	ZZR / zgłoszenie 2007 Aktualizacja dokumentacji 2016 r.
4	HADEX GAZ Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań ZZR	Propan-butan, propan (poz. 18 rozp kwalifikacyjnego)	103,7 Mg R:12 (skrajnie łatwopaln e gazy skroplone)	Zbiorniki magazynowe; Instalacja technologiczna	ZZR / zgłoszenie 05.2009 Dokumentacja w trakcie aktualizacji wydano upomnienie
5	Lotos S.A. ul. Głogowska Poznań	Oleje napędowe, benzyny (poz. 34 rozp. kwalifikacyjnego)	8 245 Mg	Zbiorniki magazynowe naziemne i podziemne	ZZR / zgłoszenie 05.2014 Aktualizacja dokumentacji 2016 r.
6	Veolia Energia Poznań ZEC S.A. ul. Gdyńska 54 Poznań	Olej opałowy ciężki, olej opałowy lekki (poz. 34 rozp. kwalifikacyjnego)	10 215 Mg 33 Mg	Zbiorniki magazynowe naziemne	ZZR / zgłoszenie 06.2014 Aktualizacja dokumentacji 2016 r.
7	Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349 61-060 Poznań	P2 Gazy łatwopalne P5c Ciecze łatwopalne P8 substancje stałe i ciekłe utleniające	9,36 Mg 124,5 Mg 2,6 Mg	Zbiornik magazynowy podziemny	ZZR zgłoszenie 03.2017 r.

ZZR –zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej

ZDR – zakład dużego ryzyka awarii przemysłowej

Konsekwencją zakwalifikowania zakładu do grupy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest również konieczność spełnienia przez prowadzących zakłady, wymagań określonych w art. 251 ustawy Prawo ochrony środowiska, które dot. konieczności opracowania

Programu zapobiegania awariom i przedłożenia dokumentu Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Rzetelność opracowań oraz stopień odzwierciedlenia faktycznych zagrożeń na terenie zakładów, są sprawdzane podczas corocznych czynności kontrolno – rozpoznawczych.

Niezależnie od powyższego zestawienia na terenie miasta Poznania funkcjonują zakłady, posiadające substancje niebezpieczne w ilościach, które nie skutkują kwalifikacją do grup zwiększonego lub dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, jednak nie wykluczają możliwości wystąpienia awarii z udziałem substancji niebezpiecznych.

Tabelaryczne zestawienie podmiotów niezakwalifikowanych do grup zwiększonego lub dużego ryzyka, posiadających substancje niebezpieczne na terenie m. Poznania (aktualizacja styczeń 2017).

Lp.	Nazwa zakładu i adres	Ilość i rodzaj substancji niebezpiecznych	Sposób składowania
1	AIR PRODUCTS Sp. z o.o. ul. Krańcowa 14 61-022 Poznań	- P2 – 0,34 Mg - P4 – 1,32 Mg - wodór – poz. 15 tab. 2 rozp. – 0,94 Mg - LPG – poz. 16 tab. 2 rozp. - 1,7 Mg - acetylen – poz. 19 tab. 2 rozp. – 3,1 Mg	- butle, zbiorniki magazynowe
2	AQUANET Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 61-477 Poznań	- chlor – poz. 10 tab. 2 rozp. - 4 Mg (ul. Wiśniowa) 0,96 Mg (Gruszczyn) - E1 40,15 Mg (Mosina) 15,7 Mg (Gruszczyn)	- zbiorniki metalowe w chlorowni,
3	Glaxo Smith Kline S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań	- niewielkie ilości substancji niebezpiecznych, zgodnie z oświadczeniem zakładu poniżej wartości progowych	- zbiorniki - instalacje
4	POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań	- H1 – 0,19 Mg - H2 – 3,6 Mg - H3 – 0,153 Mg - P2 – 0,147 Mg - P3a – 0,174 Mg - P5c – 8,8 Mg - E1 – 24,33 Mg - E2 – 17,7 Mg - propan-butan-izobutan – poz. 18 tab. 2 rozp. – 8,2 Mg	- beczki i zbiorniki metalowe, - paletopojemniki
5	Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA SA ul. Św. Michała 100 61-005 Poznań	- metanol – poz. 22 tab. 2 rozp. 18 Mg - azotan potasu – poz. 6 tab. 2 rozp. – 2 Mg - H2 – 6 Mg - P5c – 50 Mg - P8 – 8 Mg - E1 – 19 Mg - E2 – 30 Mg - O2 – 10 Mg	- zbiorniki, opakowania jednostkowe

Lp.	Nazwa zakładu i adres	Ilość i rodzaj substancji niebezpiecznych	Sposób składowania
6	Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. ul. Gnieźnieńska 32 61-021 Poznań	- E1 – 17,23 Mg - E2 – 8,22 Mg - P5a – 2 Mg - P5c – 10,64 Mg - P6b – 4 Mg - H1 – 0,56 Mg - H2 – 0,13 Mg	- zbiorniki,
7	H.Cegielski Poznań Sp. z o.o. ul. 28 czerwca 1956 r 223/229 60-965 Poznań	- H1 – 0,05 Mg - H2 – 3,5 Mg - P3a – 0,1 Mg - P5c – 12 Mg - P6a – 0,005 Mg - P8 – 0,9 Mg - E1 – 1 Mg - E2 – 28,2 Mg - azotan amonu – poz. 3 tab. 2 rozp. – 0,002 Mg - chlorowódor poz. 16 tab. 2 rozp. - 0,4 Mg - gaz ziemny – poz. 18 tab. 2 rozp. – 0,53 Mg - acetylen – poz. 19 tab. 2 rozp. – 0,42 Mg - tlen – poz. 25 tab. rozp. – 0,42 Mg - benzyny, oleje opałowe – poz. 34 tab. 2 rozp. – 500 Mg - amoniak – poz. 35 tab. 2 rozp. – 0,36 Mg	- cysterny, - zbiorniki
8	Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy ul. Główna 14 Poznań	- H1 – 0,43 Mg - P5b – 1,17 Mg - P5c – 2,46 Mg - E1 – 38,3 Mg - E2 – 8,4 Mg	- zbiorniki podziemne, beczki, pojemniki DPPI

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138), prowadzący zakłady zwiększonego oraz dużego awarii przemysłowej, zostali zobowiązani do przedłożenia zaktualizowanej dokumentacji w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym w minionym roku zostały przedłożone zaktualizowane dokumentacje dla zakładów Wyborowa S.A., Kompania Piwowarska Browar Poznań oraz Dramers S.A. Natomiast zakład Hadex Sp. z o.o. otrzymał upomnienie w związku z brakiem wykonania decyzji nakładającej obowiązek aktualizacji PZA, natomiast w przypadku zakładu Hypred Komendant Miejski wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania obowiązku związanego z przedłożeniem zaktualizowanego programu zapobiegania awariom.

II. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE

2.1 Analiza zabezpieczenia operacyjnego miasta Poznania

Zabezpieczenie operacyjne m. Poznania stanowi 7 Jednostek Ratowniczo- Gaśniczych (JRG) wg poniższego zestawienia:

JRG – 1	Poznań, ul. Wolnica 1
JRG – 2	Poznań, ul. Grunwaldzka 16a
JRG – 3	Poznań, ul. Warszawska 349
JRG – 4	Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280
JRG – 5	Poznań, os. Bolesława Chrobrego 122
JRG – 6	Poznań, ul. Rudzka 1
JRG – 7	Poznań, ul. Bobrzańska 6

Ponadto funkcjonują następujące jednostki ochrony przeciwpożarowej:

- 5 Ochotniczych Straży Pożarnych:
 - Mistral (w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym),
 - Głuszyna (w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym),
 - Krzesiny,
 - os. Kwiatowe,
 - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego (w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym),
- Zakładowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Poznań – Ławica,
- Zakładowa Służba Ratownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji,
- Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Krzesinach.

Ilość wyjazdów poszczególnych JRG z terenu m. Poznania:

Nazwa jednostki	Ogółem			
Jednostka	Pożary	Miejscowe Zagrożenia	Alarmy fałszywe	Razem
KM PSP Poznań	1848	6200	1335	9383
JRG 1 Poznań	289	553	285	1127
JRG 2 Poznań	333	720	295	1348
JRG 3 Poznań	193	408	117	718
JRG 4 Poznań	178	429	110	717
JRG 5 Poznań	213	555	197	965
JRG 6 Poznań	79	322	57	458
JRG 7 Poznań	250	398	173	821
SA PSP Poznań	199	519	129	847

III. ANALIZA ZDARZEŃ

3.1. Analiza zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP

W poniższej tabeli przedstawiona została liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w 5 ostatnich latach, wg podziału na rodzaje zdarzeń, które miały miejsce na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016 r., w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń.

W roku 2017 r. odnotowano wzrost liczby interwencji prawie w każdej grupie zdarzeń. Zgodnie z poniższą tabelą zauważyć można, że największa liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej związana była z miejscowymi zagrożeniami. W tym też rodzaju zdarzeń odnotowano największy wzrost.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu					(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2017 r. do 2016 r.)	
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Pożary	2127	2267	2583	1960	1942	- 18	- 1%
2	Miejscowe zagrożenia	4573	4682	5784	4579	6887	+ 2308	+ 50%
3	Alarmy fałszywe	719	1181	1321	1238	1474	+ 236	+ 19%
	SUMA	7419	8130	9688	7777	10303	+ 2526	+ 32%

W kolejnej tabeli, przedstawiono liczbę zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 5 ostatnich latach, w rozbiciu na poszczególne działy gospodarki. Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016, w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń. Z zestawienia wynika, że odnotowano wyraźne wzrosty liczby interwencji w grupach obiektów: *obiekty mieszkalne oraz środki transportu*. Niewielki spadek liczby interwencji odnotowano tylko w grupie: *Lasy*.

Lp.	Dział gospodarki	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu					(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2017 r. do 2016 r.)	
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.		
1	Obiekty użyteczności publicznej	421	399	370	334	411	+ 77	+ 23%
2	Obiekty mieszkalne	2020	1957	1788	1750	2435	+ 685	+ 39%
3	Obiekty produkcyjne	102	78	120	92	122	+ 30	+ 33%
4	Obiekty magazynowe	58	84	57	52	54	+ 2	+ 4%
5	Środki transportu	1079	1273	1405	1451	1895	+ 444	+ 30%
6	Lasy	63	43	96	61	58	- 3	- 5%
7	Uprawy	292	243	274	169	203	+ 34	+ 20%
8	Inne	2665	2872	4498	2630	3976	+ 1346	+ 51%

W poniższej tabeli, przedstawiono najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w 5 ostatnich latach. Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016, w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek liczby zdarzeń.

Najczęściej występujące przyczyny odnotowano w grupach: „nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (...)”, „silne wiatry”, a także „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu”. Znaczny spadek liczby interwencji odnotowano w grupie „wady środków transportu”.

Lp.	Przyczyna	Ilość zdarzeń na terenie KM PSP w Poznaniu						
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2017 r. do 2016 r.)	
1	Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapalki	1275	973	1568	987	1005	+ 18	+ 2%
2	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	145	162	171	141	144	+ 3	+ 2%
3	Podpalenia umyślne, w tym akty terroru	50	28	51	38	29	- 9	- 23%
4	Wady środków transportu	383	476	417	420	116	- 304	- 72%
5	Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych	9	13	8	7	11	+ 4	+ 57%
6	Silne wiatry	652	600	2359	856	1750	+ 894	+ 104%
7	Opady atmosferyczne	375	176	139	195	396	+ 201	+ 103%
8	Gwałtowne przybory wód	28	8	1	6	5	- 1	- 17%
9	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	665	766	797	949	1103	+ 154	+ 16%

Charakterystyka zagrożenia pożarowego na terenie działania KM PSP w Poznaniu przedstawiona powyżej, została opracowana na podstawie danych statystycznych systemu EWID, odnotowanych w 2017 roku.

Na terenie aglomeracji poznańskiej, w związku z lokalizacją węzłów komunikacyjnych, zakładów przemysłowych, w tym produkcyjno-magazynowych, występuje szereg różnorodnych zagrożeń, w tym również pożarowych, wynikających m.in. z faktu składowania, przewożenia, bądź stosowania w procesach technologicznych materiałów palnych oraz ze względu na lokalizację obszarów leśnych.

W 2017 r., na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu odnotowano **10 303 zdarzeń, w tym 1942 pożary**. Liczbę pożarów wraz z podziałem na ich wielkość.

Pożary				Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
małe	średnie	duże	bardzo duże	6887	1474
1960	35	6	1		
1942					

Liczbę **pożarów** w rozbiciu na 8 zasadniczych grup obiektów, na terenie działania Komendy Miejskiej

Lp.	Grupa obiektów	Liczba pożarów
1	Obiekty użyteczności publicznej	73
2	Obiekty mieszkalne	508
3	Obiekty produkcyjne	37
4	Obiekty magazynowe	21
5	Środki transportu	220
6	Lasy	21
7	Uprawy, rolnictwo	103
8	Inne obiekty	959

Z zestawienia wynika, że najwięcej interwencji związanych z pożarami odnotowano w grupie obiektów mieszkalnych, a także w grupie obiektów zakwalifikowanych jako „inne”.

Liczbę **miejscowych zagrożeń** w rozbiciu na 8 zasadniczych grup obiektów.

Lp.	Grupa obiektów	Liczba miejscowych zagrożeń
1	Obiekty użyteczności publicznej	329
2	Obiekty mieszkalne	1915
3	Obiekty produkcyjne	76
4	Obiekty magazynowe	32
5	Środki transportu	1430
6	Lasy	37
7	Uprawy, rolnictwo	91
8	Inne obiekty	2977

Z zestawienia wynika, że najwięcej interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami, odnotowano w grupie obiektów mieszkalnych oraz w środkach transportu, a także w grupie obiektów zakwalifikowanych jako „inne”. Interwencje w obiektach mieszkalnych związane były najczęściej z pomocą przy interwencjach innych służb m.in.: Policji, Pogotowia Ratunkowego. Inną przyczyną interwencji w obiektach mieszkalnych, były zgłoszenia zadymienia lub współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi, np. pomoc w ewakuacji z mieszkania, do dyspozycji Policji.

Wśród interwencji w grupie „inne” najczęstszą przyczyną były silne wiatry, opady oraz nietypowe zachowania się owadów stwarzające zagrożenie.

3.2. Analiza zdarzeń na terenie miasta Poznań

W 2017 r. na terenie miasta Poznania odnotowano **5 214** zdarzeń, w tym **1171** pożary. Liczbę pożarów wraz z podziałem na ich wielkość.

Pożary				Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
małe	średnie	duże	bardzo duże	3027	1016
1157	13	1	0		
1171					

Liczba **zdarzeń** w 2017 r., na terenie miasta Poznania z rozbiorem na 8 zasadniczych grup obiektów.

Lp.	Grupa obiektów	Liczba zdarzeń – m. Poznań
1	Obiekty użyteczności publicznej	296
2	Obiekty mieszkalne	1495
3	Obiekty produkcyjne	43
4	Obiekty magazynowe	18
5	Środki transportu	879
6	Lasy	14
7	Uprawy, rolnictwo	13
8	Inne obiekty	1584
9	Nieznany	1016

Liczbę **pożarów** na terenie miasta Poznania w rozbiorem na 8 zasadniczych grup obiektów

Lp.	Grupa obiektów	Liczba pożarów – m. Poznań
1	Obiekty użyteczności publicznej	62
2	Obiekty mieszkalne	312
3	Obiekty produkcyjne	16
4	Obiekty magazynowe	7
5	Środki transportu	110
6	Lasy	3
7	Uprawy, rolnictwo	7
8	Inne obiekty	654

Liczbę **miejscowych zagrożeń** na terenie miasta Poznania w rozbiorem na 8 zasadniczych grup obiektów.

Lp.	Grupa obiektów	Liczba miejscowych zagrożeń – m. Poznań
1	Obiekty użyteczności publicznej	229
2	Obiekty mieszkalne	1179
3	Obiekty produkcyjne	26
4	Obiekty magazynowe	11
5	Środki transportu	652
6	Lasy	11
7	Uprawy, rolnictwo	6
8	Inne obiekty	913

W poniższej tabeli, przedstawiono liczbę interwencji jednostek straży pożarnej związanych z pożarami, miejscowymi zagrożeniami oraz alarmami fałszywymi na terenie miasta Poznania w 5 ostatnich latach.

Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016, w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek liczby zdarzeń. W roku 2017 o 37% wzrosła liczba miejscowych zagrożeń na terenie miasta Poznania.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Ilość zdarzeń na terenie miasta Poznania						
		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2017r. do 2016r.)	
1	Pożary	1295	1369	1503	1153	1171	+ 18	+ 1%
2	Miejscowe zagrożenia	2209	2189	2887	2214	3027	+ 813	+ 37%
3	Alarmy fałszywe	525	808	909	868	1016	+ 148	+ 17%
	SUMA	4029	4366	5299	4235	5214	+ 979	+23 %

Kolejna tabela, przedstawia liczbę zdarzeń na terenie miasta Poznania w rozbiciu na poszczególne działy gospodarki w 5 ostatnich latach. Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016 r., w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń.

Z zestawienia wynika, że odnotowano wyraźny wzrost liczby interwencji w grupach obiektów: *środki transportu oraz inne*.

Lp.	Dział gospodarki	Ilość zdarzeń na terenie miasta Poznania						
		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	(+/- wzrost lub spadek liczby interwencji porównując 2017 r. do 2016 r.)	
1	Obiekty użyteczności publicznej	282	264	285	232	296	+ 64	+ 27%
2	Obiekty mieszkalne	1287	1251	1180	1127	1495	+ 368	+ 33%
3	Obiekty produkcyjne	30	26	27	38	43	+ 5	+ 13%
4	Obiekty magazynowe	21	24	28	21	18	-3	- 86%
5	Środki transportu	492	582	681	666	879	+ 213	+32%
6	Lasy	24	19	36	22	14	- 8	- 36%
7	Uprawy	37	35	36	15	13	- 2	- 13%
8	Inne/Nieznane	1331	1357	2240	1247	2600	+ 337	+27 %

Kolejna tabela, przedstawia najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń na terenie miasta Poznania w 5 ostatnich latach. Porównując 2017 r. w stosunku do roku 2016 r., w ostatnich kolumnach tabeli wskazano wzrost lub spadek ilości zdarzeń. Najczęściej występujące przyczyny odnotowano w grupie „nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (...)”, „silne wiatry”, a także „niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu”.

Lp.	Przyczyna	Ilość zdarzeń na terenie miasta Poznania						
		2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	(+/- wzrost lub spadek liczby	

							interwencji porównując 2017 r. do 2016 r.)	
1	Nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy i zapalki	861	874	988	651	668	+ 37	+ 5%
2	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych	81	96	9	75	87	+ 13	+ 17%
3	Podpalenia umyślne, w tym akty terroru	32	15	40	26	27	+ 1	+ 4%
4	Wady środków transportu	149	146	60	109	49	- 50	- 4%
5	Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych	3	8	5	5	7	+ 2	+ 40%
6	Silne wiatry	285	228	1141	387	731	+ 344	+ 89%
7	Opady atmosferyczne	175	65	96	59	97	+ 38	+ 56 %
8	Gwałtowne przybory wód	11	3	0	2	0	0	0
9	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	265	302	310	372	475	+ 103	+ 28%

Charakterystyka zagrożenia pożarowego miasta Poznania przedstawiona powyżej, została opracowana na podstawie danych statystycznych systemu EWID, odnotowanych w 2017 roku. Ilość osób śmiertelnych i poszkodowanych w pożarach oraz ilość osób śmiertelnych i poszkodowanych w miejscowych zagrożeniach związanych z występowaniem tlenku węgla w 2017r.

	ilość osób poszkodowanych w pożarach	ilość osób śmiertelnych w pożarach	ilość osób poszkodowanych w zdarzeniach związanych z wystąpieniem CO	ilość osób śmiertelnych w zdarzeniach związanych z wystąpieniem CO
teren KM PSP	46	7	40	0
powiat poznański	20	5	17	0
m. Poznań	26	2	23	0

Pożary w rozbiciu na działy gospodarki w gminach oraz w m. Poznań w 2017 r.

LP.	Podział administracyjny	Obiekty użyteczności publicznej	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Obiekty magazynowe	Środki transportu	Lasy (państwowe i prywatne)	Uprawy, rolnictwo	Inne obiekty
1	Buk	0	6	2	0	4	0	4	5
2	Czerwonak	0	13	1	1	6	1	10	22
3	Dopiewo	2	14	1	1	6	0	5	12
4	Kleszczewo	0	5	0	1	4	0	3	2
5	Komorniki	0	6	3	1	13	0	4	14
6	Kostrzyn	0	8	4	2	4	0	2	16
7	Kórnik	0	6	0	0	14	0	8	18
8	m. Luboń	2	14	1	1	7	0	0	21
9	Mosina	0	13	2	0	8	11	15	26
10	Murowana Goślina	1	9	2	1	6	0	13	14
11	Pobiedziska	0	18	0	1	0	0	4	20
12	m. Puszczykowo	2	5	0	0	1	0	0	6
13	Rokietnica	0	9	0	0	7	3	2	9
14	Stęszew	0	13	0	3	2	0	13	13
15	Suchy Las	1	9	0	1	5	0	2	9
16	Swarzędz	1	32	3	0	12	3	5	90
17	Tarnowo Podgórne	2	16	2	1	11	0	6	8
Razem powiat		11	196	21	14	110	18	96	305
m. Poznań		62	312	16	7	110	3	7	654
Razem KM PSP		73	508	37	21	220	21	103	956

Miejscowe zagrożenia w rozbiu na działy gospodarki w gminach
oraz w m. Poznań w 2017 r.

LP.	Podział administracyjny	Obiekty użyteczności publicznej	Obiekty mieszkalne	Obiekty produkcyjne	Obiekty magazynowe	Środki transportu	Lasy (państwowe i prywatne)	Uprawy, rolnictwo	Inne obiekty
1	Buk	8	27	3	2	38	1	8	57
2	Czerwonak	7	50	2	0	38	0	6	59
3	Dopiewo	3	39	1	1	41	0	4	92
4	Kleszczewo	0	8	1	2	26	1	1	47
5	Komorniki	5	41	2	1	57	0	1	86
6	Kostrzyn	1	28	2	0	53	1	3	83
7	Kórnik	6	34	3	5	77	0	9	128
8	m. Luboń	5	63	5	2	44	0	0	116
9	Mosina	6	38	5	0	34	2	7	407
10	Murowana Goślina	9	66	0	0	24	16	4	85
11	Pobiedziska	3	58	2	0	45	3	10	188
12	m. Puszczykowo	0	16	0	0	13	0	0	72
13	Rokietnica	5	40	2	1	38	1	7	94
14	Stęszew	1	31	1	0	52	0	10	130
15	Suchy Las	9	35	2	3	53	0	5	81
16	Swarzędz	16	106	12	0	79	1	7	188
17	Tarnowo Podgórne	16	56	7	4	66	0	3	151
Razem powiat		100	736	50	21	778	26	85	2064
m. Poznań		229	1179	26	11	652	11	6	913
Razem KM PSP		329	1915	76	32	1430	37	91	2977

Główne przyczyny pożarów w gminach oraz w m. Poznań w 2017 r.

LP.	Podział administracyjny	Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalaki	NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i prototechnicznymi	NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	NOD w pozostałych przypadkach	Nieostrożność Osób Niepełnych (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapalaki	NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach	NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i prototechnicznymi	NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych	NON w pozostałych przypadkach	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych	Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe	Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe	Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe	Wady urządzeń mechanicznych	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	Wady procesów technologicznych	Wady środków transportu	Samozapalenia biologiczne	Samozapalenia chemiczne	Wydawania atmosferyczne	Wady konstrukcji budynków	Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru	Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń	Inne przyczyny	Nieustalone			
1	Buk	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0		
2	Czerwonak	54	26	1	0	0	2	3	0	0	0	0	4	2	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
3	Dopiewo	41	13	0	0	0	0	2	0	0	0	0	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Kleszczewo	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1		
5	Komorniki	41	11	0	0	1	1	1	0	0	0	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0		
6	Kostrzyn	36	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0		
7	Kórnik	46	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
8	m. Luboń	46	15	0	0	0	4	2	0	0	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0		
9	Mosina	75	43	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0		
10	Murwana Goślina	46	24	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	2	5	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0		
11	Pobiedziska	43	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0		
12	m. Puszczykowo	14	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Rokietnica	30	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
14	Stęszew	44	18	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0		
15	Suchy Las	27	6	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0		
16	Swarzędz	146	88	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	1	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0		
17	Tarnowo Podgórne	46	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		
Razem powiat		337	8	2	4	10	15	0	0	0	0	57	5	8	2	97	0	1	2	3	9	0	2	0	67	3	4	0	5	1	0	0	
m. Poznań		668	5	8	7	33	12	0	0	2	2	87	26	12	13	16	32	1	0	6	25	7	1	0	49	1	0	0	0	0	0	0	0
Razem KM PSP		1005	13	10	11	43	27	0	0	2	2	144	31	20	15	37	129	1	1	8	28	16	1	0	2	0	116	4	0	5	1	1	

Główne przyczyny miejscowych zagrożeń w gminach oraz w m. Poznań w 2017 r.

Główne przyczyny niebezpiecznych zagrożeń w gminach oraz w m. Poznań w 2017 r.																											
L.P.	Podział administracyjny	Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki elektrycznych, w szczególności: grzewczych	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	Wady urządzeń grzewczych (innych niż elektryczne)	Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne)	Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, rozdzielniczych (w opisie należy podać rodzaj uszkodzenia)	Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych	Wady środków transportu	Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	Wady konstrukcji budowlanych	Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków budowlanych	Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, wiaźów itp.	Osuńnięcia się gruntów, miałow, innych materiałów sypkich	Furagany, silne wiatry, tornada	Gwałtowne opady atmosferyczne	Gwałtowne przybory wód, zaloty lodowe	Wyładowania atmosferyczne	Uszkodzenia, zaniebdania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych	Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie	Akcje terrorystyczne	Nienumyślne działanie człowieka	Celowe działania człowieka	Niestabilność	inne przyczyny	
1	Buk	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	0	36	0	1	0	0	0	0	0	41	15	0	1	0	1
2	Czerwonak	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	1	26	1	0	0	0	0	0	0	21	7	0	0	0	0
3	Dopiewo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	41	1	1	0	0	0	0	0	28	44	0	0	0	0
4	Kleszczewo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	22	0	0	0	0	0	0	0	37	4	1	0	0	0
5	Komorniki	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	2	36	0	0	2	0	0	0	0	57	8	0	1	0	0
6	Kostrzyn	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	14	0	42	1	0	0	0	0	0	0	56	3	0	0	1	0
7	Kórnik	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	32	0	70	0	0	0	1	0	0	0	81	8	0	0	1	1
8	m. Luboń	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	10	1	34	0	0	2	0	0	0	0	68	28	0	0	1	1
9	Mosina	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	13	2	19	0	0	0	0	0	0	0	97	16	0	1	0	0
10	Murwana Goślina	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	14	0	15	0	0	2	0	0	0	0	49	31	1	0	0	0
11	Pobiedziska	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	26	2	37	0	0	0	0	0	0	0	99	22	0	0	0	0
12	m. Puszczykowo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	9	0	0	0	0	0	0	0	59	7	0	0	0	0
13	Rokietnica	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	16	2	35	0	0	1	0	0	0	0	42	22	1	0	0	0
14	Słuszcz	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	30	0	0	0	0	0	0	0	38	10	0	0	0	0
15	Suchy Las	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	3	47	0	0	0	0	0	0	0	39	20	1	0	0	0
16	Swarzędz	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	22	2	74	1	0	1	0	0	0	0	117	39	0	0	1	0
17	Tarnowo Podgórne	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	18	5	55	0	0	1	0	0	0	0	90	15	1	0	1	0
Razem powiat		5	3	2	0	12	8	20	3	1	2	221	20	628	4	2	9	2	0	0	0	1019	299	5	3	3	4
m. Poznań		14	3	4	1	40	9	18	6	46	12	20	5	1	1	0	66	12	475	19	11	8	1	1	1	1	9
Razem KM PSP		19	6	6	1	59	12	34	7	58	20	40	8	2	3	1	287	32	1103	23	13	17	3	1	1	1	13

Zdarzenia charakterystyczne na terenie miasta Poznania odnotowane w 2017 r.

Lp.	Rodzaj zdarzenia	Data	Nazwa i adres zakładu / obiektu	Straty (w tys.)	Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru/miejscowego zagrożenia	Uwagi / udział jednostek ochrony ppoż.
1	pożar duży	25-10-2017	Opuszczony budynek Poznań, ul. Grunwaldzka 55	brak danych	ustala Policja	15 zastępów JRG 3 zastępu OSP spoza KSRG Grupa Operacyjna KM
2	miejscowe zagrożenie duże	02-11-2017	Droga Poznań, ul. Gertrudy Konatkowskiej	brak danych	gwałtowne opady deszczu	16 zastępów JRG 1 zastęp PSP 2 Grupy Operacyjne KM
3	pożar średni	03-02-2017	Barak drewniano - budowlany Poznań, ul. Starołęcka 57	500	Zaproszenie ognia	12 zastępów JRG 2 zastępy OSP w KSRG 1 zastęp OSP spoza KSRG 1 Grupa Operacyjna KM
4	pożar średni	25-04-2017	Przedszkole Poznań, ul. Wązowa	150	Ustala Policja	5 zastępów JRG 3 zastępy OSP w KSRG 1 Zastęp OSP spoza KSRG 1 Grupa Operacyjna KM
5	miejscowe zagrożenie średnie	24-05-2017	Cysterna kolejowa Poznań, ul. Bodawska	brak danych	Rozszczelnienie zaworu	8 zastępów JRG w tym SGRChem-Eko 1 Grupa Operacyjna KW 1 Grupa Operacyjna KM

IV. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

4.1 Realizacja zadań kontrolno-rozpoznawczych na terenie działania Komendy Miejskiej

Działalność kontrolno – rozpoznawcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest jednym z głównych zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną.

Liczbę kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów na terenie działania KM PSP w Poznaniu w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie wyników czynności przeprowadzonych w 2017 r.:

Lp.	Przeprowadzone kontrole	KM PSP w Poznaniu
1	Liczba kontroli ogółem	511
2	Obiektach użyteczności publicznej	326
3	Obiektach zamieszkania zbiorowego	45
4	Budynkach wielorodzinnych mieszkalnych	39
5	Obiektach produkcyjnych i magazynowych	86
6	Lasach	6

Wykaz skontrolowanych obiektów oraz dokonanych odbiorów obiektów pod względem ochrony przeciwpożarowej na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w rozpatrywanym okresie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Czynności kontrolno - rozpoznawcze	KM PSP w Poznaniu w 2017 r.
1	Liczba skontrolowanych obiektów	490
2	Liczba ujawnionych nieprawidłowości	587
3	Liczba dokonanych odbiorów technicznych obiektów i instalacji technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej	156
4	Liczba wydanych stanowisk wnoszących sprzeciw, zastrzeżenia bądź uwagi co do możliwości użytkowania obiektów	35
5	Liczba wydanych zakazów eksploatacji budynków, urządzeń i instalacji	0

Działania nadzorczo - egzekucyjne podjęte w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	KM PSP w Poznaniu w 2017 r.
1	Decyzje administracyjne	36
2	Upomnienia administracyjne	4
3	Sprawy skierowane do Sądu Grodzkiego	0
4	Sprawy skierowane do organów ścigania, w tym Prokuratury i Policji	0
5	Nałożone mandaty karne (liczba/kwota)	3/400

4.2. Realizacja zadań kontrolno-rozpoznawczych na terenie miasta Poznania.

Wykaz liczby kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów na terenie miasta Poznania w 2017 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Przeprowadzone kontrole	m. Poznań
1	Liczba kontroli ogółem	344
2	Obiekty użyteczności publicznej	225
3	Obiekty zamieszkania zbiorowego	28
4	Budynki mieszkalnych wielorodzinnych	35
5	Obiekty produkcyjne i magazynowe	32
6	Lasy	0

Liczba skontrolowanych obiektów oraz dokonanych odbiorów obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Poznania:

Lp.	Czynności kontrolno - rozpoznawcze	miasto Poznań w 2017 r.
1	Liczba skontrolowanych obiektów	300
2	Liczba ujawnionych nieprawidłowości	399
3	Liczba dokonanych odbiorów technicznych obiektów i instalacji technologicznych pod względem ochrony przeciwpożarowej	68
4	Liczba wydanych stanowisk wnoszących sprzeciw, zastrzeżenia bądź uwagi co do możliwości użytkowania obiektów	16
5	Liczba wydanych zakazów eksploatacji budynków, urządzeń i instalacji	0

Działania nadzorczo - egzekucyjne:

Lp.	Rodzaj podjętych działań	miasto Poznań w 2017 r.
1	Decyzje administracyjne	26
2	Upomnienia administracyjne	4
3	Sprawy skierowane do Sądu Grodzkiego	0
4	Sprawy skierowane do organów ścigania, w tym Prokuratury i Policji	0
5	Nałożone mandaty karne (liczba/kwota)	3/400

4.3. Stan realizacji wyposażenia obiektów w instalację sygnalizacyjno – alarmową.

Wymóg wyposażenia obiektów w system sygnalizacji pożaru wytypowanych obiektów, został określony w ustawie o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych – rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu sprawuje nadzór nad procesem wdrażania systemu monitoringu pożarowego na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, obejmującym teren miasta Poznania i powiatu poznańskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz ramowymi wymaganiami organizacyjno-technicznymi, dotyczącymi uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, określonymi przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualnie na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu, funkcjonują **342** obiekty, zobligowane przepisami o ochronie przeciwpożarowej do wyposażenia w system sygnalizacji pożaru i włączenia do systemu monitoringu pożarowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. **143** z obiektów włączonych do systemu monitoringu pożarowego nie wymaga monitorowania z uwagi na przepisy przeciwpożarowe (włączenie dobrowolne). Postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, zobligowane do włączenia do systemu monitoringu pożarowego zostało **324** obiektów, z których **138** zostało wyposażonych w system sygnalizacji pożaru.

Rozbieżności w tym zakresie wynikają z długotrwałych procesów inwestycyjnych w obiektach dla których uzgodniono odstępstwa.

Obiekty wyposażone w system sygnalizacji pożaru, to przede wszystkim obiekty użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, do których kwalifikują się m.in.:

- budynki administracyjno – biurowe
- obiekty dydaktyczne
- obiekty handlowe
- szpitale
- biblioteki stanowiące narodowe zasoby biblioteczne
- domy studenckie i internaty
- hotele

a także inne, zakwalifikowane jako produkcyjno – magazynowe, z których najliczniejszą grupę stanowią garaże podziemne w budynkach.

Aktualny stan realizacji monitoringu pożarowego:

Obiekty zobowiązane przepisami do wyposażenia w SSP i podłączenia do monitoringu PSP		
Wyposażone w SSP - 329		Niewyposażone w SSP - 13
Podłączone do PSP - 309	Niepodłączone - 20	

Obiekty zobowiązane postanowieniem WKW do wyposażenia w SSP		
Wyposażone w SSP - 138		Niewyposażone w SSP – 186*
Podłączone do PSP - 97	Niepodłączone - 41	

*Postanowienia zobowiązują właściciela do wyposażenia obiektu w SSP i podłączenia do systemu monitoringu pożarowego jako rozwiązanie zamiennie. Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nie określają terminu realizacji obowiązku i są one sprawdzane w trakcie odbiorów budynków, opinii i czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach.

Obiekty posiadające SSP bez obowiązku jego stosowania	
Podłączone do PSP - 143	Niepodłączone – 83**

**Podłączenie dobrowolne

Obiekty zobowiązane przepisami do wyposażenia w DSO - 133	
wyposażone w DSO - 59	niewyposażone w DSO - 74

Obiekty zobowiązane postanowieniem WKW do wyposażenia w DSO	
wyposażone w DSO - 4	niewyposażone w DSO – 10***

***Postanowienia zobowiązują właściciela do wyposażenia obiektu w DSO. Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nie określają terminu realizacji obowiązku i są one sprawdzane w trakcie odbiorów budynków, opinii i czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach.

Obiekty zobowiązane przepisami do wyposażenia w SUG	
wyposażone w SUG - 46	niewyposażone w SUG - 14

Obiekty zobowiązane postanowieniem WKW do wyposażenia w SUG	
wyposażone w SUG - 3	niewyposażone w SUG - 14

Komenda Miejska PSP w Poznaniu monitoruje łącznie **550** obiektów, w tym **143** obiekty niezobowiązane przepisami do połączenia systemu instalacji z Państwową Strażą Pożarną (włączone do systemu monitoringu pożarowego dobrowolnie).

Zgodnie z § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), obowiązkiem wyposażenia w dźwiękowy system ostrzegawczy objętych zostało **133** obiektów na terenie działania KM PSP, z czego do chwili obecnej wyposażono **59** obiekty, **9** obiektów wyposażono w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego dodatkowo, bez obowiązku wynikającego z przepisów.

Charakterystyka wybranych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy wydziału kontrolno-rozpoznawczego w 2017 r, z podziałem na grupy obiektów, w których prowadzone były czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej

4.4. Obiekty użyteczności publicznej.

Dyskoteki i lokale gastronomiczne

W 2017 r., skontrolowano dwa budynki z analizowanej grupy obiektów. Podczas przeprowadzonej kontroli w jednym z lokali stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wyłącznie warunków ewakuacji osób z budynku.

Mając powyższe na uwadze, Komendant Miejski PSP w Poznaniu wydał decyzję administracyjną oraz wystąpienie o charakterze niewładcym, zobowiązując właściciela do poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego.

Czynności kontrolno – rozpoznawcze, które podjęte zostały w drugim z analizowanych przypadków, miały na celu weryfikację stanu realizacji obowiązków określonych uprzednio w treści decyzji administracyjnej, nałożonej na podmiot prowadzący przedmiotową działalność gospodarczą.

W wyniku dokonanych ustaleń, przy jednoczesnym stwierdzeniu braku wykonania części obowiązków, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydał upomnienie, celem wyegzekwowania doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Zasadniczym powodem przeprowadzanych czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lokalach, są powtarzające się problemy związane z uciążliwością dla okolicznych mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna prowadzi w takich przypadkach postępowanie zgodne z kompetencjami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz w razie konieczności zawiadamia inne służby o konieczności podjęcia działań, zgodnie z właściwością rzeczową.

Podmioty prowadzące działalność rozrywkową w chwili przystąpienia do użytkowania (z wyłączeniem sytuacji związanych z inwestycją realizowaną w trybie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane), nie są zobowiązane do uzyskania opinii Państwowej Straży Pożarnej o warunkach ochrony przeciwpożarowej jakie występują w lokalu. W efekcie, prowadzi to do szeregu rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, które egzekwowane są przez organ PSP.

4.5. Obiekty mieszkalne i zamieszkania zbiorowego.

Obiekty mieszkalne

Budynki mieszkalne wielorodzinne

W rozpatrywanym okresie, funkcjonariusze KM PSP w Poznaniu skontrolowali ogółem **39** obiektów mieszkalnych, wielorodzinnych, w tym **35** zlokalizowanych na terenie miasta Poznania oraz **4** budynki na terenie powiatu poznańskiego.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, Komendant Miejski PSP w Poznaniu wydał **4** decyzje administracyjne.

Ujawnione nieprawidłowości, dotyczyły m.in. występujących warunków technicznych ewakuacji, braku wyposażenia budynków wymagane urządzenia przeciwpożarowe w tym: przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową.

Ponadto, nakazano zarządcom obiektów usunięcie z dróg komunikacji ogólnej zgromadzonych materiałów palnych oraz usunięcie krat występujących w obrębie dróg ewakuacyjnych, które utrudniały ewakuację lub uniemożliwiały natychmiastowe otwarcie drzwi w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji.

Obiekty zamieszkania zbiorowego

W związku z wpływającymi pismami dotyczącymi wyrażenia przez tut. organ opinii w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych oraz skargami dotyczącymi występowania nieprawidłowości naruszających aktualnie obowiązujące przepisy, w 2017 r. skontrolowano **45** obiektów.

Do wspomnianej kategorii kwalifikuje się przede wszystkim hotele, motele, pensjonaty, domy studenckie. W wyniku dokonanych ustaleń, przy jednoczesnym stwierdzeniu braku wykonania obowiązków, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wydał upomnienie, celem wyegzekwowania doprowadzenia obiektu Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami. Stwierdzone nieprawidłowości odnosiły się do wymagań techniczno – budowlanych bezpieczeństwa pożarowego, w tym również przypadków stanowiących podstawę do uznania istniejącego obiektu za zagrażający życiu ludzi.

W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych, wydanych zostało przez tut. organ **7** opinii potwierdzających spełnienie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które są niezbędne do otrzymania przez inwestora kategoryzacji obiektów hotelowych oraz **1** opinię negatywną.

Ponadto, w grudniu 2017 r. został oddany do użytkowania Dom Studencki „Hanka” o powierzchni ponad 9 tys m², posiadający 200 miejsc noclegowych.

4.6. Obiekty sakralne

W związku z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, związanego z pożarem części wieżowej zabytkowego obiektu sakralnego, na terenie działania KM PSP w Poznaniu przeprowadzone zostały czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku Bazyliki Kolegiackiej, Fary Poznańskiej, Muzeum Narodowym oraz w Katedrze Poznańskiej.

Podczas przeprowadzonych kontroli ustalono, że wysokość części przedmiotowych budynków przekracza 25 metrów, co w konsekwencji stanowiło podstawę do zakwalifikowania ich do grupy budynków wysokich, dla której aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz techniczno – budowlane bezpieczeństwa pożarowego przewidują szereg wymagań niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

Powyższe związane jest przede wszystkim z ochroną przed możliwością powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno samemu budynkowi, jak również jego użytkownikom.

Wydając w analizowanych przypadkach dwie decyzje administracyjne, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podjęła działania zmierzające do zapewnienia akceptowanego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach o szczególnym znaczeniu architektonicznym oraz społecznym, wskazując tym samym rozwiązania przewidziane przez ustawodawcę, możliwe do zastosowania w przedmiotowych obiektach.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, w II połowie 2018 r. planowane jest przeprowadzenie w uprzednio wytypowanych obiektach sakralnych, cyklicznych czynności kontrolno – rozpoznawczych przy współudziale funkcjonariuszy Policji oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

4.7. Odbiory techniczne obiektów.

W 2017 roku, funkcjonariusze tut. komendy uczestniczyli w **156** odbiorach technicznych obiektów, przeprowadzonych na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane.

W **35** przypadkach wniesiono sprzeciw oraz uwagi w sprawie uzyskania pozwolenia na ich użytkowanie ze względu na stwierdzenie niezgodności wykonania budynków

z projektem budowlanym, a także zastrzeżenia dotyczące niezgodności w zakresie wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Charakterystycznym obiektem oddanym do użytkowania w mijającym roku był obiekt biurowo-handlowo-usługowy zlokalizowany w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22. Obiekt o łącznej powierzchni przekraczającej 30 000 m², o wysokości 62 m zaliczony do budynków wysokościowych.

4.8. Obiekty infrastruktury krytycznej.

Obiekty infrastruktury krytycznej do których należy zaliczyć zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu krytycznym, obiekty kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

W związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi, w których określone zostały terminy realizacji poszczególnych obowiązków funkcjonariusze tut. komendy przeprowadzili w 2017 r. czynności kontrolno – rozpoznawcze na terenie spółki Aquanet S.A, oraz budynków telekomunikacji Orange S.A mające na celu weryfikację stanu realizacji wskazanych uchybień. Podjęte czynności potwierdziły częściowe usunięcie nieprawidłowości wskazanych w decyzjach administracyjnych, a względem pozostałych stwierdzonych nieprawidłowości wydano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

4.9 Imprezy masowe.

Istotne znaczenie w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa aglomeracji poznańskiej ma właściwe zabezpieczenie licznie organizowanych imprez masowych, podczas których mogą pojawiać się czynniki stwarzające potencjalne zagrożenie dla ich uczestników.

W związku z powyższym, szczególnym nadzorem tut. komendy objęto prawidłową organizację i zabezpieczenie imprez masowych, opiniując złożoną dokumentację oraz przeprowadzając lustrację w obiektach i na terenach przeznaczonych do ich organizacji.

W zakresie prowadzonych działań, nawiązano współpracę z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz Policją, co umożliwiło wypracowanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa uczestników imprez masowych.

W 2017 r., do tut. komendy wpłynęło 169 wniosków dotyczących zamiaru przeprowadzenia imprez o charakterze masowym. Wydano 9 opinii negatywnych, które były m.in. konsekwencją niespełnienia wymagań merytorycznych dokumentacji, stanowiącej załącznik do złożonych wniosków.

W wybranych przypadkach opiniowania imprez masowych, tut. komenda warunkowała zajęcie pozytywnego stanowiska (w zakresie możliwości przeprowadzenia imprezy masowej), od spełnienia wskazanych w opinii obowiązków, które dotyczyły m.in.:

- spełnienia wymagań merytorycznych wskazanych w przepisach szczegółowych dot. instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej oraz uzupełnienia dokumentacji
- wykonania przeglądów i badań urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach i na terenach, na których planowano przeprowadzenie imprez masowych
- wykonania elementów wyposażenia i wystroju dodatkowego, w szczególności infrastruktury scenicznej z materiałów co najmniej trudno zapalnych
- wykonania tymczasowych instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN, a także przed przekazaniem ich do użytkowania przeprowadzenia przeglądów i pomiarów instalacji.
- bezwzględnego przestrzegania zakazu użytkowania na terenie imprezy masowej, materiałów pirotechnicznych, w tym palenia rac
- wprowadzenia zakazu lokalizowania punktów gastronomicznych na terenie imprezy (w szczególności stanowisk do grillowania z paleniskiem, gdzie istnieje możliwość stosowania ognia otwartego lub wykorzystujących butle z gazem propan - butan)

- zapewnienia odpowiedniej liczby i szerokości oraz drożności wyjść ewakuacyjnych, uwzględniających przewidywaną liczbę uczestników imprezy masowej.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w związku z opiniowaniem przeprowadzają każdorazowo lustrację obiektu i terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa. Szczególnym nadzorem miejsc organizacji imprez masowych objęto obiekty sportowe w tym: Inea Stadion w Poznaniu, a także pawilony targowe, znajdujące się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich z uwagi na znaczną liczbę miejsc udostępnionych dla publiczności. Jednocześnie w 2017 r. Komendant Miejski PSP

w Poznaniu, wydawał negatywne opinie w zakresie organizacji imprez masowych na terenie hali widowiskowo – sportowej „Arena”, zlokalizowanej przy ul. Wyspiańskiego 33, w związku ze stwierdzeniem podczas kontroli sprawdzającej, braku wykonania obowiązków nałożonych decyzją administracyjną wydaną w 2015 r.. W przedmiotowym obiekcie podjęto działania zmierzające do poprawy warunków bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności w zakresie ewakuacji, a stanowiące wykonanie ww. decyzji administracyjnej. W budynku trwają dalsze prace w celu wykonania warunków postanowień Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (postanowienie nr 15/2012 z dnia 15.02.2012 r. oraz postanowienia 165/2017, 165-1/2017 i 165-2/2017 z dnia 6.06.2017 r.) wraz ze wskazaniem zawartymi w ekspertyzach technicznych.

Analiza przedłożonej dokumentacji oraz cykliczne lustracje obiektów i terenów przeznaczonych na organizację imprez masowych, pozwoliły na wypracowanie w porozumieniu z organizatorami imprez oraz pozostałymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, jednolitych standardów procedur bezpieczeństwa, w których szczególną rolę odgrywały warunki techniczne ewakuacji oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ewakuacji.

Szczególne pod względem liczby uczestników i specyfiki imprez, a także możliwych ryzyk związanych z przebiegiem imprez oraz zachowaniem uczestników imprez, są sportowe imprezy masowe organizowane na stadionie przy ulicy Bułgarskiej 17, z uwagi na możliwość uczestnictwa ww. wymienionych nawet około 41.000 widzów oraz fakt, że niektóre imprezy (mecze piłki nożnej), są imprezami o podwyższonym ryzyku.

Stowarzyszenie Dzieje z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36a/7 w Murowanej Goślinie, przeprowadza przy ulicy Chabrowej w Murowanej Goślinie, cykliczną imprezę masową pn. „Orzeł i Krzyż”. dokonanej lustracji terenu oraz po analizie dokumentacji złożonej przez organizatora imprezy, Komendant Miejski PSP w Poznaniu wyraził pozytywną opinię dot. możliwości organizacji przedmiotowej imprezy. Jednocześnie, biorąc pod uwagę charakter planowanego przedsięwzięcia, do zabezpieczenia analizowanej imprezy przewidziano jednostki ochrony przeciwpożarowej, w sile co najmniej dwóch zastępów.

5.0. Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.

Szczególnym nadzorem tut. komendy zostały objęte miejsca zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

W 2017 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r., w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży do tut. komendy łącznie wpłynęło **100** zgłoszeń dotyczące organizacji różnych form wypoczynku (wypoczynek letni oraz zimowy), spośród których przeważały półkolonie – pobyt dzieci bez noclegu. Ogółem w 2017 roku skontrolowano **29** obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Przedmiotem czynności kontrolno – rozpoznawczych w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży były w szczególności warunki ewakuacji z budynku, wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, obejmowały głównie kwestie możliwe do usunięcia przez organizatora przed planowanym terminem rozpoczęcia wypoczynku dzieci i młodzieży. Powyższe umożliwiło wyrażenie pozytywnych opinii w przedmiotowych sprawach.

Ponadto, w jednym przypadku, KM PSP w Poznaniu wydała negatywną opinię w zakresie możliwości pobytu dzieci i młodzieży wraz z noclegiem w ramach kolonii. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące warunków ewakuacji i warunków techniczno-budowlanych bezpieczeństwa pożarowego były podstawą do zobligowania właściciela budynku do zastosowania rozwiązań zamiennych w sposób i na zasadach uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.), które dopuszczają przypadku obiektów istniejących, spełnienie wymagań w sposób inny niż podano w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

5.1. Pozostałe działania.

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu prowadzone są kampanie społeczno – edukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie różnego rodzaju zagrożeniom.

Do najważniejszych zadań, wykonywanych przez tut. komendę w ramach wspomnianej powyżej kampanii społecznej, zaliczyć należy:

1. Realizację programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa pożarowego **„Czujka tlenku węgla może uratować Twoje życie” – VI edycja** powstałego z inicjatywy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego.
2. Kampanię **„STOP pożarom traw”** mającą na celu edukację w zakresie istotnego problemu jakim jest wypadalnie traw oraz podnoszenie świadomości o grożącym niebezpieczeństwie i odpowiedzialności karnej związanej z podpaleniami.
3. W ramach prewencji społecznej kontynuowano działalność pod nazwą **„Otwarte strażnice”**, podczas której w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywały się zajęcia edukacyjne dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy.
4. Działania pt. **„Kręci mnie bezpieczeństwo w wakacje”** w ramach „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”, podczas których funkcjonariusze PSP przypominali o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania, zagrożeniach pożarowych oraz bezpiecznego wypoczynku.
5. Spotkania z pierwszoklasistami z terenu powiatu poznańskiego, podczas których przekazywano kamizelki odblaskowe w ramach akcji **„Widoczny – znaczy bezpieczny”** organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
6. Spotkania z mieszkańcami miasta i powiatu, młodzieżą i dziećmi w wieku przedszkolnym w ramach kampanii społecznych **„Kręci mnie bezpieczeństwo”** oraz **„Czad i Ogień. Obudź czujność”** oraz organizowanej pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, których głównym celem jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z profilaktyką przeciwpożarową, zagrożeniami z życia codziennego, a także podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
7. Udział w rodzinnym festynie **„Bezpieczni w powiecie poznańskim”** w Bolechowie, a także organizacja pokazów oraz innych festynów pn. Bezpieczne Wakacje, w trakcie których omawiane były zagadnienia związane z bezpieczeństwem podczas wakacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobów bezpiecznego zachowania się nad wodą.

V.OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

5.1. Gotowość operacyjno – techniczna jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

W roku 2017 przeprowadzono 27 inspekcje gotowości operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG działających na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu: Analiza protokołów wykazała, że wszystkie jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego są zdolne do podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych oraz bardzo dobrze przygotowane do prowadzenia działań. Ponadto dowódcy poszczególnych jednostek ratowniczo – gaśniczych przeprowadzali inspekcje gotowości operacyjnej jednostek spoza systemu działających w ich rejonie operacyjnym.

5.2. Szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Lp.	Termin		Rodzaj szkolenia	Miejsce realizacji, gmina	Liczba absolwentów		
	od	do			z KSRG	inne	razem
1	04-03-2017	02-04-2017	Podstawowy I i II st.	Kociałkowa Górka	5	11	16
2	08-04-2017	09-04-2017	Komendantów Gminnych	KW PSP Poznań	12	18	30
3	11.03.2017	23.04.2017	Podstawowy I i II st.	JRG 8, powiat poznański	11	14	25
4	18.05.2017	02.07.2017	Podstawowy I i II st.	OSP Buk	1	12	13
5	19.05.2017	21.05.2017	Rat. Techniczne	JRG 8	6	8	14
6	07.07.2017	09.07.2017	Rat. Techniczne	OSP Buk	6	4	10
7	14.07.2017	16.07.2017	Rat. Techniczne	JRG 8	1	18	19
8	06.10.2017	08.10.2017	Rat. Techniczne	Radzewo	0	21	21
9	17.11.2017	19.11.2017	Rat. Techniczne	Mosina	11	15	26
10	04-11-2017	03-12-2017	Podstawowy I i II st.	JRG 8, powiat poznański	21	3	24
11	10-11-2017	10-12-2017	Podstawowy I i II st.	JRG 8, powiat poznański	0	38	38
RAZEM					83	173	256