

Poznań, 21 marca 2017 r.

Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuję treść pytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego, dotyczącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę schodów i pochylni przy parku Stare Koryto Warty oraz modyfikuję Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie wynikającym z odpowiedzi na Pytanie 3:

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji na oświetlenie uliczne proszę o jej dołączenie projektu branży elektroenergetycznej.

Odpowiedź

Szczegóły lokalizacji wewnętrznej instalacji oświetleniowej oraz fundamentów latarni zostały przedstawione na rysunku nr 2 – „Widok ogólny” oraz na rysunku nr 22 – „Kotwa latarni”, załącznikach do Projektu wykonawczego Schodów i pochylni – Załącznika nr 12 do SIWZ. Przedmiar robót od poz. 27 do 43 wskazuje rozwiązania techniczne oświetlenia schodów i pochylni.

Pytanie 2

Czy w pozycji 49 „Betonowanie murków żelbetowych z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym” należy uwzględnić zbrojenie?

Odpowiedź

W pozycji 49 Przedmiaru robót "Betonowanie murków żelbetowych z betonu C25/30 w deskowaniu tradycyjnym" należy uwzględnić zbrojenie. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem nr 9 „Zbrojenie murka żelbetowego 85x30cm” Projektu wykonawczego Schodów i pochylni – Załącznika nr 12 do SIWZ.

Pytanie 3

W związku z brakiem kolorystyki obiektu, proszę Zamawiającego o jej podanie.

Odpowiedź

W Projekcie wykonawczym Schodów i pochylni – Załączniku nr 12 do SIWZ, wskazano kolorystykę betonu jako bezbarwną – zachowanie naturalnego koloru betonu. Balustrada – kolor ocynk, słupy i oprawy oświetleniowe – kolor RAL 7043.

Pytanie 4

Proszę o uszczegółowienie oraz dołączenie rysunków na oznakowanie poziome dla niepełnosprawnych.

Odpowiedź

Oznakowanie obiektu zostało opisane w Projekcie wykonawczym Schodów i pochylni - Załączniku nr 12 do SIWZ. Rysunek oznakowania poziomego dla osób z niepełnosprawnościami w załączeniu.

Pytanie 5

W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na chodnik z kostki betonowej brukowej koloru szarego gr. 8 cm a pozycję występującą w projekcie drogowym proszę o dodanie pozycji.

Pytanie 6

W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na podsypkę cementowo – piaskową gr. 3 cm a pozycję występującą w projekcie drogowym proszę o dodanie pozycji.

Pytanie 7

W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm a pozycję występującą w projekcie drogowym proszę o dodanie pozycji.

Pytanie 8

W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na warstwę wyrównawczą z gruntu niespoistego, niewysadzinowego grubości min. 10 cm a pozycję występującą w projekcie drogowym proszę o dodanie pozycji.

Pytanie 9

W związku z brakiem w kosztorysie pozycji na obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm a pozycję występującą w projekcie drogowym proszę o dodanie pozycji.


Pytanie 10

Proszę o wyjaśnienie jaką ilość należy wykonać rur osłonowych stalowych czy zgodną z kosztorysem 5,1 m czy zgodną z projektem drogowym 4x200 długości 22 m, razem 88 mb.

Odpowiedź

Zgodnie z Rozdziałem X SIWZ, podstawą określenia kosztów wykonania inwestycji są projekty budowlane i wykonawcze oraz STWIORB, a także umowa. **Przedmiar robót oraz kosztorys są tylko i wyłącznie dokumentami pomocniczym.**

Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy składaniu ofert.

Z-CA DYREKTORA
ds. zamówień publicznych

Katarzyna Kruk-Choniawko