Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Nr sprawy: ZOU-XII.271.65.2018.MC
UID: 1040815
190618-02814

Uczestnicy postępowania

Poznań, 19 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: **Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym i regałów przesuwnych z napędem korbowym dla Archiwum Zakładowego Miasta Poznania zlokalizowanego przy ul. Świerkowej 10.**

Pytanie nr 1
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 13.06.2018r. dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie nr 10.
Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w brzmieniu „... - w tym okresie Wykonawca wykonał dostawę systemów regałów o łącznej ilości półek użytkowych nie mniejszej niż 10 000 metrów, w tym o łącznej ilości nie mniej niż 5 000 mb półek użytkowych w regałach z napędem elektrycznym.". Czy oznacza to, że aby warunek został uznany za spełniony każda z wykazanych dostaw musi zawierać nie mniej niż 10 000 metrów półek użytkowych regałów, w tym nie mniej niż 5 000 mb półek użytkowych w regałach z napędem elektrycznym?

Odpowiedź
Zamawiający nie precyzuje ilości dostaw, może być jedna lub kilka, z tym, że łączna długość półek użytkowych regałów nie może być mniejsza niż 10 000 metrów oraz łączna długość regałów z napędem elektrycznym nie może być mniejsza niż 5 000 metrów.

Pytanie nr 2
Czy pozostaje wymóg rozprowadzenia bezpiecznego napięcia 24V pomiędzy regałami?

Odpowiedź
Pozostaje wymóg rozprowadzenia bezpiecznie napięcia pomiędzy regałami, z możliwością zastosowania zasilacza 24 na każdym z regałów.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Katarzyna Woźniak

SPECJALISTA
Magdalena Chwyka