

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: ZSP6.ZP/251-01/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie:

Wniosek nr 4:

Pytanie nr 14:

Inwestor odpowiada w pkt. nr 12 w cenie należy uwzględnić styropian gr. 14 cm (wsp. 0,025W/m*K), papa lub styropapa+ 1warstawa papy nawierzchniowej. Deklarowany przez producenta max. Współczynnik przewodzenia ciepła rdzenia wynosi – 0,031. Proszę o podanie producenta i materiału z takim współczynnikiem, jak podaje Inwestor.

Odpowiedź:

Do wyceny i wykonanie należy przyjąć ocieplenie dachu za pomocą płyt poliuretanowych o współczynniku przewodzenia ciepła 0,025 W/mK.

Odpowiedź nr 12 z dnia 24.05.2018 r. w tym zakresie zostaje zmieniona.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6

- Ewa Ostrowska -