



Miasto Poznań
Zakład Robót Drogowych

Poznań, dnia 14.11.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: ZP/09/2018

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu.

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: SIWZ – rozdział 3.1 – opis przedmiotu zamówienia

Do jakiego celu Zamawiający przeznaczy zamawiany olej opałowy?

Odpowiedź:

Olej opałowy przeznaczony jest na otaczarni WMB-30 do produkcji mas bitumicznych.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: SIWZ – rozdział 3.1 – opis przedmiotu zamówienia

Czy na wymienione w SIWZ zbiorniki, Zamawiający posiada certyfikaty i czy spełniają one wymogi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Odpowiedź:

Wymienione w SIWZ zbiorniki są sprawne i spełniają normy-brak sprecyzowania o jakie wymogi chodzi – nie dotyczy.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: SIWZ – rozdział 3.1 – opis przedmiotu zamówienia



Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
tel. +48 61 878 05 10, fax +48 61 878 05 59 | NIP: 209 00 01 440 | info@zrd.poznan.pl | www.zrd.poznan.pl

Ponieważ Zamawiający nie sprecyzował w jakiej temperaturze zamierza odbierać olej opałowy, po słowach

„Dostawy następować będą środkami transportu Wykonawcy. Wskazany jest, aby Wykonawca dysponował, co najmniej dwiema cysternami o pojemności nie mniejszej niż 12 000 litrów, wyposażonymi w pompę i dystrybutor z cyfrowym miernikiem ilości wydanego oleju w systemie objętościowym”

Proponujemy dopisać:

Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Ilość wydanego poławia przeliczana będzie automatycznie przez legalizowany dystrybutor do temperatury referencyjnej 15°C. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzony podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, stanowiący podstawę wystawienia faktury VAT.

Uprzejmie wyjaśniamy:

Zamawiający ostatecznie nie sprecyzował w jakiej temperaturze zamierza odbierać paliwo, natomiast wskazał sposób obliczenia ceny odstawy częściowej w oparciu o ceny producenta, a te zgodnie podawane są w temperaturze referencyjnej 15°C, dlatego proponujemy ujednolicenie sposobu rozliczenia dostaw poprzez zastosowanie odczytu ilości odebranego paliwa w temperaturze referencyjnej 15°C. Jest to prosty sposób na utrzymanie stałej relacji cenowej pomiędzy ceną ofertową a ceną dziatwy

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że dostawy częściowe będą rozliczane w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w ofercie w temperaturze referencyjnej 15°C, co wynika z treści SIWZ – pkt. 12.4 i dopisuje ww. treść do pkt. 3.1. SIWZ.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: SIWZ – rozdział 3.1 – opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy - § 4 ust. 3

Po słowach:

„...Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności parametrów dostarczonego oleju opałowego z parametrami wymaganymi w niniejszej specyfikacji...”

Proponujemy dopisać:

Podstawą sprawdzenia dostarczonego oleju opałowego będzie opłombowana próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika Zamawiającego. Odbiór próbki paliwa zostanie podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na wydruku z dystrybutora cysterny. W przypadku sporu, co do jakości produktu, analizę próbki przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienie, będzie wiążący dla stron.

I usunąć:

„...W takim przypadku próbka do oceny jakości oleju opałowego będzie przygotowana przez osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz przekazana do laboratorium wskazanego przez Zamawiającego. **Podstawą sprawdzenia jakości dostarczonego oleju opałowego będzie opłombowana próbka paliwa pobrana z autocysterny, przed spuszczeniem paliwa do zbiornika Zamawiającego.** Koszty badania jakości oleju opałowego obciążają Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia zmniejszenia użyteczności oleju opałowego oraz odstępstwa od oferowanych cech techniczno jakościowych

podanych w § 1. ust. 1 umowy, to Wykonawca pokryje koszty badania laboratoryjnego oraz koszty wymiany wadliwego oleju opałowego na olej opałowy o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiającego...”

Uprzejmie wyjaśniamy:

Proponowany zapis precyzuje sposób odbioru próbki paliwa, będącej podstawą do składania ewentualnych reklamacji oraz wskazuje na laboratorium gwarantujące niezależne wyniki. Ponadto nawiązuje do zapisu § 4 wzoru umowy.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Wzór umowy - § 6 ust. 13

Zapis

„... Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę...”

proponujemy zmienić na :

„... Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia dostawy...”

Uprzejmie wyjaśniamy:

Wykonawca wystawia fakturę w dniu dostawy i najpóźniej następnego dnia wysyła pocztą, jednak nie ma wpływu na to w jakim czasie poczta dostarczy przesyłkę.

PONADTO:

Alternatywnie proponujemy Państwo wygodny system dostarczania faktur VAT w formie elektronicznej. Faktura elektroniczna jest dokumentem o takiej samej wartości pod względem skutków prawnych do oryginał, duplikat lub korekta faktury wystawionej formie papierowej. E-faktura jest wystawiana i przesyłana nabywcy w formie elektronicznej, autentyczność jej pochodzenia i integralność treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokument ten można przechowywać w formie elektronicznej lub po wydrukowaniu papierowej.

Odpowiedź:

W wzorze umowy § 6 ust. 13 otrzymuje brzmienie:

Termin zapłaty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, dostarczonej w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej, zapisanej w formacie pdf. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: info@zrd.poznan.pl.

Dyrektor Zakładu Robót Drogowych

Krzysztof Bąkowski



Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań

tel. +48 61 878 05 10, fax +48 61 878 05 59 | NIP: 209 00 01 440 | info@zrd.poznan.pl | www.zrd.poznan.pl