

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Nr sprawy: ZOU-XII.271.28.2019.MM

UID: 1738747

Poznań, 29 marca 2019 r.

Uczestnicy postępowania

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie **Wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP cz. "A" przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.**

Pytanie nr 1

Przedmiar nie zawiera zakupu i dostawy materiału zasypowego wg projektu żwir o frakcji 2 do 16 proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja przedmiaru nr 12 „KNR 2-01 0320-0502 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m gruntem według dokumentacji projektowej wraz z zagęszczeniem” jest pozycją scaloną i zawiera również koszty zakupu i dostawy materiału.

Dla jasności postępowania pozycja nr 12 otrzymuje nowe brzmienie: „KNR 2-01 0320-0502- wycena indywidualna Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m gruntem wg dokumentacji projektowej wraz z zakupem materiału, dostawą i zagęszczeniem”.

Pytanie nr 2

Czy materiał zasypowy żwir o frakcji 2 do 16 ma zostać zastosowany, czy nie należy zamienić na piasek zasypowy? W przypadku zastosowania żwiru nie będzie możliwości zagęszczenia gruntu, ponadto woda będzie zalegała w remontowanej części. Projekt nie przewiduje wykonanie drenażu.

Odpowiedź

Do zasypu wykopów należy użyć materiału wg specyfikacji technicznej SST – B.02: „2.4 Materiał na zasyp

Pospółka - wielofrakcyjny materiał naturalny, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska zawierająca frakcję piaskową i żwirową o wielkości ziaren do 63 mm.

- wodoprzepuszczalność- wartość współczynnika wodoprzepuszczalności $K_{10} > 8 \text{ m/dobę}$ określona wg PN-55/B-04492,
- możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności $I_s = 1,00$ wg normalnej próby Proctora PN 88/B-04481 badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

Oprócz wymienionych właściwości materiał nie może zawierać zanieczyszczeń:

- obcych – zawartość nie więcej niż 0,3 % (badanie wg PN-78-06714),
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-78/B- 06714/26)".

Nie ma konieczności wykonania drenażu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia w Dokumentacji technicznej postępowania zapis; „materiał zasypowy żwir o frakcji 2 do 16” na zapis: „materiał zasypowy typu POSPÓŁKA”

Pytanie nr 3

Proszę o określenie klasy betonu z jakiego powinna być wykonana płyta fundamentowa.

Odpowiedź

Płyta fundamentowa powinna być wykonana z betonu klasy C16/20.

Pytanie nr 4

Czy w pozycji 2I przyjąć do kosztorysu materiał klej fuga.

Odpowiedź

W pozycji nr 21 należy przyjąć ospoinowanie bloków przy użyciu fugi dedykowanej do elementów granitowych. Elementy kamienne należy osadzać na zaprawie cementowo – piaskowej.

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dołącza do dokumentacji Przedmiar robót w nowym brzmieniu.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający [zmienia termin składania ofert na dzień 5 kwietnia 2019 r.](#)

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:

- 1) pkt IV.2.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1) Oferty należy składać do dnia **05.04.2019 r. do godz. 10:00**”.
- 2) pkt IV.3.1) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2019 r. o godz. 10:15**”.
- 3) pkt IX.10) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„10. Wymagane jest złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 – 841 Poznań pok. 152 i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:

**„OFERTA ZOU-XII.271.28.2019.MM – Wykonanie izolacji pionowej
Nie otwierać przed 05.04.2019 r. godz. 10:15”**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Katarzyna Woźniak

STARSZY SPECJALISTA

Małgorzata Zbramecyk

