

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP.SP28/271-1/2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ zawierający następujące pytania:

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1:

Czy na budynku A należy zastosować identyczną dachówkę jaka jest już na części wyremontowanej czyli BRASS OPAL miedziana angoba?

Odpowiedź:

Dachówka powinna odpowiadać kształtem, rozmiarem oraz kolorem jak najbardziej zbliżonym do już położonej dachówki. Można również zastosować dachówkę BRASS OPAL miedziana angoba.

Pytanie nr 2:

Na budynku B istniejące pokrycie jest w łuskę. Czy nowo wykonane pokrycie ma być ułożone również w łuskę? Jeżeli tak to należy zmienić normę wykonania łączenia powierzchni dachu, 100% większa ilość łąt.

Odpowiedź:

Nowe pokrycie z dachówki ma być ułożone w koronkę. Tym sposobem nie jest konieczne zmienianie normy wykonania łączenia.

Pytanie nr 3:

Na budynku B nie występuje rynna, woda odprowadzana jest korytami w gzymsie, przedmiar mówi o wykonaniu rynny. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy wymienić orynnowanie w korytach gzymsowych.

Zmiana treści SIWZ:

W w pkt. 7.1, 9.15, 10.1 i 10.2 było: ul. Chojnicka 28, po zmianie jest ul. Chojnicka 57.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28

- Beata Sobiech -