

ZaŁ.2.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA BUD. B1

L.p	Building	Level	Room No.	Room Name	Room Dimensions			Employees		Animals		Hygienic standard	Number of air exchanges	Obliczeniowe iloŝci powietrza	
					A	H	V	Num.of People	Diversity	Num. of Animals	Diversity			Vn	Vw
					[m ²]	[m]	[m ³]	-	-	-	-			m ³ /h	m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
BUDYNEK GŁÓWNY - LEVEL B00															
1	BUD. GŁÓWNY	0	0.01	WIATROLAP	6,6	4,0	26,4		1		0,7	30		-	-
2	BUD. GŁÓWNY	0	0.02	HALL ADOPCJE	78,2	4,0	312,9		1		0,7		1,5	470	540
3	BUD. GŁÓWNY	0	0.03	RECEPCJA - SKLEP, ADOPCJE	18,5	4,0	73,9	4	1		0,7	30		120	-
4	BUD. GŁÓWNY	0	0.04	MAGAZYN	5,4	4,0	21,6		1		0,7		2,0	-	50
5	BUD. GŁÓWNY	0	0.04a	SERWEROWNIA	5,8	4,0	23,2		1		0,7		2,0	50	50
6	BUD. GŁÓWNY	0	0.05	MAGAZYN	9,4	4,0	37,4		1		0,7		2,0	-	80
7	BUD. GŁÓWNY	0	0.06	SALA EDUKACYJNA DLA 70 OS.	70,7	4,0	282,7	72	1		0,7	30		2 160	2 080
8	BUD. GŁÓWNY	0	0.07	BIURO KIEROWNIKA	24,4	4,0	97,7	1	1	7	0,7	30		180	180
9	BUD. GŁÓWNY	0	0.08	KOMUNIKACJA	18,3	3,0	54,9		1		0,7		1,5	90	-
10	BUD. GŁÓWNY	0	0.09	POMIESZCZENIE BIUROWE	16,2	4,0	64,7	2	1		0,7	30		60	60
11	BUD. GŁÓWNY	0	0.10	POMIESZCZENIE PORZADKOWE	3,3	4,0	13,0		1		0,7		3,5	-	50
12	BUD. GŁÓWNY	0	0.11	POMIESZCZENIE SOCJALNE	11,5	4,0	45,8		1		0,7		2,0	100	100
13	BUD. GŁÓWNY	0	0.12	WC DLA NPS	5,3	4,0	21,2	1	1		0,7	100		60	100
14	BUD. GŁÓWNY	0	0.13	POKOJ ROZMÓW PRZEDADOPCYJNYCH	14,8	4,0	59,4	3	1		0,7	30		90	90
15	BUD. GŁÓWNY	0	0.14	KOMUNIKACJA	6,4	4,0	25,6		1		0,7		1,5	40	-
16	BUD. GŁÓWNY	0	0.15	TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE	8,0	4,0	32,0	1	1		0,7	80		80	80
17	BUD. GŁÓWNY	0	0.16	TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE DLA NSP	6,8	4,0	27,1	1	1		0,7	100		60	100
18	BUD. GŁÓWNY	0	0.17	TOALETY OGÓLNODOSTĘPNE DAMSKIE	10,0	4,0	39,9	2	1		0,7	50		100	100
19	BUD. GŁÓWNY	0	0.18	UMYWALNIA MĘSKA WOLONTARIUSZY	15,5	3,0	46,5	3	1		0,7	80		-	210
20	BUD. GŁÓWNY	0	0.19	SZATNIA KOEDUKACYJNA WOLONTARIUSZY	34,4	3,0	103,3		1		0,7		4,0	420	-
21	BUD. GŁÓWNY	0	0.20	UMYWALNIA DAMSKA WOLONTARIUSZY	15,5	3,0	46,5	3	1		0,7	80		-	210
22	BUD. GŁÓWNY	0	0.21	KOMUNIKACJA	85,4	4,0	341,6		1		0,7		1,0	350	100
23	BUD. GŁÓWNY	0	0.22	POMIESZCZENIE PRALNI I SUSZARNI	10,8	4,0	43,1		1		0,7		1,5	70	70
24	BUD. GŁÓWNY	0	0.23	POMIESZCZENIE PORZADKOWE	3,0	4,0	11,9		1		0,7		2,0	-	30
25	BUD. GŁÓWNY	0	0.23a	MAGAZYN NA CZYSTĄ ODZIEŻ ROBOCZĄ	2,5	4,0	9,8		1		0,7		2,5	-	30
26	BUD. GŁÓWNY	0	0.23b	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	7,4	4,0	29,5		1		0,7		2,0	-	60
27	BUD. GŁÓWNY	0	0.23c	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	7,4	4,0	29,5		1		0,7		2,0	-	60
28	BUD. GŁÓWNY	0	0.24	SZATNIA DAMSKA BRUDNA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	11,4	3,0	34,3		1		0,7		4,0	140	-
29	BUD. GŁÓWNY	0	0.25	UMYWALNIA DAMSKA BRUDNA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	19,3	3,0	57,8	3	1		0,7	80		-	280
30	BUD. GŁÓWNY	0	0.26	SZATNIA DAMSKA CZYSTA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	11,4	3,0	34,1		1		0,7		4,0	140	-
31	BUD. GŁÓWNY	0	0.27	SZATNIA MĘSKA CZYSTA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	13,8	3,0	41,4		1		0,7		4,0	170	-
32	BUD. GŁÓWNY	0	0.28	UMYWALNIA MĘSKA BRUDNA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	20,1	3,0	60,2	3	1		0,7	80		-	340
33	BUD. GŁÓWNY	0	0.29	SZATNIA MĘSKA BRUDNA DLA PRACOWNIKÓW DLA 14 OS.	14,0	3,0	42,1		1		0,7		4,0	170	-
34	BUD. GŁÓWNY	0	0.30	POKOJ DO OSWAJANIA ZWIERZĄT + SALKĄ TRENINGOWĄ	38,6	4,0	154,4	9	1		0,7	30		270	250
35	BUD. GŁÓWNY	0	0.30a	ŁAZIENKA+WC	4,3	4,0	17,2	1	1		0,7	100		80	100
36	BUD. GŁÓWNY	0	0.31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	23,2	4,0	93,0	12	1	6	0,7	30		490	490
37	BUD. GŁÓWNY	0	0.32	KOMUNIKACJA	20,6	4,0	82,3		1		0,7		1,5	130	80
38	BUD. GŁÓWNY	0	0.33	POMIESZCZENIE SOCJALNE WETERYNARZA	11,8	4,0	47,1		1		0,7		2,0	100	100
39	BUD. GŁÓWNY	0	0.34	GABINET ZABIEGOWY + LABOLATORIUM	24,8	3,3	81,8		1		0,7		10,0	820	740
40	BUD. GŁÓWNY	0	0.35	GENERALNA SALA OPERACYJNA	29,0	3,3	95,7		1		0,7		10,0	960	870
41	BUD. GŁÓWNY	0	0.35a	POMIESZCZENIE ZNIECZULENIA	5,4	3,3	17,8		1		0,7		10,0	180	200
42	BUD. GŁÓWNY	0	0.36	POKOJ PROFILAKTYKI ZABIEGOWEJ	19,4	3,3	64,0		1		0,7		4,0	260	240
43	BUD. GŁÓWNY	0	0.37	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	5,8	4,0	23,0		1		0,7		5,0	120	110



studio klima
ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
T: 22 485-58-58; E: biuro@studioklima.pl

ZAŁ.2.1 BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO DLA BUD. B1

L.p	Building	Level	Room No.	Room Name	Room Dimensions			Employees		Animals		Hygienic standard	Number of air exchanges	Obliczeniowe ilości powietrza	
					A	H	V	Num. of People	Diversity	Num. of Animals	Diversity			Vn	Vw
					[m ²]	[m]	[m ³]	n	i	n	i			m ³ /h	m ³ /h
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
44	BUD. GŁÓWNY	0	0.37a	MYJKA ZWIERZĄT	9,6	4,0	38,4		1		0,7		2,0	80	80
45	BUD. GŁÓWNY	0	0.38	MAGAZYN ODPADÓW MEDYCZNYCH	3,9	4,0	15,4		1		0,7		4,0	70	80
46	BUD. GŁÓWNY	0	0.39	OBSŁUGA RTG	4,3	3,3	14,2	1	1		0,7	50		50	50
47	BUD. GŁÓWNY	0	0.40	RTG	9,1	3,3	29,9		1		0,7		3,0	90	90
48	BUD. GŁÓWNY	0	0.41	MAGAZYN LEKÓW	7,2	3,3	23,8		1		0,7		2,0	50	50
49	BUD. GŁÓWNY	0	0.42	KOMUNIKACJA	40,1	4,0	160,2		1		0,7		1,5	250	250
50	BUD. GŁÓWNY	0	0.43	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	5,9	4,0	23,5		1		0,7		2,0	-	50
51	BUD. GŁÓWNY	0	0.44	WC MĘSKIE	8,3	4,0	33,2	2	1		0,7	50		100	100
52	BUD. GŁÓWNY	0	0.45	WC DAMSKIE	11,5	4,0	45,8	2	1		0,7	50		100	100
53	BUD. GŁÓWNY	0	0.46	WC	3,8	4,0	15,2	1	1		0,7	50		50	50
54	BUD. GŁÓWNY	0	0.47	WIATROŁAP	6,2	4,0	24,9		1		0,7			-	-
55	BUD. GŁÓWNY	0	0.48	HALL PRZYJĘCIA	29,6	4,0	118,2		1		0,7		2,0	240	350
56	BUD. GŁÓWNY	0	0.49	RECEPCJA	13,1	4,0	52,5	2	1	2	0,7	30		110	-
57	BUD. GŁÓWNY	0	0.50	POMIESZCZENIE BIUROWE	21,4	4,0	85,6	2	1		0,7	30		60	60
58	BUD. GŁÓWNY	0	0.51	ARCHIWUM	19,6	4,0	78,4		1		0,7		4,0	320	320
59	BUD. GŁÓWNY	0	0.52	MYJKA ZWIERZĄT	18,3	4,0	73,2		1		0,7		2,0	150	150
60	BUD. GŁÓWNY	0	0.53	PRZEDSIONEK	10,5	4,0	41,8		1		0,7			-	-
61	BUD. GŁÓWNY	0	0.54	KOMUNIKACJA	63,5	4,0	254,1		1		0,7		1,5	390	390
62	BUD. GŁÓWNY	0	0.55	PRZEDSIONEK	3,4	4,0	13,7		1		0,7		1,5	30	30
63	BUD. GŁÓWNY	0	0.56	MYJKA MISEK	2,8	4,0	11,0		1		0,7		2,0	30	30
64	BUD. GŁÓWNY	0	0.57	MAGAZYN KARMY	6,0	4,0	24,2		1		0,7		2,0	50	50
65	BUD. GŁÓWNY	0	0.58	KOMUNIKACJA	29,4	4,0	117,7		1		0,7		1,5	180	180
66	BUD. GŁÓWNY	0	0.59	PRZEDSIONEK	3,6	4,0	14,4		1		0,7		1,5	30	30
67	BUD. GŁÓWNY	0	0.60	IZOLATKI PSÓW (4 KOJCE)	18,1	4,0	72,5		1	4	1		2,0	150	170
68	BUD. GŁÓWNY	0	0.61	SZPITAL ZAKAZNY PSÓW (5 KOJCÓW)	23,7	4,0	94,7		1	5	1		2,0	190	210
69	BUD. GŁÓWNY	0	0.62	SZPITAL OGÓLNY PSÓW (10 KOJCÓW)	52,9	4,0	211,7		1	10	1		2,0	430	390
70	BUD. GŁÓWNY	0	0.63	PRZEDSIONEK	3,4	4,0	13,7		1		0,7		1,5	30	-
71	BUD. GŁÓWNY	0	0.64	GABINET PIERWSZEGO BADANIA	10,8	4,0	43,2		1		0,7		2,1	100	80
72	BUD. GŁÓWNY	0	0.65	GABINET ZABIEGOWY	16,2	4,0	64,7		1		0,7		4,0	260	240
73	BUD. GŁÓWNY	0	0.66	KOMUNIKACJA	38,5	2,5	96,1		1		0,7		1,5	150	150
74	BUD. GŁÓWNY	0	0.67	KOTY - SZPITAL NIEZAKAZNY (15 KLATEK)	20,1	4,0	80,5		1	15	1	10		150	140
75	BUD. GŁÓWNY	0	0.68	KWARANTANNA KOTÓW ZDROWYCH (21 KLATEK)	17,4	4,0	69,6		1	21	1	10		210	240
76	BUD. GŁÓWNY	0	0.69	KOTY CHORE (33 KLATEK)	17,4	4,0	69,6		1	21	1	10		210	240
77	BUD. GŁÓWNY	0	0.70	KOTY CHORE -CHOROBY SKÓRNE (21 KLATEK)	17,4	4,0	69,6		1	21	1	10		210	240
78	BUD. GŁÓWNY	0	0.71	KOTY CHORE -UKŁ. POKARMOWY (21 KLATEK)	17,4	4,0	69,6		1	21	1	10		210	240
79	BUD. GŁÓWNY	0	0.72	KOTY CHORE - DROGI ODDECHOWE (21 KLATEK)	17,4	4,0	69,6		1	21	1	10		210	240
80	BUD. GŁÓWNY	0	0.73	MYJKA MISEK	3,8	4,0	15,1		1		0,7		2,0	40	40
81	BUD. GŁÓWNY	0	0.74	MAGAZYN KARMY	5,9	4,0	23,6		1		0,7		2,0	50	50
82	BUD. GŁÓWNY	0	0.75	PRZEDSIONEK	4,1	4,0	16,4		1		0,7		1,5	30	-
83	BUD. GŁÓWNY	0	0.76	ZMYWALNIA MISEK	6,0	4,0	24,0		1		0,7			-	-
84	BUD. GŁÓWNY	0	0.77	WC	4,6	4,0	18,4	1	1		0,7	50		-	50
85	BUD. GŁÓWNY	0	0.78	PRZYGOTOWANIE POSILKÓW - OTWIERANIE KARM W PUSZKACH	34,3	4,0	137,0		1		0,7			-	-
86	BUD. GŁÓWNY	0	0.79	MYJKA TACZEK	12,3	4,0	49,1		1		0,7			-	-
87	BUD. GŁÓWNY	0	0.80	KOMUNIKACJA	18,2	4,0	72,9		1		0,7			-	-
88	BUD. GŁÓWNY	0	0.81	MAGAZYN KARMY - CHŁODNIA	30,4	4,0	121,4		1		0,7			-	-
89	BUD. GŁÓWNY	0	0.82	MAGAZYN KARMY SUCHEJ	65,0	4,0	259,9		1		0,7			-	-
90	BUD. GŁÓWNY	0	0.83	KOTŁOWNIA	36,3	4,0	145,1		1		0,7			-	-
91	BUD. GŁÓWNY	0	0.84	PRZEDSIONEK	4,1	4,0	16,5		1		0,7			-	-
92	BUD. GŁÓWNY	0	0.85	MROŻNIA	14,9	4,0	59,6		1		0,7			-	-
93	BUD. GŁÓWNY	0	0.86	MAGAZYN	13,6	4,0	54,4		1		0,7			-	-
94	BUD. GŁÓWNY	0	0.87	GARAŻ 3-STANOWISKOWY	100,2	4,0	400,7		1		0,7			-	-
95	BUD. GŁÓWNY	0	0.88	SMIETNIK	41,4	4,0	165,6		1		0,7		10,0	-	1 660
SUMA:					1771		6782	132		154				13990	15100



studio klima
ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
T: 22 485-58-58; E: biuro@studioklima.pl