

ZAŁ. 1.2 BILANS STRAT I ZYSKÓW CIEPŁA DLA BUDYNKU B2

PAWILON DLA KOTÓW															
L.p	Building	Level	Room No.	Room Name	Room Dimensions			Heat loss			Heat gains				
					A	H	V	t	Qst	Qst/A	t	Qjaw	Qut	Qc	Qjaw/A
					[m ²]	[m]	[m ³]	[°C]	[kW]	[W/m ²]	[°C]	[kW]	[kW]	[kW]	[W/m ²]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.01	HOL WEJŚCIOWY I	17,93	2,8	50,2	16	0,78	44	NC	—	—	—	—
2	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.02	POM. TECHNICZNE	11,19	2,8	31,3	16	0,27	24	NC	—	—	—	—
3	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.02a	KOTŁOWNIA	14,28	2,8	40,0	16	0,63	44	NC	—	—	—	—
4	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.03	MAGAZYN KARMY	7,59	2,8	21,3	16	0,17	22	NC	—	—	—	—
5	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.04	MAGAZYN ŻWIRKU	7,23	2,8	20,2	16	0,16	22	NC	—	—	—	—
6	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.05	KOMUNIKACJA	67,33	2,8	188,5	16	2,67	40	NC	—	—	—	—
7	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.06	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	4,69	2,8	13,1	20	0,37	79	NC	—	—	—	—
8	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.07	POM. SOCJALNE	6,38	2,8	17,9	20	0,44	68	NC	1,40	0,11	1,51	0,24
9	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.08	POM. GOSPODARCZE	17,22	2,8	48,2	20	0,96	56	NC	—	—	—	—
10	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.09	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,44	30	NC	—	—	—	—
11	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.10	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
12	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.11	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
13	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.12	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
14	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.13	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
15	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.14	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
16	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.15	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
17	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.16	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
18	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.17	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
19	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.18	HOL WEJŚCIOWY II	19,37	2,8	54,2	16	0,89	46	NC	—	—	—	—
20	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.19	WENTYLATORNIA	24,71	2,8	69,2	5	0,00	0	NC	—	—	—	—
21	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.20	KOMUNIKACJA	67,33	2,8	188,5	16	2,67	40	NC	—	—	—	—
22	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.21	TOALETA DLA PRACOWNIKÓW	4,69	2,8	13,1	20	0,37	79	NC	—	—	—	—
23	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.22	POM. SOCJALNE	6,38	2,8	17,9	20	0,44	68	NC	1,40	0,11	1,51	0,24
24	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.23	POM. GOSPODARCZE	17,22	2,8	48,2	20	0,84	49	NC	—	—	—	—
25	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.24	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,45	31	NC	—	—	—	—
26	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.25	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
27	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.26	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
28	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.27	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
29	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.28	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
30	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.29	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
31	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.30	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
32	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.31	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
33	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.32	POM. Z KLTATKAMI DLA 10 KOTÓW	14,50	2,8	40,6	16	0,58	40	NC	—	—	—	—
34	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.33	HOLE WEJŚCIOWY III	8,80	2,8	24,6	16	0,76	86	NC	—	—	—	—
35	KOJCE DLA KOTÓW	L0	0.34	POM. TECHNICZNE	14,67	2,8	41,1	5	0,00	0	NC	—	—	—	—
SUMA:					578 m2	1618 m3		23	39					3	