

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

A	Oprawa wpuszczana ANNA LED Q596 3750 840 34W nr kod. 96630066 producent THORN
B	Oprawa natynkowa ANNA LED Q596 3750 840 + ramka 34W nr kod. 96630066+96630226 producent THORN
C	Oprawa natynkowa PERLUCE O LED2200-840 D350 EVG IP50 WH [STD] 17W nr kod. 42182639 producent THORN
D	Oprawa natynkowa PERLUCE O LED3800-840 D450 EVG IP50 WH [STD] 17W nr kod. 42182640 producent THORN
TP/...	Numer tablicy/ numer obwodu
	Korytko kablowe o szerokości 100 mm

UWAGI

1. Instalacja oświetlenia wykonana przewodami typu YDYp 2,3 x1,5mm^2 układanymi w tynku oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/t nieuszczelnionym.
2. Nad stropem podwieszonym przewody układane w korytku kablowym

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57
Poznań, ul. Leśnowolska 35
dz. nr ewiden.: 198, 199; nr arkusza: 18; obręb: Krzyżowniki; jedn. ewiden. Miasto Poznań

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznań, ul.Dąbrówki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Hanna Kowalewska — UPR. NR 302/84/Pw, UPRAWNIONY DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — DATA I PODPIS 04.2020

OPRACOWAŁ: Anna Nowak — 04.2020

TREŚĆ RYSUNKU: Instalacja oświetlenia korytarza - rzut parteru i piętra

RYSUNEK NR: E01

BRANŻA	STADIUM	INDEKS	DATA	SKALA
elektryczna	proj. wykonawczy	0466	04.2020	1:100