

Poznań, 28.03.2011r.

BR-X-2/2121/3/2011  
3/2011/pn

Faks 62 731 75 00

Biblioteka Raczyńskich zawiadamia, że w dniu 24 marca 2011 r. wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym nr 3/2011/pn ; BR-X-2/2121/3/2011 na roboty budowlane – „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Biblioteki Raczyńskich – Pałacu w Sapowicach”

Nr ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych 82021 - 2011

**Zapytania:**

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku Biblioteki Raczyńskich – Pałacu w Sapowicach”, Z.U.P. „STOLCHO” z Kępna zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jaki rodzaj pakietu szybowego ma być zastosowany w stolarce przewidzianej do wymiany. Dokumentacja przetargowa w jednym miejscu wskazuje pakiet o budowie 4-16-4 a w następnym sugeruje użycie pakietów w klasie P2 (33.2-16-44) i P4 (44.4-16-4). W związku z powyższym uprzejmie prosimy o jednoznaczne wskazanie na zestawie stolarki, klasy pakietów szybowych dla poszczególnych pozycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W odpowiedzi na pytanie informuję, że pakiet szyb P2 (33,2-16-4) przewidziany został dla następujących okien (ze względów bezpieczeństwa obiektu użyteczności publicznej jakim jest pałac w Sapowicach) :

- 1) drzwi tarasowe (wystarczy szklenie skrzydeł dolnych w P2) – O10;
- 2) wymiana szyb w drzwiach wewnętrznych istniejących do wiatrołapu na szklenie P2, drzwi D4-1 (wystarczy szklenie skrzydeł, naświetla górne mogą pozostać w szkleniu tradycyjnym, wygląd zewnętrzny szklenia nie powinien się różnić);

Klasa szyb P2 jest wystarczająca z punktu widzenia bezpieczeństwa, w związku z tym nie ma potrzeby zastosowania szklenia w klasie P4.

Powyżej udzielone odpowiedzi Zamawiającego ukazały się w dniu dzisiejszym na stronie, na której zamieszczono SIWZ tj. [bip.city.poznan.pl](http://bip.city.poznan.pl) oraz na stronie Biblioteki Raczyńskich [www.bracz.edu.pl](http://www.bracz.edu.pl)

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Anna Chwalisz