



Miasto Poznań
Zakład Robót Drogowych

Poznań, dnia 25.11.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: ZP/13/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę kruszyw kamiennych dla Zakładu Robót Drogowych przy ul Energetycznej 4 w Poznaniu.

Zakład Robót Drogowych w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek zawierający następujące pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące wymaganych cech technicznych i jakościowych. Zamawiający określił, że obie frakcje (0/31,5 oraz 0/63mm) mieszanki granitowej mają spełnić wymagania parametru odporności na rozdrabnianie LA15. W przypadku mieszanek granitowych odporność na rozdrabnianie wynosi LA40. W związku z tym proszę o zmianę wymagań dotyczących tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Było:

- odporność na rozdrobnienie L_A15

Po zmianie jest:

- odporność na rozdrobnienie L_A35-L_A40

Dyrektor Zakładu Robót Drogowych

Krzysztof Bąkowski



Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu, ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań
tel. +48 61 878 05 10, fax +48 61 878 05 59 | NIP: 209 00 01 440 | info@zrd.poznan.pl | www.zrd.poznan.pl