

Wszyscy Wykonawcy

Numer sprawy: **ZP.SP28/271-3/2020**

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja boiska ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Chojnickiej 57 w Poznaniu”

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane do Zamawiającego we wniosku nr 1 z dnia 5 sierpnia 2020 r.:

Wniosek nr 1

Pytanie nr 1

Mając na względzie interes Zamawiającego z uwagi na chęć dopuszczenia większej ilości oferentów, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności i tym samym obniżenie cen ofertowych, wnioskujemy o dopuszczenie nawierzchni spełniającej wymogi normy PN EN 14877, posiadającej następujące parametry:

- Wytrzymałość na rozciąganie $\geq 0,6\text{MPa}$ (wartość dopuszczona przez normę $\geq 0,4\text{MPa}$)
- Odkształcenie pionowe $< 2\text{mm}$ (wartość dopuszczona przez normę $< 6\text{mm}$)
- Wytrzymałość na ścieranie: $< 2,2\text{g}$ (wartość dopuszczona przez normę $< 4\text{g}$)
- i spełniająca pozostałe parametry wymienione w specyfikacji.

Proponowana przez nas nawierzchnia spełnia wymogi normy PN EN 14877 potwierdzone wynikami badań międzynarodowych jednostek badawczych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wytrzymałość na rozciąganie większa lub równa 0,6 MPa i zmienia treść SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza odkształcenie pionowe mniejsze 2 mm MPa i zmienia treść SIWZ w tym zakresie

Wytrzymałość na ścieranie poniżej 2,2g - Zamawiający nie dopuszcza Wytrzymałość na ścieranie poniżej 2,2g

Zamawiający zmniejsza ten parametr do 1,8g)

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28

- Halina Seifert -