



Biblioteka
Raczyńskich

Numer referencyjny:

1/2021/pn

Poznań, dnia 01 lutego 2021 roku

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pod nazwą: **„BIEŻĄCA OBSŁUGA, SERWIS, KONSERWACJA ORAZ NADZÓR TECHNICZNY BUDYNKÓW”**.

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1:

W nawiązaniu do przetargu o numerze jak w temacie pn.: „ Bieżąca obsługa, serwis, konserwacja oraz nadzór techniczny budynków”, uprzejmie prosimy o podanie dodatkowych informacji dot. niżej wymienionych urządzeń technicznych:

Klimatyzacja precyzyjna skarbca i serwerowni – proszę o podanie ilości szaf i ich producenta.

Klimatyzatory podsufitowe – proszę o podanie ilości klimatyzatorów i ich producenta.

Klimakonwektory podłogowe i ściennie – proszę o podanie ilości konwektorów i ich producenta.

Agregaty wody lodowej i drycoolery – proszę o podanie ilości urządzeń i ich producenta.

Grzejniki podłogowe i ściennie – proszę o podanie ilości grzejników.

Centrale wentylacyjne – proszę o podanie ilości central, ich typ oraz producenta.

Nawilżacze parowe – proszę o podanie ilości nawilżaczy i ich producenta.

Wentylatory wyciągowe i nawiewne – proszę o podanie ilości wentylatorów i ich producenta.

Pompy Wilo – proszę o podanie ilości pomp

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że wszystkie informacje **dotyczące ilości urządzeń** znajdują się w SWZ w załączniku: Zał. 2_opis przedmiotu zamówienia - zał. B.zip, a tym samym:

- 1) Klimatyzacja precyzyjna skarbca i serwerowni – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej, str.7, producent: Denco Limited
- 2) Klimatyzatory podsufitowe – 2 szt., producent : Gree



- 3) Klimakonwektory podłogowe i ściennie – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej, str.9, producent: Rhoss, ADAX AS, listwy grzejne – Izoterma, grzejniki kolumnowe- Zehnder Charleston
- 4) Agregaty wody lodowej i drycoolery – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej, str.1, producent: Termster sp. z o.o., Geoklima S.R.L., Airwell Italia S.R.L.
- 5) Grzejniki podłogowe i ściennie – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej, str.7-9, producent: ADAX AS
- 6) Centrale wentylacyjne – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej – str. 2. Dziewięć (9) sztuk central wentylacyjnych, producent: Venture Industries sp. z o.o.
- 7) Nawilzacze parowe – proszę o podanie ilości nawilzaczy i ich producenta - ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie nawilzaczy, 16 nawilzaczy, firma PEGO.
- 8) Wentylatory wyciągowe i nawiewne – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wentylatorów, producent: Venture Industries sp. z o.o., Soler & Palau
- 9) Pompy Wilo – ilość podana w niniejszym załączniku w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji grzewczo-chłodniczej, str. 1-3 oraz w dokumencie PDF o nazwie: zestawienie wyposażenia instalacji wodno-kanalizacyjno-hydroforowe .

Informacje uzupełniające

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

ZATWIERDZAM

