

dz. nr 2/9 dz. nr 14/14

wykonać przeciskiem
bez naruszania nawierzchni jezdni

Włączenie do studni poprzez wykonanie otworu
wiertnicą i zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
dostępnych na rynku, szczelnych połączeń

Poziom porównawczy 59,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	64,00	64,89	64,45	64,45	64,26	64,26	64,26	64,28
Rzędna dna kanału	59,58 59,83 59,86	59,98	60,15 60,16	60,16	61,96	62,00 62,05	62,05	62,23
Zagłębienie dna kanału [m]	4,42 4,17	4,91	4,30 4,29	4,29	2,30	2,26 2,21	2,21	2,05
Odległości [m]		18,78	18,20	1,97	20,00	6,70	35,94	
Średnice, materiał	Spadek PETS Ø200x18,4		PVC-U_SDR41_I 200x4,9		zbiornik	PVC-U_SDR34_I 315x9,2		5,00 ‰
Długość trasy [m]	0,00	3,79	11,83 12,26 13,28	18,78	36,98 38,96	58,96	65,66	101,60
	S1	S2	S3	ZB2	ZB1	S4	S5	

- A - istniejąca studnia kanalizacji deszczowej - włączenie poprzez wykonanie otworu i uszczelkę in-situ
- B - projektowana studnia z kręgów betonowych DN1000
- C - projektowana studnia DN1200 z kręgów betonowych z regulatorem przepływu $Q_{reg}=20$ l/s
- D - zbiornik retencyjny o pojemności $60m^3$
- E - separator substancji ropopochodnych z by-passem firmy 10/100 z automatycznym zamknięciem na odpływie uruchamianego krytyczną grubością zmagazynowanego oleju
- F - istniejąca studnia DN1000 z kręgów betonowych

PROJEKTANT / EXECUTIVE DESIGNER  TRIM-tech TRYJANOWSKI - RATAJCZAK - MAZURKIEWICZ SP.J. ul. Kokołowska 2 60-165 Skórzewo tel. 061 661 69 40, kom. 0664 716 507 e-mail: biuro@trim-tech.eu NIP 779-23-01-458; REGON 300498870				
PRZEZNACZENIE / PURPOSE PROJEKT BUDOWLANY				
BRANZA / BRANCH INSTALACJE SANITARNE				
ADRES INWESTYCJI / LOCALISATION POZNAŃ UL. ŁOZOWA 77 DZ. NR 14/14	INWESTOR / INVESTOR Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Łozowa 77 61-448 Poznań			
TEMAT / SUBJECT PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Profil przyłącza kanalizacji deszczowej	PROJEKTANCI / DESIGNERS NR UPR. / CERTIFICATE PODPIS / SIGNATURE mgr inż. Maciej Tryjanowski Wa-218/02 mgr inż. Grzegorz Rytter			
SKALA / SCALE 1:100/500	DATA / DATE WRZESIEŃ 2019	SYGNATURA / SIGNATURE 19.086_PD	NR RYS. / SHEET 03	NR STRONY / PAGE NO. 14