

Stacja	Rozdzielnia	Pole	Nazwa pełna	typ kabla wychodzącego z GPZ-tu	Obciążenie [A]
Antoninek	15 kV	7	do MST-737	HAKFtA 3x120	normalnie wyl.
		8	do MST-735	3xYHAKXS 1x120	34
		9	do MST-975	HAKFtA 3x120	46
		20	do MST-736	3xYHAKXS 1x120	35
		23	do MST-734	3xYHAKXS 1x120	1
		27	do MST-1560	3xYHAKXS 1x120	38
		30	do MST-87	3xYHAKXS 1x120	43
Bema	15 kV	2	do MST-1580	HAKFtA 3x120	4
		6	do MST-458	3xYHAKXS 1x120	24
		8	do K-621 S.1	3xYHdAKx 1x240	65
		10	do K-620	3xYHAKXS 1x240	74
		12	do MST-824	HAKFtA 3x240	33
		14	do K-294-T1	HAKFtA 3x240	92
		15	do K-562-S1	3xYHAKXS 1x240	25
		16	do MST-1599	HAKFtA 3x120	46
		18	do K-596_T1	3xYHAKXS 1x120	63
		24	do MST-15	3xYHAKXS 1x120	49
		25	do K-294_T2	3xYHAKXS 1x240	55
		26	do K-562_S2	3xYHAKXS 1x240	39
		28	do MST-1531	HAKFtA 1x120	44
		30	do K-596_T2	HAKFtA 3x120	77
		33	do MST-195	HAKFtA 3x240	60
		34	do MST-1322	HAKFtA 3x240	36
	6 kV	36	do MST-315	HAKFtA 3x240	normalnie wyl.
		38	do MST-416	HAKFtA 3x240	158
		40	do MST-1266	HAKFtA 3x240	48
		42	do K-167	HAKFtA 3x240	129
Cytadela	15 kV	1	do MST-1695	3xYHAKXS 1x240 / 3xYHAKX 1x240	72
		2	do MST-356	HAKFtA 3x120	5
		4	do K-257/E	HAKFtA 3x120	45
		5	do MST-651	3xYHAKX 1x240	26
		6	do MST-1690	HAKFtA 3x120	16
		8	do MST-164	HAKFtA 3x120	72
		10	do MST-418	HAKFtA 3x120	7
		12	do RS-22	HAKFtA 3x120	60
		16	do MST-3121	HAKFtA 3x120	75
		25	do MST-1279	HAKFtA 3x120	3
		26	do ZKSN-6059	HAKFtA 3x120	52
		28	do MST-787	HAKFtA 3x120	49
		30	do MST-1247	HAKFtA 3x120	33
		33	do MST-147	HAKFtA 3x120	51
		34	do MST-813	HAKFtA 3x120	30
Czerwonak	15 kV	10	Linia Kiekrz	3xAFL 50	60
Karolin	15 kV	14	do MST-153	HAKnFtA 3x120	82
		20	do K-547/E	HAKnFtA 3x120	35
Górczyn	15 kV	6	do K-390	3xYHAKX 1x120	10
		7	do K-402/E	HAKFtA 3x120	55
		9	do P-78	HAKFtA 3x120	45
		13	do MST-85	HAKFtA 3x120	95
		14	do K-317/E	3xYHAKX 1x240	35
		15	do ZKSN-6043	HAKFtA 3x120	10
	6 kV	4	do MST-30	AKSFtA 3x120	10
		5	do MST-257	AKFtA 3x120	110
		6	do MST-75	AKSFtA 3x120	115
		7	do RS-34	AKSFtA 3x185	130

Stacja	Rozdzielnia	Pole	Nazwa pełna	typ kabla wychodzącego z GPZ-tu	Obciążenie [A]
		8	do MST-368	AKSFtA 3x120	15
		9	do MST-215	AKSFtA 3x185	20
HCP	6 kV	5	do MST-118	AKFA 3x240	20
		7	do MST-224	AKFtA 3x185	113
		9	do MST-259	HAKnFtA 3x120	100
		11	do MST-1404	HAKFtA 3x120	1
		19	do RS-27	AKFtA 3x185	110
Junikowo	15 kV	4	do MST-859	HAKFtA 3x120	46
		5	do K-299	3xYHAKXS 1x120	90
		6	do MST-1608	HAKFtA 3x120	33
		9	do K-577 T1	YHAKFtA 3x120	38
		12	do RS-30	HAKFtA 3x120	12
		19	do MST-886	HAKFtA 3x120	22
		20	do MST-217	HAKFtA 3x120	129
		21	do K-431	3xYHAKXS 1x120	1
		23	do K-577 T2	HAKnFtA 3x120	53
		24	do MST-1256	HAKFtA 3x120	34
		26	do MST-631	HAKFtA 3x240	26
		27	do MST-795	HAKFtA 3x120	80
		32	do MST-912	HAKFtA 3x120	8
Kiekrz	15 kV	27	do MST-3067	3xYHAKXS 1x240 / 3xYHAKXS 1x120	67
		10	do MST-3000	kabel 120 / 3x AFL 50	55
Krauthofera	15 kV	1	do ZKSN-6090	3xYHdAKx 1x120	36
		8	do MST-1722	HAKFtA 3x240	53
		9	do K-557/E	3xYHdAKx 1x120	41
		25	do MST-1520	3xYHdAKx 1x120	29
		27	do MST-1653	3xYHdAKx 1x120 / HAKFtA 3x120	91
		30	do MST-601	3xYHdAKx 1x120	77
		31	do MST-312	3xYHdAKx 1x120	72
		39	do RS-34	HAKFtA 3x120	86
		41	do MST-255	3xYHdAKx 1x120	65
		43	do MST-460	HAKFtA 3x120	109
Nadolnik	15 kV	3	do K-570	YHdAKx 1x120	12
		20	do MST-792	HAKFtA 3x120	13
		21	do K-319	HAKFtA 3x120	46
		25	do MST-310	HAKFtA 3x120	36
		27	do MST-308	3xYHdAKxd 1x150	47
		28	do RS-24	HAKFtA 3x240	100
		29	do MST-52	HAKFtA 3x240	normalnie wyl.
		31	do MST-428	3xYHdAKxd 1x150	76
Naramowice	15 kV	5	do MST-3036	3xYHAKX 1x120	74
		11	do MST-5031 T1	HAKnFtA 3x120	85
		16	do MST-635	3xYHAKX 1x120	58
		24	do MST-254	3xYHAKX 1x120	82
		28	do MST-638	HAKnFtA 3x120	57
		29	do MST-145	3xYHAKX 1x120	84
		30	do MST-636	HAKnFtA 3x120	43
		32	do MST-642	HAKnFtA 3x120	13
		34	do MST-5031 T2	HAKnFtA 3x120	15
		38	do MST-1303	HAKnFtA 3x120	25
Główna	6 kV	6	do RS-24	AKSFtA 3x185	115
		21	do MST-674	KnFtA 3x95	1
	15 kV	12	do MST-698	HAKX 3x120	50
		13	do MST-74	3xYNAKY 1x120	1
		16	do RS-22	HAKFtA 3x240	55
		17	do MST-97	HAKFtA 3x120	80
		20	do RS-23	HAKFtA 3x120	10

Stacja	Rozdzielnia	Pole	Nazwa pełna	typ kabla wychodzącego z GPZ-tu	Obciążenie [A]
Garbary EC-1	6 kV	2	do MST-5021	AKSFtA 3x240	80
		5	do MST-137	AKFtA 3x185 / AKFtA 3x95	3
		7	do MST-1278	3x95	80
		9	do K-6	AKSFtA 3x120 / AKSFtA 3x70	5
		10	do RS-35	AKSFtA 3x185 / HAKuFtA 3x120	95
		13	do MST-52	HAKY 3x120	20
		15	do MST-70	KFtA 3x95	5
		17	do MST-144	AKSFtA 3x240 + 3x120	85
		19	do MST-54	AKSFtA 3x240 / HAKnFtA 3x240	5
Rataje	15 kV	2	do K-304 T1	HAKFtA 3x120	14
		4	do ZKSN-6071	3xHRUHAKXS 240	87
		5	do MST-586	HAKFtA 3x120	95
		6	do K-507 T1	3xYHAKX 1x120	12
		7	do MST-1076	HAKFtA 3x240	28
		8	do MST-1616	HAKnFtA 3x120	65
		9	do MST-1012	HAKFtA 3x120	31
		10	do MST-173	HAKFtA 3x120	53
		18	do K-507 T2	HAKFtA 3x120	49
		20	do ZKSN-6063	3xXRUHAKXS 1x240	15
		22	do K-304 T2	HAKFtA 3x120	35
		23	do MST-1643	3xYHAKXS 1x240	25
		28	do MST-1273	HAKFtA 3x120	22
		34	do K-269	HAKFtA 3x120	8
		36	do ZKSN-6072	HAKFtA 3x120	74
Piątkowo	15 kV	4	do K-3023 T1	3xYHAKXS 1x240	40
		6	do MST-935	3xYHAKX 1x120	16
		9	do MST-3152	HAKnFtA 3x240	134
		10	do MST-930	3xYHAKX 1x120	48
		12	do MST-934	3xYHAKX 1x120	30
		14	do MST-3017	HAKFtA 3x240	21
		16	do MST-920	HAKFtA 3x120	63
		18	do MST-995	HAKFtA 3x240	41
		20	do MST-933	HAKFtA 3x120	28
		23	do MST-923	HAKFtA 3x120	21
		25	do MST-926	HAKFtA 3x120	91
		27	do MST-1114	3xYHAKX 1x120	27
		30	do K-3023 T2	3xYHAKX 1x240	52
		32	do MST-3016	HAKFtA 3x240	86
Poznań PŁD	15 kV	4	do P-428	HAKFtA 3x240	66
		15	do K-468/E	3xYHAKXS 1x240	25
		19	MST-279	HAKFtA 3x120	65
		25	do MST-64	HAKFtA 3x120	39
		28	do MST-1133	3xYHAKXS 1x240	33
Pogodno	15 kV	1	do K-438 T1	HAKFtA 3x120	73
		3	do K-51	HAKFtA 3x120	72
		4	do K-18	HAKFtA 3x120	21
		6	do K-619	3xYHAKXS 1x240	91
		9	do MST-1411	3xYHAKXS 1x240	3
		10	do MST-972	HAKFtA 3x120	5
		12	do K-239	HAKFtA 3x120	14
		16	do K-617	HAKFtA 3x120 / 3xYHAKXS 1x120	62
		18	do MST-1521	3xYHAKXS 1x120	110
		19	do MST-71	3xYHAKXS 1x120	87
		26	do MST-333	HAKFtA 3x240	54
		30	do MST-1548	HAKFtA 3x240	1
		32	do MST-286	HAKFtA 3x120	71
		34	do MST-1246	HAKFtA 3x120	35

Stacja	Rozdzielnia	Pole	Nazwa pełna	typ kabla wychodzącego z GPZ-tu	Obciążenie [A]
	6 kV	36	do MST-1330	HAKFtA 3x120	68
		2	do MST-136	HAKFtA 3x120	42
		4	do MST-155	HAKFtA 3x120	20
		5	do MST-5032	HAKFtA 3x120	82
		7	do MST-273	HAKFtA 3x120	55
Solacz	15 kV	2	do MST-823	HAKFtA 3x120	12
		3	do MST-3062	HAKFtA 3x120	11
		4	do MST-1131	HAKFtA 3x120	36
		5	do K-478	HAKnFtA 3x120	50
		10	do MST-163	AKSnFtA 3x120	4
		12	do MST-3087	HAKFtA 3x120	14
		13	do MST-3155	HAKFtA 3x240	82
		15	do K-3010 T1	3xYHAKXS 1x240	107
		19	do MST-3076	HAKnFtA 3x240	39
		22	do MST-1405	HAKFtA 3x120	26
		23	do ZKSN-6047	HAKFtA 3x120 / 3xYHAKXS 1x120	28
		24	do MST-341	HAKFtA 3x120	35
		25	do MST-3197	3xYHAKXS 1x120	75
		27	do MST-438	HAKFtA 3x120	7
		28	do MST-548	HAKFtA 3x120	92
	6 kV	3	do K-86/E	AKSFtA 3x120	30
		4	do MST-272	AKSFtA 3x120	44
		5	do MST-5025	AKSFtA 3x240	37
		7	do MST-170	AKSnFtA 3x120	61
Starołęka	15 kV	2	do MST-48	3xYHdAKx	36
		4	do MST-939	HAKFtA 3x120	67
		5	do K-371/E	HAKFtA 3x120	62
		6	do ZKSN-6012	HAKFtA 3x120	53
		8	do ZKSN-6009	3xYHAKX 1x240	70
		10	do MST-1718	HAKFtA 3x120	84
		15	do K-468	3xYHdAKx 1x120	37
	6 kV	11	do MST-4	3xYHAKX 1x240	1
		21	do K-35/E	HAKFtA 3x95	1
		22	do MST-385 T1	HAKFtA 3x120	10
Wawrzyńca	15 kV	23	do MST-385 T2	3xYHAKX 1x120	1
		3	do MST-36	3xYHAKXs 1x120	74
		4	do MST-68	NAHKBA 3x240	57
		6	do MST-3038	NAHKBA 3x240	34
		10	do MST-521	HAKFtA 3x120	67
		15	do K-618	3xYHdAKx 1x240	20
		18	do K-12	3xYHAKXs 1x120	103
		24	do K-316	3xYHdAKx 1x120	15
		25	do K-413 T1	3xYHdAKx 1x120	1
		27	do MST-3103	3xYHAKXs 1x120	37
		28	do MST-468	NAHKBA 3x240	27
		31	do MST-972	HAKFtA 3x120	23
		32	do MST-96	HAKFtA 3x120	37
		33	do MST-3157	HAKFtA 2x120	24
		37	do MST-300	NAHKBA 3x120	42
		5	do MST-874	3xYHAKXS 1x120	22
		6	do MST-1192	3xYHAKX 1x120	86
		8	do MST-801	HAKFtA 3x120	15
		10	do MST-878	3xYHAKXS 1x120	1
		11	do MST-1452	3xYHAKXS 1x240	36
		12	do MST-1071	HAKFtA 3x120	18
		14	do MST-1081	HAKFZtA 3x240	13
		15	do MST-1188	HAKFtA 3x120	25

Stacja	Rozdzielnia	Pole	Nazwa pełna	typ kabla wychodzącego z GPZ-tu	Obciążenie [A]
Żegrze	15 kV	16	do P-223	3xYHAKX 1x120	3
		17	do MST-809	3xYHAKXS 1x120	8
		18	do K-516 T1	HAKFtA 3x120	45
		22	do K-220	3xYHdAKx 1x120	37
		32	do MST-799	HAKFtA 3x120	31
		34	do MST-1210	HAKFtA 3x240	26
		35	do MST-876	3xYHAKXS 1x120	35
		36	do MST-1070	HAKFtA 3x120	24
		37	do MST-807	3xYHAKXS 1x120	10
		38	do MST-810	HAKFtA 3x120	14
		40	do MST-1618	3xYHAKXS 1x120	38
		41	do MST-1186	HAKFtA 3x240	20
		43	do MST-770	3xYHAKXS 1x120	86
		45	do K-521	3xYHAKXS 1x240	14
Jeżyce	15 kV	3	do MST-402_T1	3xYHAKXS 1x240	20
		5	do MST-3106	3xYHAKXS 1x240	28
		6	do K-402_T2	3xYHAKXS 1x240	49
		7	do MST-1240	3xYHAKXS 1x240	43
		8	do MST-1099	3xYHAKXS 1x240	16
		9	do K-69	3xYHAKXS 1x240	3
		10	do K-620/E	3xYHAKXS 1x240	50
		11	do ZKSN-6037	3xYHAKXS 1x240/ 3xYHAKXS 1x120	8
		12	do ZKSN-6038	3xYHAKXS 1x240	13
		14	do ZKSN-6051	3xYHAKXS 1x240	7
		15	do K-434	3xYHAKXS 1x240/ HAKFtA 3X120	7
		25	do MST-1645	3xXUHAKXS 120	64
		28	do K-588	3xYHAKXS 1x240	15
		30	do MST-1551	3xYHAKXS 1x240	56
		31	do K-615/E	3xYHAKXS 1x240	41
	6 kV	3	do MST-51	3x120 AL	50
		4	do MST-396	3x120 AL	10
		5	do MST-90	3x95 Cu	5
		6	do MST-307	3x185 AL	10
		7	do K-166	3x240 AL	45
		10	do MST-119	3x95 AL	50
		11	do MST-1494	3x120 AL	125
		12	do MST-186	3x95 CuAl	20
		13	do K-394	3x120 AL	80
		15	do K-60	3x95 AL	50
		21	do MST-465	AKSFtA 3x120	70
		23	do MST-79	3x95 Cu/ 3x120 AL.	70
		24	do MST-166	3x95 AL	60
		28	do MST-355	3x95 AL	10
		30	do K-140	3x95 AL	10
Wilda	6 kV	1	do MST-296	AKSFtA 3x120	25
		5	do MST-315	AKSFtA 3x120	1
		6	do MST-592	AKSFtA 3x120 / HAKFtA 3x120	140
		8	do MST-349 Tr3	AKFtA 3x120	15
		15	do MST-349 Tr4	AKFtA 3x120	5
		19	do MST-1512	AKFtA 3x120	60
		20	do K-167	AKFtA 3x120	1