

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Poznań- Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 106,
60-682 Poznań, zwany dalej Zamawiającym

Adres do korespondencji:

Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

ul. Rybaki 18A, 61-884 Poznań

tel.: 061 878 1555/54

email: cuw.prawny@m.poznan.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający rozważa przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego udzieli zamówienia na dostawę oczyszczaczy powietrza do 14 złobków, z terenu miasta Poznania.

Dane rozważanych oczyszczaczy:

- a. **Wydajność przepływu powietrza przez oczyszczacz powietrza [m^3/h]:** minimum $350 \text{ m}^3/\text{h}$;
- b. Urządzenie musi posiadać zdolność przepływu czystego powietrza przez oczyszczacz powietrza na poziomie minimum $330 \text{ m}^3/\text{h}$ dla pyłów lub posiadać określony parametr CADR [m^3/h] (Clean Air Delivery Rate) zgodnie z normą ANSI -/AHAM-AC-1 „Standard Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Cord-Connected Room Air Cleaner” Amerykańskiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego (Association of Home Appliance Manufacturers – AHAM)” lub zgodnie z normą GB/T 18801-2015, GB/T 18801-2008 GB/T 18801 - minimum $330 \text{ m}^3/\text{h}$ dla pyłów;
- c. **Filtry:** urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 3 filtry:
 - filtr wstępny na początku,
 - filtr z węglem aktywnym,
 - filtr EPA: klasy E11 lub klasy E12 lub filtr HEPA klasy H13 lub wyższej zgodnie z następującymi normami:
PN-EN 1822-1:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 1: Klasyfikacja, badanie parametrów, znakowanie”,
PN-EN 1822-2:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA). Część 2: Wytwarzanie aerozolu, przyrządy pomiarowe, statystyka zliczania cząstek”,
PN-EN 1822-3:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).
Część 3: Badanie płaskiego materiału filtracyjnego”,
PN-EN 1822-4:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).
Część 4: Określanie przecieku filtru (metoda przeszukiwania)”,
PN-EN 1822-5:2009 pt.: „Wysokoskuteczne filtry powietrza (EPA, HEPA i ULPA).
Część 5: Określanie skuteczności filtru”.

Filtr EPA/HEPA musi być zbudowany z polipropylenu lub szkła spiekanego.

- d. Filtr z węglem aktywnym i filtr EPA/HEPA mogą być ułożone w dowolnej kolejności. Oczyszczacz powietrza może być wyposażony w dodatkowe filtry.
- e. **Poziom hałas:** oczyszczacz powietrza musi spełniać warunek, że przynajmniej na jednym trybie pracy poziom głośności nie przekracza 35 dB;
- f. **Moc:** maksymalny pobór mocy przez urządzenie: 100 W;
- g. **Zasilanie:** 220-240V, 50/60 Hz, wtyczka europejska – typ C,E lub F;
- h. **Tryb pracy:** automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. W przypadku, gdy tryb automatyczny nie zapewnia pracy urządzenia z maksymalnym poziomem głośności do 35 dB, urządzenie musi mieć możliwość manualnego ustawienia trybu pracy o poziomie głośności nie przekraczającym 35dB;
- i. **Wskaźnik konieczności wymiany filtra:** urządzenie musi być wyposażone w sygnalizację konieczności wymiany filtra EPA lub HEPA;
- j. **Inne funkcje:** urządzenie nie może być wyposażone w funkcję jonizacji powietrza i lampę UV.
- k. **Nawilżacz powietrza:** urządzenie nie może być wyposażone w funkcję nawilżania powietrza;
- l. **System montażu:** wolnostojący;
- m. Urządzenie musi posiadać blokadę rodzicielską polegającą na blokadzie wszystkich przycisków w panelu sterującym urządzenia;
- n. Urządzenie musi być oznakowane znakiem CE;

III. CEL I ZAKRES DIALOGU TECHNICZNEGO

Dialog techniczny ma na celu wskazanie możliwości zakupu ok 100 sztuk osuszaczy o parametrach opisanych w pkt I, określenie kosztów i terminów dostawy oraz warunków serwisowania zamówienia.

Informację należy podać w 3 następujących wariantach:

- a) dostawa i montaż 100 oczyszczaczy powietrza
- b) dostawa i montaż 100 oczyszczaczy powietrza oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 24 miesięcy wraz z 24 miesięcznym serwisem
- c) dostawa i montaż 100 oczyszczaczy powietrza oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy wraz z 36 miesięcznym serwisem

W podpunktach b, c należy podać m.in rodzaj i planowana minimalną niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania ilość materiałów eksploatacyjnych a także zakres oferowanego serwisu.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Zamawiający będzie prowadził Dialog w formie elektronicznej.
2. Termin przesłania odpowiedzi to 21 września 2018 r.
3. Zamawiający informuje, iż przeprowadzenie dialogu technicznego nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.

4. W przypadku, gdy informacje przekazywane Zamawiającemu przez uczestników dialogu mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez potencjalnego Wykonawcę.

5. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o udzielenie zamówienia publicznego objętego dialogiem technicznym.

6. Niniejsza Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego nie stanowi ogłoszenia o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy, ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

8. Zamawiający poinformuje o zakończeniu Dialogu wszystkich jego uczestników, którzy brali w nim udział.

9. Za udział w Dialogu jego uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia ani refundacji poniesionych kosztów.

10. W toku Dialogu Zamawiający nie podejmuje jakichkolwiek czynności w rozumieniu art. 180 ust. 1 ustawy. Uczestnikom ani innym podmiotom nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie.

11. Zamawiający po publikacji niniejszej Informacji, może pisemnie, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną bezpośrednio poinformować o wszczęciu dialogu technicznego znane sobie podmioty, które w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi będące przedmiotem planowanego zamówienia.

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI

Pani Katarzyna Kruk- Choniawko, tel. 61 878 1955

Pani Aldona Szubert, tel. 61 878 1954

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Potencjalni Wykonawcy zainteresowani udziałem w dialogu technicznym przesyłają elektronicznie na adres cuw.prawny@m.poznan.pl swoje zgłoszenie wraz z wymaganą w pkt III informacją.

Jako tytuł maila należy wpisać „Dialog techniczny”

2. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w **dniu 21 września 2018 roku.**

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W POZNANIU

Piotr Kołodziejczyk

