

Poznań, 2022-09-23

Numer pisma: DW/MSW/1347/86326/2022

Urząd Miasta Poznania
Wydział Organizacyjny
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań


590 1245

URZĄD MIASTA POZNAŃA 14 KANCLARIA pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań		
WPLYNEŁO DNIA	29-09-2022	WPLYNEŁO DNIA
L. dz. _____		

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację radnego Pana Pawła Matuszaka ws. kontroli i prac eksploatacyjnych hydrantów na terenie miasta

Aquanet S.A. Dział Sieci Wodociągowej z siedzibą przy ul. Piątkowskiej 117/119 w Poznaniu odpowiadając na interpelację radnego Pana Pawła Matuszaka informuje, że:

- Ilość hydrantów na terenie miasta Poznania wskazanych do przeprowadzenia przeglądu w roku 2022 wynosi 9027 sztuk.
- Zgodnie z § 3.1-3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.) urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zapisami Polskich Norm. Przegląd hydrantów należy wykonywać w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
- Głównym obowiązkiem podczas przeprowadzania przeglądów hydrantów jest sprawdzenie stanu faktycznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz podzespołów zasilających w wodę, dokonanie pomiaru wydajności hydrantu oraz sprawdzenie jego oznakowania.
- Cena jednostkowa za wykonanie przeglądu hydrantu w okresie od 07.10.2021 do 06.10.2022 r. wynosi 45,36 zł netto za 1 hydrant, w okresie od 07.10.2022 r. do 06.10.2023 r. wyniesie 47,58 zł netto za 1 hydrant, a od dnia 07.10.2023 r. do 06.10.2024 r. będzie wynosić 49,72 zł netto za 1 hydrant. Łączna kwota stanowi iloczyn ceny jednostkowej i ilości hydrantów, dla których wykonano przegląd techniczny.
- Z ramienia Miasta Poznania odpowiedzialnym za kontrole hydrantów jest Wydział Zarządzania Kryzysowego.
- Spółka Aquanet S.A. na początku każdego roku przedkłada do Urzędu Miasta Poznania zestawienie skontrolowanych w poprzednim roku hydrantów.

AQUANET
DZIAŁ SIECI WODOCIAGOWEJ
Jacek Szymański
Zastępca KierownikaSiedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: klient@aquanet.plDział Obsługi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl