

Poznań, dnia 22.03.2024r.

**Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61 – 841 Poznań**

**Dotyczy: Interpelacji Radnej Haliny Owsianej ws. problemu mieszkańców ul. Wiece w
Poznaniu**

Działając w imieniu Aquanet S.A., na podstawie umowy o świadczenie usług, Aquanet Retencja Sp. z o.o. w odpowiedzi na interpelację Pani Haliny Owsianej, która wpłynęła do naszej Spółki w dniu 21.03.2024 r. informuję, że w ul. Wiece w Poznaniu brak kanalizacji deszczowej. W ulicy istnieje jedynie kanalizacja sanitarna.

Na potrzeby weryfikacji problemu zalewania wykonaliśmy symulację w programie do analizy ukształtowania terenu i spływu powierzchniowego (SCALGO), zgodnie z którą widoczne jest gromadzenie się wód w rejonie działek nr 23, 24, 25/1, 25/2 oraz 9, 10/1, 10/2, 11 oraz w rejonie posesji posiadających zjazdy do garaży. Według analizy woda opadowa gromadzi się w zagłębieniu terenowym co może powodować przesiąkanie wód gruntowych przez ściany budynków, jednak tylko na terenie w/w działek. Zgodnie z załączonym wycinkiem mapy z programu SCALGO zasymulowany opad wysokości 60 mm nie ma wpływu na wskazane w interpelacji zastoiny wody na ulicy Wiece (załącznik 1).

Ponieważ w interpelacji zawarta jest informacja o zalewaniu piwnic podczas intensywnych opadów rekomendujemy sprawdzenie poprawności podłączeń do kanalizacji sanitarnej.

W celu weryfikacji w/w podłączeń temat niezwłocznie przekazujemy do Spółki Aquanet S.A. odpowiedzialnej za kanalizację sanitarną.

Z wyrazami szacunku



AQUANET RETENCJA
PREZES ZARZĄD
Halina Owsianka

Załącznik 1



Fot. 1. Mapa przedstawiająca rejon ul. Wice z zasymulowanym opadem w wysokości 60 mm.