

Poznań, 2025-03-07

Numer pisma: DW/MSW/968/24356/2025

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Organizacyjny
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań**Dotyczy: Odp: Interpelacji Radnej Haliny Owsiannej**

W nawiązaniu do złożonej do Prezydenta Miasta Poznania interpelacji w sprawie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej na os. Lotników Wielkopolskich informujemy co następuje:

- We wrześniu 2024 r. na os. Lotników Wielkopolskich rozpoczęto działania w zakresie pełnej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego (za pomocą m.in. specjalistycznej kamery) sieci kanalizacji deszczowej. Stan techniczny około 80% do tej pory zinwentaryzowanych kanałów deszczowych określono jako dobry oraz przeznaczony do dalszej obserwacji w ciągu najbliższych 5 lat. Oznacza to, że kanały nie posiadają uszkodzeń zagrażających dalszej eksploatacji, jednak z uwagi na rok budowy (1986 rok) będą poddane dalszej obserwacji.
- Niemniej ocena stanu technicznego wykazała punktowe uszkodzenia oraz zator w rejonie ulicy Skąpskiego, stąd w marcu br. zostaną zlecone prace zmierzające do udrożnienia i naprawy tego odcinka kanału.
- Po przeprowadzonych pracach remontowych będziemy obserwować pracę systemu na przedmiotowym obszarze i podejmować kolejne decyzje lub działania w zależności od uzyskanych wyników.
- W aspekcie planowanych inwestycji na osiedlach Lotników Wielkopolskich i Nowe Ogrody informujemy, że w obecnie obowiązującym Planie inwestycji gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Poznania (PIGWO) na lata 2025-2029, brak jest ujętych zadań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi dotyczących wskazanego rejonu.
- Jednocześnie potwierdzamy, że za pośrednictwem Wydziału Klimatu i Środowiska, Rada Osiedla Wola zgłosiła do Wykazu Inwestycji zadanie dotyczące zalewania ulic na osiedlu Lotników Wlkp. Informujemy, że zgłoszenie zostanie uwzględnione w najbliższej

aktualizacji Wykazu Inwestycji, który stanowi listę potrzeb w zakresie gospodarowania wodami opadowymi dla Miasta Poznania. Według przyjętego harmonogramu Aquanet S.A. w terminie do 30 czerwca br. powinno uzyskać akceptację Urzędu Miasta Poznania dla zaproponowanego Wykazu Inwestycji.

- Powyższy Wykaz Inwestycji jest podstawą do przygotowania Planu Inwestycji Gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie Miasta Poznania na lata 2026-2030. Umieszczenie w PIGWO na lata 2026-2030 zadania dotyczącego osiedla Lotników Wlkp. uzależnione jest również od uzyskanych wyników z inwentaryzacji oraz obserwacji funkcjonowania systemu po dokonanych pracach naprawczych

W kwestii poruszonego aspektu niskiego ciśnienia wody, informujemy, że Aquanet S.A. na bieżąco monitoruje ciśnienie na obszarze os. Lotników Wielkopolskich, gdyż osiedle to położone jest na jednych z najwyższych rzędnych na mapie Poznania. Według naszych obserwacji ciśnienie dostarczanej wody mieści się pomiędzy 0,18 MPa - 0,26 MPa, co jest zgodne z Poziomem Świadczeń Usług Spółki, według którego ciśnienie na wodomierzu powinno być granicach od 0,1 MPa do 0,6 MPa. Prosimy o podanie konkretnych adresów zgłaszających problemy z ciśnieniem, każdy taki przypadek podlegać będzie indywidualnej analizie.

Anna
Iwona
Graczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Anna Iwona
Graczyk
Data: 2025.03.07
10:54:04 +01'00'