

**URZĄD MIASTA POZNANIA
WYDZIAŁ ORGANIAZACYJNY
PL. KOLEGIACKI 17
61-841 POZNAŃ
UNP-2026-21031**



Dotyczy: Odpowiedź na interpelację ws. budynku NZOZ na os. Bolesława Chrobrego 118 w Poznaniu

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak sprawy Or-II.0003.1.65.2026 z dnia 16.02.2026 r. w sprawie interpelacji Radnej Ewy Jemielity dotyczącej zalewania pomieszczeń piwnicznych budynku NZOZ na os. Bolesława Chrobrego 118 w Poznaniu, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, iż każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia wystąpienia awarii podejmowane były niezwłocznie doraźne działania, m.in. udrażnianie instalacji wod-kan, sprzątanie po zalaniu. Ponadto Spółka jest w stałym kontakcie z Aquanet, który dodatkowo przeprowadził czyszczenie instalacji poza budynkiem.

Na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 10.02.2026 r. stwierdzono nieszczelność w studniach zlokalizowanych w piwnicy przedmiotowego budynku i migrację wody gruntowej do studni. W związku z zaistniałą sytuacją, zlecono wykonanie doszczelnienia istniejących studni, sprawdzenie poprawności działania zasuw burzowych oraz wyczyszczenie całości sieci wraz z infrastrukturą instalacji kanalizacji deszczowej do studni przyłączeniowej w ulicy Wacława Gieburowskiego w Poznaniu. Powyższe prace wykonane zostaną w najbliższym możliwym terminie.

W nawiązaniu do podnoszonej kwestii pojawiania się osób postronnych w budynku Przychodni NZOZ, tut. Spółka zwróciła się o wsparcie do Straży Miejskiej. 18 lutego 2026 r. administrator obiektu, działający z ramienia ZKZL, odbył kolejne spotkanie ze Strażnikami Miejskimi, którzy zadeklarowali dalszą pomoc w przedmiotowej sprawie. Strażnicy pozostawili również Najemcom swoje dane kontaktowe, prosząc o niezwłoczne zgłaszanie każdej sytuacji wymagającej interwencji bezpośrednio do nich.

Z poważaniem


Członek Zarządu Spółki
Grzegorz Bubula


202
DYREKTOR
Pionu Zasobów Lokalowych
Tomasz Gąbrysia
23.02.2026.