

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania



Znak sprawy: Or-II.00031.66.2015
Lotus: 170315 - 2760

Pan
Mateusz Rozmiarrek
Radny Miasta Poznania

Poznań, 17 marca 2015 r.

Szanowny Panie Radny,

w związku z przekazaną pismem z dnia 4 marca 2015 r. interpelacją Pana Radnego w sprawie, zbiorników przeciwpożarowych na terenie miasta Poznania przekazuję wyjaśnienia, o które w sprawie będącej przedmiotem Pana interpelacji zwróciłem się do Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Mariusz Wisniewski

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania

PZ.077.28.2015

Poznań, dnia 10 marca 2015 r.

Urząd Miasta Poznania
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Bezpieczeństwa
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Dotyczy: pisma nr ZKB-I.5540.4.2015 Lotus: 050315-1859 z dnia 5.03.2015 r. w sprawie informacji o zbiornikach przeciwpożarowych.

W odpowiedzi na wniosek o którym mowa na wstępie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu informuje, że nie prowadzi ewidencji zbiorników przeciwpożarowych znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego oraz miasta Poznań.

Zagadnienia związane z zapewnieniem przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). Zgodnie z ww. rozporządzeniem woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów, które wymagają jej zapewnienia, powinna być dostępna w szczególności z urządzeń zaopatrujących w wodę ludność, tj. sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do jednostki osadniczej. W przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody przeznaczone do ludności dostarczanej wodociągiem nie zapewniają ilości wymaganych do celów przeciwpożarowych, wykonuje się co najmniej jedno z uzupełniających źródeł wody, wymienionych w omawianym rozporządzeniu.

W treści analizowanego rozporządzenia nie wskazano podmiotu zobowiązanego do prowadzenia rejestru (ewidencji) uzupełniających źródeł wody, przewidzianych do celów przeciwpożarowych.

Odpowiedzialność, za zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, dla poszczególnych budynków wymagających jej zapewnienia, spoczywa na podmiotach faktycznie władającymi tymi obiektami, którzy są zobowiązani do realizacji obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

tj. przygotowanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru. Z uwagi na powyższe, zbiorniki są instalowane i utrzymywane przez właścicieli obiektów, które wymagają zwiększonej ilości wody do celów przeciwpożarowych lub występują w terenie nieuzbrojonym w sieć (instalację), w tym wodociągową przeciwpożarową.

Ponadto, z w związku z rozwojem zabudowy oraz rozbudową infrastruktury na terenach miejskich, w tym sieci wodociągowych przeciwpożarowych, nie ma potrzeby wykonywania zbiorników przeciwpożarowych na terenie miasta Poznania.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Z-ca Komendanta Miejskiego
Poznańskich Straży Pożarnej
Poznań
mł. bryg. ppor. inż. Krzysztof Hoffman