

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.361.2017

06 M 17 - 279

Pan
Jan Sulanowski
Radny Miasta Poznania

Poznań, 06. M. 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

uzupełniając otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 21 września 2017 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego dotyczącą infrastruktury gazowej nad ciekiem Górczynka przy ul. Opolskiej, przekazuję wyjaśnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w powyższej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Maciej Wudarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

DHU
25.10.2017VG
23.10.2017

URZĄD MIASTA POZNANIA KANCELARIA ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań		
WPROSZO DNIA	2017-10-20	WYKONANO DNIA
L. dy. 377		
Znak sprawy		

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy Poznań
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia Poznań Południe

ul. Głogowska 429, 60-004 Poznań
tel. (61) 8390 – 261
fax. (61) 8390 – 623
rdg.poznanpoludnie@poznan.psgaz.pl

**Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska**

ul. Gronowa 22a
61-655 Poznań

URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Ochrony Środowiska		
WPROSZO DNIA	2017-10-20	WYKONANO DNIA
L. dy. 377		
Znak sprawy		

Wasz znak: OS-I.6341.4.209.2017

Nasz znak: W301-520-141-2572-17

Poznań, 11-10-2017r.

Dotyczy: Infrastruktury gazowej nad ciekim Górczynka przy ul. Opolskiej w Poznaniu.

Niniejszym informujemy, że w dniu 06.10.2017r po przeprowadzeniu kontroli sieci gazowej na ul. Opolskiej w Poznaniu (przejście gazociągu nad ciekim Górczynka). Nie stwierdzono nieszczelności oraz innych nieprawidłowości na sieci gazowej. Gazociąg nad ciekim wodnym Górczynka, jest zabezpieczony w sposób prawidłowy, w stalowej rurze osłonowej DN 200.

Zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacyjnym, przejścia gazociągów nad ciekami wodnymi, kontrolowane są przez służby PSG raz w miesiącu.

Z poważaniem

PROKURENT
Janusz Śniedziwski

PROKURENT
Artur Krzysztof Różański