

Zbyszko Górny
Radny Miasta Poznania

Poznań, dnia 6 października 2017 roku

INTERPELACJA

w sprawie **przerw w dostawach wody z powodu braku niezależnego zasilania**

W czwartek 5 października br. wieczorem wiatr wiejący z siłą nawet 150 km/h, który wyrządził sporo zniszczeń w Poznaniu i okolicy. W pobliżu ujęcie wody w Mosinie miały miejsca problemy z siecią energetyczną. Było to przyczyną przerw w dostawie wody do Poznania. Przez wiejący wiatr notowano spadki napięcia prądu w pompowniach wody. To powodowało, że woda raz była wypychana, a raz zasysana przez pompy. Efektem był brak wody w kranach.

Czy ujęcie wody w Mosinie dla większości odbiorców z Poznania nie ma własnego, niezależnego zasilania?

Czy Aquanet ma w planach instalację niezależnego zasilania w newralgicznych punktach sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Poznania w czasie awarii sieci energetycznej?

Uprzejmie proszę o odpowiedź w formie pisemnej.

Z poważaniem



Zbyszko Górny