

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.402.2017

261017 - 854

Pan
Zbyszko Górny
Radny Miasta Poznania

Poznań, *26.10.* 2017 r.

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 6 października 2017 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie przerw w dostawach wody z powodu braku niezależnego zasilania, uprzejmie wyjaśniam na podstawie informacji przekazanych przez spółkę Aquanet S.A.:

Na podstawie danych zebranych w trakcie analizowania zaistniałej w dniu 5 października br. sytuacji stwierdzono, że przyczyną przerw w dostawie wody była awaria magistrali o średnicy 1000 mm w rejonie Term Maltańskich, która spowodowała nagły spadek ciśnienia w systemie wodociągowym wywołany potężnym wypływem wody przez uszkodzony odcinek.

Awaria wystąpiła ok. godz. 19.50. Do czasu lokalizacji miejsca awarii oraz zakończenia działań zmierzających do odizolowania i wyłączenia uszkodzonego fragmentu magistrali, konieczne było utrzymywanie obniżonego ciśnienia w sieci. Po odcięciu możliwości dopływu wody do uszkodzonego odcinka rurociągu rozpoczęto stopniowe przywracanie właściwego ciśnienia wody w sieci. Około godziny 22.30 ciśnienie zostało unormowane w całym systemie.

Ujęcie wody w Mosinie posiada trzy niezależne linie zasilania w energię elektryczną (jedną napowietrzną i dwie kablowe). Tego typu układ chroni przed utratą zasilania. Dnia 5 października br. zanotowano jedynie krótkotrwałe zaniki zasilania na ujęciu, które miały niewielki wpływ na pracę obiektu i – jak wykazała analiza – nie były przyczyną przerwy w dostawie wody.

W celu zminimalizowania incydentów związanych z przerwami w zasilaniu spółka Aquanet ma w planach inwestycyjnych dalszą modernizację i rozbudowę istniejącego Systemu Zarządzania Energetycznego, między innymi automatyzację przełączeń oraz ciągły monitoring układów zasilania najważniejszych obiektów.

W związku z powyższym należy podkreślić, że brak ciągłości dostawy wody trwający ok. 2 godzin, który miał miejsce 5 października br., nie posiadał znamion sytuacji kryzysowej. Wprawdzie przerwa w dostawie wody wystąpiła na znacznym obszarze miasta Poznania, ale podjęte przez

spółkę Aquanet standardowe działania doprowadziły, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, do przywrócenia normalnej pracy stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w czasie znacznie krótszym od określonego w Poziomie Świadczenia Usług.

Jednocześnie informuję, że wyjaśnienia spółki Aquanet zostały także przekazane do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w celu oceny zaistniałej sytuacji.

Z wyrazami szacunku


z up. PREZYDENTA MIASTA
Tomasz Lewandowski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta