



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 25 kwietnia 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.201.2019

Nr rej.: 250418 - 4566

Pan
Przemysław Polcyn
Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. interpelację Pana Radnego w sprawie poprawek wykonania remontu ul. Trzebiatowskiej i przekazaną mi przez Prezydenta do rozpatrzenia, uprzejmie informuję:

Przeprowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich wizja w terenie wykazała, że przyczyną zapadania się płyt ażurowych jest awaria infrastruktury podziemnej. Zaistniałe uszkodzenia występują w linii przyłączy kanalizacyjnych i w pobliżu studni.

W związku z powyższym wezwanie do naprawy przyczyny uszkodzeń zostanie przekazane Spółce Aquanet S.A., a następnie gwarant, tj. Zakład Robót Drogowych, przystąpi do odtworzenia nawierzchni.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta