



ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA POZNANIA

Poznań, 4 czerwca 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.257.2019

Nr rej.: 020819-2434

Pani  
Lidia Dudziak  
Radna Miasta Poznania

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 15 maja 2019 r. interpelację Pani Radnej w sprawie braku windy w przychodni lekarskiej i przekazaną mi przez Prezydenta do rozpatrzenia oraz nawiązując do mojego pisma z dnia 22 maja 2019 r., uprzejmie informuję, że z wyjaśnień Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. wynika, iż awaria windy w budynku NZOZ przy ul. Kasprzaka 16, która wystąpiła w ostatnich dniach marca br. została usunięta 13 maja 2019 r.

W załączeniu przekazuję pismo Spółki, w którym wyjaśnione są szczegóły sprawy.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA  
Bartosz Guss  
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta

P. A. Tadeusz  
31.05.19  
skł

190421P

300519 - 2681

URZĄD MIASTA POZNAŃ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Poznań, 2019-05-10

- 2681

PL. KOLEGIACKI 17  
61-841 POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO)  
2019-63116



dot. interpelacji Radnej MP Lidii Dudziak w sprawie awarii windy w przychodni przy ul. Kasprzaka 16

Uprzejmie informujemy, że awaria windy w budynku NZOZ przy ul. Kasprzaka 16, która wystąpiła w ostatnich dniach marca została usunięta już blisko 3 tygodnie temu, w poniedziałek 13 maja. Zgodnie z raportem specjalistycznej firmy zajmującej się naprawą dźwigu, powodem jego ponad miesięcznego unieruchomienia była konieczność zamówienia u producenta uszkodzonej części, która odpowiada za mechanizm elektronicznego ryglowania drzwi windy. Po dostarczeniu zamówionego podzespołu (po dwóch tygodniach oczekiwania) okazało się, że dostany rygiel nowego typu nie pasuje do starszego dźwigu zamontowanego w przychodni przy ul. Kasprzaka. Firma, która podjęła się naprawy dźwigu musiała czekać na wytworzenie uszkodzonego rygla. Sprawę komplikował fakt, że producent windy nie posiada swojego przedstawicielstwa z magazynem w Polsce. To przyczynia się do wydłużenia czasu dostawy części zamiennych. Ostatecznie, awaria została usunięta 13 maja.

Potem jeszcze kilkakrotnie występowały przejściowe problemy z funkcjonowaniem dźwigu w przychodni przy ul. Kasprzaka 16. Przyczyną nie były jednak awarie, a nieświadome korzystanie przez użytkowników z przycisku STOP, co skutkuje przestojem i oczekiwaniem na przyjazd konserwatora, bo tylko on jest uprawniony w takiej sytuacji do ponownego uruchomienia dźwigu.

Dysponujemy pisemnym zapewnieniem firmy zajmującej się konserwacją windy, że jej pracownicy - rozumiejąc szczególną potrzebę sprawnego działania urządzenia w tym miejscu - dokładają wszelkich starań, aby utrzymać ją w stałym ruchu.

PRZEDSIĘWZJĘCIEL  
  
Tomasz Lepandowski