



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNAŃ

Poznań, 03.06. 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.302.2019
Nr rej.: 030619 - 2513

Pan
Przemysław Polcyn
Radny Miasta Poznań

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 24 maja 2019 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie trwałości wykonania oznakowania poziomego na wiadukcie nad ulicą Dąbrowskiego, w ciągu ulicy Santockiej, uprzejmie informuję:

Ubytki oznakowania w kolorze czerwonym spowodowane są pęknięciami nawierzchni. Ułożona na nawierzchni czerwona masa chemoutwardzalna jest mało elastyczna i pęknięcia nawierzchni odwzorowują się na powierzchni oznakowania. W czerwcu br. znaki P-29 oraz ubytki masy czerwonej zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ramach gwarancji (w technologii Spray-Plastik masą chemoutwardzalną, bardziej elastyczną).

Ponadto informuję, że po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, iż uszkodzenia nawierzchni występują w rejonie ul. Gorajska/Santocka i zostaną naprawione do końca czerwca br.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta