



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Poznań, 14 września 2019 r.

Znak sprawy: Or-II.0003.1.454.2019

Nr rej.: 240818-384

Pan

Mateusz Rozmiarek

Radny Miasta Poznania

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 16 września 2019 r. interpelację Pana Radnego w sprawie wzmocnienia gruntu pod blokiem nr 5 na Os. Pod Lipami w Poznaniu i przekazaną mi przez Prezydenta do rozpatrzenia, uprzejmie informuję:

Z wyjaśnień Zarządu Transportu Miejskiego wynika, że projektowane torowisko tramwajowe przebiega w odległości około 55 m od bloku nr 5 zlokalizowanego na Os. Pod Lipami. Niweletę torowiska zaprojektowano w niewielkim wykopie (około 1,0 m) z zachowaniem wymagań obowiązujących przepisów.

W dokumentacji projektowej zastosowano typowe rozwiązania konstrukcyjne dla tego rodzaju inwestycji liniowej, które są z powodzeniem stosowane na terenie całego kraju. Dodatkowo w ramach prac przygotowawczych przeprowadzono odpowiednie rozeznanie geologiczne oraz sporządzono dokumentację geologiczno-inżynierską, na podstawie której zostały dobrane odpowiednie warstwy konstrukcyjne torowiska, mające na celu zapewnienie stateczności i odpowiedniej wytrzymałości konstrukcji. Dodatkowo w osi torowiska przewidziano do wykonania drenaż mający za zadanie prawidłowe odwodnienie torowiska tramwajowego.

Przy projektowaniu torowiska uwzględnia się także zastosowanie wibroizolacji, a także rozwiązań z zakresu ochrony akustycznej (dot. Polskich Norm nr: PN-B-02170:2016-12 „Ocena szkodliwości

drgań przekazywanych przez podłozę na budynki” oraz PN-B-021171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”).

Powyzsze rozwiazania gwarantuja mieszkancom bloku nr 5 na Os. Pod Lipami bezpieczenstwo w korzystaniu z ich lokali mieszkalnych.

Z wyrazami szacunku

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mariusz Wisniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miasta