

Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

2020-151668



Dotyczy: Odpowiedź na pismo z dn. 17.11.2020 ws. stanu nawierzchni pochylni (przęsła) łączącej modernizowaną drogę wewnętrzną z chodnikiem przy wejściu do Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D w Poznaniu.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Pismo z 17.11.2020 w sprawie nawierzchni pochylni łączącej modernizowaną drogę dojazdową wewnętrzną z chodnikiem przy wejściu do Przychodni Lekarza Rodzinnego VITAMED przy ul. Galla 2D w Poznaniu uprzejmie informuję, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej i zbadaniu ww. nawierzchni pochylni przez komisję w składzie:

kierownik budowy, inspektor robót drogowych, inspektor prowadzący stwierdzono:

że nawierzchnia pochylni jest w dobrym stanie technicznym, wykonana prawidłowo z fazowanej kostki betonowej z szorstką powierzchnią, identycznej jak warstwa nawierzchniowa chodnika przy wejściu do Przychodni Vitamed.

Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z pochylni, powierzchnia użytej kostki na ww. pochylni wykonana jest celowo jako bardzo szorstka, aby zapewnić jak najlepszą przyczepność obuwia, kół wózków dla osób niepełnosprawnych, kół noszy i innego sprzętu do transportu pacjentów, a standardowe fazowanie kostki, które dodatkowo poprawia przyczepność, przyspiesza odprowadzenie wód opadowych i zmniejsza oblodzenie pochylni w okresie jesienno-zimowym.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Technicznych

Sprawę prowadzi:

Stanisław Jezierski
Dział Remontów
tel. (61) 415-86-65
e-mail: stajez@zkzl.poznan.pl