

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0057-1-32/10

010410-848

Poznań, 31 marca 2010 r.

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		01
WPLYNEŁ DN.	01 KWI. 2010	WPLYNEŁ DN.
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Szanowna Pani
Barbara Nowaczyk-Gajdzińska
Radna Miasta Poznania

Nawiązując do przekazanej pismem z dnia 18 marca 2010 r. interpelacji Pani Radnej w sprawie ekranów akustycznych, uprzejmie wyjaśniam:

Jak poinformowałem w swym piśmie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), warunek zapewnienia naturalnego oświetlenia pomieszczeń uznaje się za spełniony, jeżeli odległość budynku od obiektu przesłaniającego nie jest mniejsza od wysokości przesłaniania.

W omawianym przypadku, odległość ekranu akustycznego od budynku wynosi - 20 metrów, maksymalna wysokość ekranu - 6 metrów.

Z informacji Dyrektora ZDM wynika także, że na ulicy Bułgarskiej odległość budynku od obiektu przesłaniającego jest ponad 4-krotnie większa od wymaganej.

Ponadto, zastosowany ekran betonowy, ze wstawkami ekranu przezroczystego, o strukturze falistej, zwiększa pochłanianie hałasu.

Ekran przezroczyste są ekranami odbijającymi hałas, dlatego nie można było ich zastosować na całej długości odcinka ulicy Bułgarskiej.

Odnosząc się do kwestii braku estetyki ekranów, Dyrektor ZDM poinformował, że w celu jej poprawy zamontowane betonowe ekrany zostaną obsadzone pnączami.

Szklane ekrany spełniają jedynie działanie odbijające i mogą być zastosowane wyłącznie w określonych warunkach, w stronę otwartej przestrzeni.

Z poważaniem

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta Poznania


Ryszard Grobelny

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
tel. +48 61 878 53 81, fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl