

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska
61-050 Poznań, ul. Gronow 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54
10

Poznań, dnia 27 lutego 2012 r.

OS-I.6341.117.2011

28021200570

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt.2; art.42 ust. 1,2; art.122 ust. 1 pkt. 1; art. 123 ust. 2 i 3; art.125; art.127 ust. 3; art. 128 ust. 1 pkt. 4, 7a, 9, 11; art.131 ust. 1, 2; art. 138 ust 1; art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

ORZĘKAM

I. Wygasić na wniosek zainteresowanego pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód obejmujące odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych do rz. Głównej w km 3+635, z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. wydane przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 października 2010 r. nr OS.I/6210-89/10,

II. Udzielić: Bridgestone Poznań Sp. z o.o. ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych, deszczowych i roztopowych oraz chłodniczych do rzeki Głównej w km 3+635 oraz likwidację urządzenia wodnego – studni chłonnych z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. położonego przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

III. Ustalić następujący zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do odbiornika w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

a) ilość odprowadzanych oczyszczonych ścieków do rzeki Głównej:

- ścieków opadowych i roztopowych:

$$\begin{aligned} Q_{h \max} &\leq 1863 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{d \text{ śr}} &\leq 308,22 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{r \max} &\leq 112\,498 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

- sanitarnych

$$\begin{aligned} Q_{h \max} &\leq 7 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{d \text{ śr}} &\leq 80,0 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{r \max} &\leq 29200 \text{ m}^3/\text{rok}, \end{aligned}$$

- chłodniczych

$$Q_{\text{roczne}} < 400 \text{ m}^3/\text{r.}$$

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe:

$$F = 26,48 \text{ ha}$$

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych oczyszczonych:

- ściekach deszczowych:

Substancje ropopochodne < 15 mg/l

Zawiesina ogólna < 100 mg/l

- ściekach bytowych

BZT₅ < 40 mgO₂/l

ChZT < 150 mgO₂/l

Zawiesina ogólna < 50 mg/l

- wodach chłodniczych

Temperatura < 35 °C

2. Zastosowane urządzenia podczyszczające:

- ścieki opadowe i roztopowe: 2 separatory substancji ropopochodnych i 2 osadniki,
- ścieki bytowe: biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków oraz łapacz tłuszczów,
- wody chłodnicze: ze względu na charakter ścieków, brak urządzenia podczyszczającego.

3. Miejsce wprowadzania ścieków:

- istniejące urządzenie wodne – wylot do rzeki Głównej w km 3+635.

4. Likwidację urządzeń wodnych – studni chłonnych:

Studnia nr 1.

Położenie: dz. nr 2/14, ark. 06, obręb Karolin

Współrzędne geograficzne: N 52°25'53,84" E 16°59'53,86"

Rzędna dna: 72,58 m npm.

Głębokość: 5,27 m

Średnica: 1200 mm

Studnia nr 2.

Położenie: dz. nr 2/14, ark. 06, obręb Karolin

Współrzędne geograficzne: N 52°25'57,08" E 16°59'53,86"

Rzędna dna: 73,92 m npm

Głębokość: 4,82 m

Średnica: 1500 mm

Studnia nr 3.

Położenie: dz. nr 8/15, ark. 08, obręb Karolin

Współrzędne geograficzne: N 52°26'1,81" E 16°59'53,94"

Rzędna dna: 76,61 m npm.

Głębokość: 2,27 m

Średnica: 1200 mm

Studnia nr 4.

Położenie: dz. nr 8/15, ark. 08, obręb Karolin

Współrzędne geograficzne: N 52°26'3,21" E 16°59'54"

Rzędna dna: 74,18 m npm

Głębokość: 4,82 m

Średnica: 1500 mm

Studnia nr 5.

Położenie: dz. nr 8/15, ark. 08, obręb Karolin

Współrzędne geograficzne: N 52°26'6,35" E 16°59'53,18"

Rzędna dna: 74,86 m npm.

Głębokość: 4,27 m

Średnica: 1200 mm

Likwidacja polegała będzie na zasypaniu studni chłonnych. Układ zbierający wody opadowe i roztopowe zostaną skierowane do istniejącego układu kanalizacji deszczowej na terenie zakładu.

5. Sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:
 - niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz zarządcę cieku;
 - podjąć niezwłocznie działania zabezpieczające odbiornik przed przedostaniem się ponadnormatywnych zanieczyszczeń, w szczególności odciąć odpływ ścieków z urządzeń podczyszczających;
 - przystąpić do usuwania awarii;
 - dopuszczalny czas trwania awarii urządzeń istotnych dla realizacji niniejszego pozwolenia wynosi 1 tydzień.

IV. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji polegającej w szczególności na:
 - powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
2. zabezpieczenia urządzeń oczyszczających ścieki przed dopływami o natężeniu większym niż ich przepustowość maksymalna;
3. wykonywania 2 razy w roku (wiosną i jesienią) udokumentowanych kontroli urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe;
4. przynajmniej raz w roku, wykonywania kompleksowego czyszczenia osadnika i separatora z zebranego osadu i substancji ropopochodnych,
5. wykonywania kontroli jakości oczyszczonych ścieków bytowych wypływających z oczyszczalni poprzez pobór 4 prób w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w ciągu roku. Jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.
6. poboru prób oczyszczonych ścieków bytowych w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu tj. ze studzienki znajdującej się za biologiczną oczyszczalnią ścieków.
7. dobowej ewidencji ilości wypływających z oczyszczalni ścieków,
8. uczestniczenia w kosztach utrzymania odbiornika ścieków, na podstawie porozumienia z zarządcą cieku.

V. Zastrzec, że:

1. organ administracji samorządowej może zażądać w razie potrzeby dodatkowo rozbudowy lub przebudowy instalacji ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
2. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy,

- wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
 4. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VI. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydaje się na okres do dnia 26 lutego 2022 roku.

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Bridgestone Poznań Sp. z o.o. ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań, wystąpił do tut. Wydziału z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych, deszczowych i roztopowych oraz chłodniczych do rzeki Głównej w km 3+635 oraz likwidację urządzenia wodnego – studni chłonnych z terenu zakładu Bridgestone Poznań Sp. z o.o. położonego przy ul. Bałtyckiej 65 w Poznaniu.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, którego zakres jest wystarczający do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. organ administracji publicznej powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Żadna ze stron nie wniosła uwag lub wniosków.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, wyraził zgodę na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych, bytowych i wód chłodniczych do rzeki Głównej.

W toku postępowania ustalono, że wprowadzane ścieki nie będą negatywnie wpływały na środowisko wodne odbiornika oraz na wody podziemne. Przedstawione wyniki badań jakości ścieków wykazały, że biologiczna oczyszczalnia ścieków podczyszcza ścieki do parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ustalono również, że urządzenia podczyszczające ścieki opadowe i roztopowe są regularnie konserwowane, w szczególności usuwane są z nich zebrane zanieczyszczenia.

Bridgestone Poznań Sp. z o.o. wniósł jednocześnie o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego OS.I/6210-89/10. Związane to jest ze zwiększeniem ilości wprowadzanych ścieków deszczowych do rzeki Głównej oraz likwidacją urządzeń wodnych – studni chłonnych. Wody opadowe, które odprowadzane były do studni chłonnych, odprowadzane będą teraz do rzeki Głównej.

W związku z wygaszeniem decyzji Prezydenta Miasta Poznania OS.I/6210-89/10 przez niniejszą decyzję, nie nakłada się żadnych obowiązków, ponieważ wylot ścieków do rzeki Głównej będzie użytkowany przez Wnioskodawcę w ramach nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec braku uwag i wniosków oraz ze względu na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/MW

z up. PREZYDENTA MIASTA


Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Rozdzielnik:

1. Wnioskodawca
 2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
ul. Budowlanych 8
62-081 Przeźmierowo
 3. Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Urząd Marszałkowski
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17
61-823 Poznań
- 4,5 aa.

Do wiadomości:

Kataster wodny
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 444 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz.1635, ze zm.). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

STARSZY SPECJALISTA

Michał Wałkowiak
27.02.2012

