

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Wydział Ochrony Środowiska
61-607-20-22, ul. Gronowicza 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54

Poznań, dnia 16 października 2013 r.

OS-I.6341.3.30.2013

171013-278

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1, pkt 10, ust 4; art. 123 ust. 2; art. 125; art. 127 ust. 1, pkt 3 a, 6 i 7; art. 128 ust. 1 pkt 4, 8, 9, art. 131 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3; art. 140 ust. 1, art. 135 pkt 1, art. 138 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. - Dz. U. z 2013 r., poz. 267), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, Nr 136, poz. 964)

o r z e k a m

I. Udzielić:

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE

ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków

Stacja Paliw BP „Słowianka”, ul. Serbska 24, 61-696 Poznań

reprezentowanej przez pełnomocnika:

Pana Michała Nowocień

„EKON” Inżynieria Środowiska, ul. Jachnowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków technologicznych z myjni automatycznej i ręcznej) powstających na terenie Stacji Paliw BP „SŁOWIANKA” w Poznaniu przy ul. Serbska 24.

II. Ustalić następujący zakres korzystania z wód:

1. ilość i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

- a) ilość odprowadzanych ścieków:

$$Q_{h \max} = 3,03 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 24,96 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{r \max} = 26630,40 \text{ m}^3/\text{r}$$

- b) dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać:

$$S_{\text{węglowodory ropopochodne}} \leq 15 \text{ mg/l}$$

$$\text{fosfor ogólny} \leq 10 \text{ mg/l}$$

$$\text{azot amonowy} \leq 100 \text{ mg/l}$$

III. Ustalić warunki wykonania pozwolenia:

1. ścieki zostaną oczyszczone w urządzeniu ograniczającym negatywne oddziaływanie na środowisko tj.: w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych,
2. sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- a) kontrola jakości ścieków przemysłowych - 2 razy w roku w zakresie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
- b) miejsce poboru prób ścieków – studzienka SK zlokalizowana na terenie stacji paliw przed włączeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
- 3. sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z urządzeń kanalizacyjnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;
 - a) w przypadku awarii urządzeń oczyszczających należy zaprzestać odprowadzania ścieków do kanalizacji, wznowienie pracy urządzeń oczyszczających można rozpocząć dopiero po usunięciu awarii,
 - b) o zaistniałej awarii urządzeń oczyszczających ścieki należy niezwłocznie powiadomić właściciela urządzeń kanalizacyjnych oraz podjąć działania zmierzające do usunięcia awarii;
 - c) zanieczyszczenia na terenie stacji paliw należy zbierać stosownymi sorbentami – nie splukiwać do urządzeń kanalizacyjnych.

V. Zobowiązać użytkownika do:

- 1. zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji polegającej w szczególności na:
 - a) powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
 - b) podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń, w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczania ich skutków dla środowiska;
 - c) wykonywania 2 razy w roku kontroli jakości ścieków przemysłowych;
 - d) regularnej konserwacji technicznej urządzenia oczyszczającego;
 - e) przynajmniej 1 raz w roku czyszczenia z zebranych zanieczyszczeń osadnika i separatora substancji ropopochodnych.
 - f) przestrzegania zapisów umowy w zakresie odprowadzania ścieków zawartej z właścicielem kanalizacji.

VI. Zastrzec, że:

- 1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
- 2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
- 3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych - do dnia 15 października 2017 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2013 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania został złożony wniosek BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, 61-308 Poznań, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Nowocień „EKON” Inżyniera Środowiska, ul. Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków technologicznych

z myjni automatycznej i ręcznej) powstających na terenie Stacji Paliw BP „SŁOWIANKA” w Poznaniu przy ul. Serbskiej 24.

Za podstawę wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny, opracowany w marcu 2013 r. przez inż. Michała Nowocień.

Po przeanalizowaniu dowodów i materiałów zebranych w trakcie postępowania w sprawie ustalono co następuje poniżej:

1. Aquanet S.A. wyraził zgodę na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – pismo znak: DW/TOS/020U/28148/2013 z dnia 20.06.2013 r.;
2. zakres dołączonego do wniosku operatu wodnoprawnego spełniła wymagania określone w art. 132 ustawy *Prawo wodne* i umożliwił wydanie niniejszego pozwolenia

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 02.10.2013 r. powiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w zakresie przedłożonego wniosku. Strony zostały zawiadomione o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Wobec braku uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Otrzymują:

1. pełnomocnik wnioskodawcy
Pan Michał Nowocień
„EKON” Inżynieria Środowiska
ul. Władysława Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec
odebrano 21.10.2013
2. BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków
odebrano 21.10.2013
3. AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
g. onyfine
4. aa.
prz. Sp. z o.o.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - kataster wodny
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

I/IDJ

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225 poz. 1635 ze zm.) pobrano opłatę skarbową za decyzję w kwocie 217 zł oraz opłatę za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł (data wpłaty 18.09.2013 r.) na konto tu. organu, nr rachunku bankowego nr 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

,

,