

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54
OS-I.6341.3.43.2013
11 03 1402 040

Poznań, dnia 10 marzec 2014 roku.

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust. 1 pkt. 10; art.127 ust. 3a i 6; art. 128 ust. 1; art.131 ust. 1, 2 i 3; art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U., poz. 145 z 2012 r. ze zm.); rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.) oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267).

ORZECAM

Udzielić:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Sp. z o.o.
ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Aquanet S.A, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni pojazdów, zajezdni tramwajowych i zajezdni autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.

Ustalić następujący zakres korzystania z urządzeń kanalizacyjnych, warunki wykonywania uprawnień oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki: ilość i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji:

I. Zajezdnia autobusowa przy ul. Warszawskiej 142:

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki deszczowe + technologiczne + bytowe):

$$Q_{\max.h} = 2\,165,52 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 251,58 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.roc} = 46\,238,41 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

- a) ścieki z myjni pojazdów oczyszczone są w układzie: studnia osadnikowa, separator, zbiornik wody podczyszczonej
- b) ścieki z myjni części pojazdów zostaną oczyszczone w separatorze
- c) ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych stacji paliw zostaną oczyszczone w separatorze oraz odстойniku szlamowym
- d) ścieki z budynku blacharni, zostaną oczyszczone w separatorze
- e) ścieki z budynku silnikowni – zespół podczyszczania ścieków,

- f) ścieki z akumulatorów na wypadek sytuacji awaryjnych odprowadzone są poprzez kamionkowy neutralizator kwasów akumulatorowych.

3. Jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

II. Zajeżdźnia autobusowa ul. Kacza 12:

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki technologiczne + bytowe + deszczowe):

$$Q_{\text{max.h}} = 1,45 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 20,63 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.roc}} = 8\,472 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

- a) ścieki z myjni pojazdów oczyszczone są w separatorze substancji ropopochodnych;
- b) ścieki deszczowe z powierzchni utwardzonych stacji paliw zostaną oczyszczone w odстойniku szlamowym oraz separatorze,
- c) ścieki z myjni autobusowej oczyszczane są w układzie: studni osadczej błota, studni floatatora filtrującej węglowodory ropopochodne i substancje lekkie, studni filtra koalescencyjno-absorpcyjnego, studni wody oczyszczonej z przelewem, studzienki magazynowej zanieczyszczeń,
- d) ścieki ze stanowiska ręcznego mycia podzespołów zostaną oczyszczone w osadniku i separatorze,
- e) ścieki z akumulatorów – przy awarii poprzez neutralizator,

3. Jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

III. Zajeżdźnia tramwajowa przy ul. Głogowskiej 131:

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki deszczowe + technologiczne + bytowe):

$$Q_{\text{max.h}} = 444,68 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 52,86 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.roc}} = 9\,816,68 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

- a) Ścieki z myjni wagonów tramwajowych oraz stanowiska mycia podzespołów oczyszczone są w zespole zbiorników do mechanicznego oczyszczania wód technologicznych oraz separatorze substancji ropopochodnych;

3. Jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

IV. Zajeżdźnia tramwajowa przy ul. Madalińskiego 17:

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki technologiczne + bytowe):

$$Q_{\text{max.h}} = 0,90 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 7,6 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.roc}} = 3\,202 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

a) Ścieki z myjni wagonów tramwajowych oczyszczone w studzienkach osadnikowych;

3. Jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

V. Zajeżdźnia tramwajowa przy ul. Fortecznej 2:

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki technologiczne + bytowe):

$$Q_{\text{max.h}} = 0,80 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 10,34 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.roc}} = 4\,677,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

a) Ścieki z myjni wagonów tramwajowych zostaną oczyszczone w układzie zespołu zbiorników do mechanicznego oczyszczania wód technologicznych i separatora

b) Ścieki z akumulatorów – neutralizator ścieków zasadowych,

c) jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

VI. Zajeżdźnia tramwajowa: Franowo

1. Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej (ścieki technologiczne + bytowe):

$$Q_{\text{max.h}} = 2,62 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 40 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.roc}} = 14\,600 \text{ m}^3/\text{rok}$$

2. W skład ścieków przemysłowych wchodzi:

a) w dwóch miejscach hali warsztatowej – separator;

b) z hali głównej – w dwóch miejscach separator;

c) ścieki z myjni pojazdów w hali głównej – osadnik wstępny i separator i zbiornik rewizyjny,

3. Jakość odprowadzanych ścieków:

- $S_{\text{węglowodory ropopochodne}} < 15 \text{ mg/l}$
- $\text{Azot amonowy} < 100 \text{ mg/dm}^3$
- $\text{Fosfor ogólny} < 10 \text{ mg/dm}^3$

VII 1: sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

a) monitoring jakościowy: 2 razy w roku, w zakresie parametrów określonych w nin. decyzji, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków - punkt poboru próbek – ostatnia studzienka kontrolno-pomiarowa przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej,

VII 2: sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z urządzeń kanalizacyjnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:

- o zaistniałej awarii urządzeń na terenie zakładu, mogących wprowadzić ponadnormatywne ilości substancji do urządzeń kanalizacyjnych, należy niezwłocznie

- powiadomić właściciela urządzeń kanalizacyjnych oraz zaprzestać korzystania z urządzeń,
- podjąć niezwłocznie działania zmierzające do usunięcia awarii,
 - wznowienie pracy urządzeń można rozpocząć dopiero po usunięciu awarii,

VIII. Zobowiązać użytkownika do:

1. zapewnienia prawidłowej eksploatacji instalacji polegającej w szczególności na:
 - powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 - regularnej konserwacji technicznej urządzeń,
 - podejmowaniu odpowiednich działań w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych w celu ograniczania ich skutków dla środowiska,
 - przeprowadzania analizy ścieków odpływających do kanalizacji sanitarnej dwa razy w roku,
 - przestrzegania najwyższych wskaźników zanieczyszczeń dla niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, a także określonych przez właściciela urządzeń kanalizacyjnych .

IX. Zastrzec, że:

1. organ administracji samorządowej może zażądać w razie potrzeby dodatkowo rozbudowy lub przebudowy instalacji ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko;
2. utrzymanie i eksploatacja instalacji odbywać się będzie zgodnie z warunkami określonymi niniejszą decyzją;
3. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
4. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
5. przejęcie praw i obowiązków wynikających z niniejszego pozwolenia może nastąpić na zasadach określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska,
6. niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

X. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków wydaje się na okres do **dnia 09 marca 2018 roku.**

XI. Stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto wniosek właściciela instalacji, operat wodnoprawny i niezbędne uzgodnienia.

U Z A S A D N I E N I E

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ul. Głogowska 131/133, 60-244 Poznań wystąpiło do tut. Wydziału z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Aquanet S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska

wodnego, pochodzących z myjni pojazdów, zajezdni tramwajowych i zajezdni autobusowych zlokalizowanych na terenie Poznania.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny, którego zakres po uzupełnieniu uznano za wystarczający do udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego. Pismem z dnia 24.02.2014 r. organ administracji publicznej powiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, a informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono podano również do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 wyżej powołanej ustawy prawo wodne.

W toku postępowania ustalono, że oczyszczone ścieki wprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie będą przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w przepisach prawa. Przedstawione badania jakości ścieków nie wykazały przekroczeń.

Zakres wartości wskaźników zanieczyszczeń dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ustalono biorąc pod uwagę maksymalne wartości dopuszczalne w przepisach prawa rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964)

Wnioskodawca posiada umowę z właścicielem urządzeń kanalizacyjnych tj. AQUANET S.A. na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych umowa nr EH/3803/105666/2012 z dnia 19 listopada 2012r. oraz umowa nr EH/3803/1072/2006 z dnia 13 kwietnia 2006r.

Właściciel urządzeń wodnych nie wniósł zastrzeżeń w przedmiocie postępowania.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/DK

Otrzymują:

1. MPK Sp. z o.o.
ul. Głogowska 131/133
Poznań
2. Aquanet S.A.,
ul. Dolna Wilda 126,
61-492 Poznań

3.4 aa

Do wiadomości:

5. Kataster wodny
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 217 zł i na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

