

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Urząd Miasta Poznania
Wydział Ochrony Środowiska
61-658 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54

Poznań, dnia 07 kwietnia 2014 r.

OS-I.6341.1.23.2014

07 04 14 00276

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust. 1 pkt. 1; art. 123 ust. 2 i 3; art.125; art.127 ust. 1, 3; art. 128 ust. 1 pkt. 4, 8, 11; art.131 ust. 1 i 2 ; art. 135 pkt. 2; art. 138 ust 1, art. 139 ust 4, art. 140 ust.1, w związku z art.37 pkt. 2; art.39; art. 41 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.2012, poz. 145 ze zm.) oraz art.104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 267), § 20 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.).

ORZEKAM

Udzielić:

Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61 - 492 Poznań

- I. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez istniejący wylot do skanalizowanego odcinka ciekłu Bogdanka w km 0+730 oraz do rzeki Warty z przelewu burzowego poprzez nowoprojektowany wylot w sytuacji podwyższonych stanów odbiornika.
- II. stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące: odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w ul. Garbary, do skanalizowanego odcinka ciekłu Bogdanka w km 0+730 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, w decyzji o sygnaturze OS.I/6210-112/05 z dnia 29.12.2005 r., udzielonego dla AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2015 r. Jednocześnie orzeka się o niezbędności pozostawienia urządzenia wodnego tj. istniejącego wylotu do skanalizowanego ciekłu Bogdanka w km 0+730.
- III. Ustalić następujący zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:
 - 1 Odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez istniejący wylot do skanalizowanego odcinka ciekłu Bogdanka w km 0+730:
 - a. ilość ścieków odprowadzanych do ciekłu Bogdanka:
$$Q_{h\ max} = 10\ 800\ m^3/h$$
$$Q_{d\ \acute{s}r} = 170\ m^3/d$$
$$Q_{max\ roczne} = 62\ 000\ m^3/rok$$
 - b. częstotliwość zrzutu przelewu do ciekłu Bogdanka: 10/rok
 - c. miejsce wprowadzenia ścieków – istniejący wylot
 - a) działka nr 14/5, ark. 03, obręb 0051 Poznań
 - b) współrzędne geograficzne
N 52° 24' 54,50" E 16° 56' 21,35"

- d) rzędna wylotu: 51,77 m n.p.m.
- e) stopień rozcieńczenia ścieków wodami deszczowymi: 1:3,8
- f) ścieki są odprowadzane do cieku Bogdanka we wnioskowanej ilości w przypadku niskich stanów rzeki Warty. W sytuacji wysokich stanów rzeki Warty (rzędna WWW 56,56 m.n.p.m.) ścieki kierowane są bezpośrednio do rzeki Warty za pośrednictwem przepompowni. W tej sytuacji zamykany jest odpływ z kanału Bogdanki za pośrednictwem szandorów
- g) pomiar wysokości zwierciadła/przepływu przed wylotem do rzeki Warty/cieku Bogdanka

2 Odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej poprzez nowoprojektowany wylot do rzeki Warty :

a. ilość ścieków odprowadzanych do rzeki Warty:

$$Q_{h \max} = 10\,800 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{d \text{ śr}} = 170 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 62\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$$

b. częstotliwość zrzutu przelewu do rzeki Warty : 10/rok

c. miejsce wprowadzenia ścieków (rzeka Warta działka 1/5 ark. 05 obręb Poznań)– poprzez nowoprojektowany wylot zlokalizowany na:

a) działka nr 3/15, ark. 05, obręb 0051 Poznań oraz częściowo działka 1/5 ark. 05 obr. 0051 Poznań

b) współrzędne geograficzne

N 52° 24' 54,00" E 16° 56' 24,40"

c) rzędna osi wylotów DN 1400 : 53,17 m n.p.m.

d) rzędna posadowienia dna wylotów DN 1400: 52,47 m n.p.m.

d. stopień rozcieńczenia ścieków wodami deszczowymi: 1:3,8

3. Średnie stężenie ścieków rozcieńczonych – początek działania przelewu:

a) BZT₅ = 116gO₂/m³

b) zawiesina ogólna = 138 g/m³

c) azot ogólny = 19,6 g/m³

d) fosfor ogólny = 3,31 g/m³

4. Dla określenia czy zrzuty z przelewów burzowych nie powodują zmiany jakości wód w odborniku ustala się konieczność prowadzenia badań wody w cieku Bogdanka i rzece Warcie poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w czasie trwania opadów:

4.1 w zakresie następujących wskaźników:

a) BZT₅

b) ChZT

c) zawiesina ogólna

d) azot ogólny

e) fosfor ogólny

f) węglowodory ropopochodne

4.2 Ustala się następujące miejsca pomiarów – rzeka Warta

a) powyżej zrzutu ścieków: na wysokości mostu Bolesława Chrobrego

b) poniżej zrzutu ścieków: na wysokości mostu kolejowego;

4.3. Ustala się następujące miejsca pomiarów – ciek Bogdanka

a) powyżej zrzutu ścieków: studzienka przy skrzyżowaniu ul. Kutrzeby /Al. Niepodległości:
- rzędne (właz/kanał) : 62,85 m n.p.m. /56,70 m n. p. m. ;

b) poniżej zrzutu ścieków: studzienka w ul. Garbary
- rzędne (właz/kanał): 57,92 m n.p.m./51,83 m n.p.m.;

IV. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków:

- rozruch dla odprowadzenia ścieków przez nowoprojektowany wylot do rzeki Warty planowany jest w III kwartale 2015r.(sierpień przez ok. 14 dni)
- maksymalny czas pracy w sytuacji awarii któregoś z pomiarów przewiduje się na ok. 7 dni od czasu powstania awarii urządzenia,
- niezwłocznie o zaistniałej sytuacji powiadomić Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
- w przypadku awarii urządzenia pomiarowego zwierciadła/przepływu przed wylotem do cieką Bogdanka zaprojektowana rzędna przelewu w nowej komorze przelewowej w ul. Garbary gwarantuje maksymalny odpływ na poziomie 3,0 m³/s.
- w przypadku awarii urządzenia pomiarowego zwierciadła/przepływu przed wylotem do rz. Warty, odpływ na poziomie 3,0 m³/s gwarantuje maksymalna wydajność projektowanych pomp w pompowni powodziowej.

V. Zobowiązać uprawnionego do:

1. powierzeniu funkcji związanych z pracą instalacji osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
2. wykonywania 2 razy w roku (wiosną i jesienią) badań wody w cieką Bogdanka i rzece Warcie poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków dwa razy w roku w czasie trwania opadów w zakresie wskaźników określonych w pkt. III.4.1 nin. decyzji i każdorazowe przekazywanie ich do wiadomości tutejszego organu oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu,
3. nie przekraczania ilości zrzutów ścieków ustalonej niniejszą decyzją
4. prowadzenia pomiarów ilości dokonywanych przelewów,
5. wykonania w razie konieczności na odcinku 90 m poniżej nowoprojektowanego wylotu do rzeki Warty (zasięg oddziaływania) robót mających na celu zachowanie lub odtworzenie stanu dna rzeki Warty, w związku z realizowanym pozwoleniem wodnoprawnym.

VI. Zastrzec, że:

1. organ administracji samorządowej może zażądać w razie potrzeby dodatkowo rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
2. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
3. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
4. niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń,
5. pozwolenie wodnoprawne wydaje się na okres do dnia: 06 kwietnia 2024 r.

Uzasadnienie

Pan Paweł Jakubowski przedstawiciel firmy AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań działając na rzecz i z upoważnienia Aquanet S.A ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, wystąpił do Starostwa Powiatowego w Poznaniu z wnioskiem z dnia 06.02.2014r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci wylotu do rzeki Warty oraz na szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzenie ścieków ogólnospławnych do Warty, z przelewu burzowego w sytuacji podwyższonych stanów odbiornika oraz na odprowadzenie ścieków ogólnospławnych do skanalizowanego cieką Bogdanka. Starosta Poznański pismem o sygnaturze WŚ.6341.1.24.2014.V z dnia

12.02.2014r. przekazał ww. wniosek Prezydentowi Miasta Poznania jako właściwemu, w sprawie.

Do wniosku dołączono decyzję nr 167/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o sygnaturze UA-I-U09.6733.209.2012 z dnia 5.11.2012r. oraz operat wodnoprawny, opracowany w lutym 2014r. który po stosownych uzupełnieniach stanowi podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Ze względu na skomplikowany charakter sprawy pismem z dnia 07.03.2014r, organ prowadzący postępowanie przedłużył toczące się postępowanie.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10.03.2014r. wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia operatu wodnoprawnego. Pełnomocnik Wnioskodawcy pismem z dnia 19.03.2014r. złożył stosowne uzupełnienie, w którym znalazło m. in. się oświadczenie o zrzeczeniu się przez Aquanet S.A uprawnień ustalonych w decyzji Prezydenta Miasta Poznania w decyzji o sygnaturze OS.I/6210-112/05 z dnia 29.12.2005 r., i zawarł wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące: odprowadzenie ścieków z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanego w ul. Garbary, do skanalizowanego odcinka ciekłu Bogdanka w km 0+730 udzielonego przez Prezydenta Miasta Poznania, w decyzji o sygnaturze OS.I/6210-112/05 z dnia 29.12.2005 r., udzielonego AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. Pismem z dnia 27 marca 2014 r. organ administracji publicznej powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pismem z dnia 28 marca 2014r. o sygnaturze P/KZGW/NZP-ZZ-5331/Pń/8/14/mż przedstawił swoje stanowisko, w przedmiotowej sprawie. Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu przedstawił swoje stanowisko w piśmie o sygnaturze L.dz.722/Rwp/2014 z dnia 31 marca 2014r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego pismem o sygnaturze DR-IV.7324.1.115.2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. nie wniósł uwag do toczącego się postępowania.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny:

Pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapisów art. 125 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 122 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 37 pkt 1 szczególnym korzystaniem z wód jest wprowadzanie ścieków do wód. Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 132 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym.

Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 126 ww. ustawy.

Z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/DK

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy
Paweł Jakubowski
AQUA S.A. ul. Kancelarska 28,
60-327 Poznań
2. Urząd Miasta Poznania
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

z up. PREZIDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski
z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

- ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
3. Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań
4. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań
5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
ul. Floriana Znanieckiego 9
60-682 Poznań
6. Pełnomocnik Prezesa Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań

7. 8aa

Do wiadomości:

1. Kataster wodny
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano stosowną opłatę skarbową w wysokości 444 zł, oraz za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.). Opłatę wpłacono na rachunek bankowy: Urząd Miasta Poznania, Wydział Finansowy, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych – ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, nr rachunku: 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

