

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
tel. 878-40-53, 878-40-54 18
OS-V.6220.147.2017

310817-2038

Poznań, dnia 31.08.2017r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Szpitala Wielkopolski Sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań, reprezentowana przez Pana Tomasza Sokołowskiego

orzekam

umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłej na działce 2/29, ark. 27, obręb Gołęczin, jedn. ewid. Poznań.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2017r., Szpitala Wielkopolski Sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań, reprezentowana przez Pana Tomasza Sokołowskiego, wystąpiła z wnioskiem z dnia 28.08.2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłej na działce 2/29, ark. 27, obręb Gołęczin, jedn. ewid. Poznań.

Na podstawie informacji zawartych w ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ustalił, iż planowana inwestycja realizowana będzie na działce o numerze 2/29, ark. 27, obręb Gołęczin w Poznaniu, na terenie planowanego do budowy Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego). Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegać będzie na przebudowie, odcinków sieci ciepłej:

a. kanałowego, o średnicy 2xDN125 (Hotel Jowisz przy ul. Dojazd 34),
b. preizolowanego, przyłącza o średnicy 2xDN100 (Szpital MSWiA),
c. kanałowego, przyłącza o średnicy 2xDN100 (do Szpitala Wojewódzkiego),
zlokalizowanych pomiędzy istniejącą komorą oznaczoną jako P7/2/(A14), a granicą działki 2/29, ark. 27, obręb Gołęczin. Rozdział istniejącej sieci ciepłej na oddzielne odcinki następuje w komorze P7/2/(A14). Przebudowa istniejących odcinków (powyżej punkt a. i b.) znajdujących się na terenie przedsięwzięcia, polegać będzie na zastąpieniu ich rurociągami (zasilanie i powrót) w technologii rur preizolowanych 2xDN200 prowadzonych w granicach działki Inwestora. Przebudowa trzeciego odcinka (powyżej punkt c.) polegać będzie na obniżeniu jego rzędnej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w istniejącym tunelu technicznym. Długość przewodów preizolowanych wynosić będzie ok. 160m, natomiast rur stalowych bez szwu pod płaszczem z blachy ocynkowanej ok. 3m.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71), planowaną przebudowę istniejącej sieci ciepłej należy analizować w kontekście kwalifikacji do § 3 ust. 2 pkt 2 w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 34 ww. rozporządzenia.

Z uwagi na planowaną lokalizację przedmiotowej sieci ciepłej (realizacja przedsięwzięcia tylko i wyłącznie na działce Inwestora, nie będącej drogą publiczną, zlokalizowanej w rejonie

stanowiącym swego rodzaju kompleks szpitali) należy uznać, iż w tym przypadku zastosowanie ma wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 34 ww. rozporządzenia: „z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych”.

W związku z powyższym, na podstawie materiałów przedstawionych we wniosku, a w szczególności na podstawie zakresu i lokalizacji planowanej inwestycji wykazanych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach byłaby wymagana.

W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), wymaga umorzenia w całości.

Brak konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia Inwestora z obowiązku spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z przepisów szczególnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Poznania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



PREZYDENT MIASTA
Joanna Dutkowiak
Joanna Dutkowiak
Kierownik
Oddziału Ocen Oddziaływania

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Sokołowski,
2. Aa.

V/KB

31.08.2017 *Bpudw*