

Zastępca Prezydenta
Urzędu Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.7346.2.10.2018

Mdok: 1216329

040918-1121

Fundacja Pozytywnego Rozwoju
ul. Kaczeńcowa 38
60-175 Poznań

Poznań, 10 września 2018 r.

W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ze zmianami) w placówce pn., Żłobek Pozytywnego Rozwoju, ul. Umultowska 13 61-614 Poznań, stwierdzono następujące nieprawidłowości/uchybiecia:

- 1) Niezabezpieczoną instalację elektryczną, w pomieszczeniach, tj.:
 - a) korytarzu na parterze budynku (1 szt.),
 - b) szatni na I piętrze budynku (1 szt.),
 - c) sali pn. „Ważki” (1 szt.),
 - d) w części szatni, przy łazience na 1 piętrze - uszkodzony włącznik światła.
- 2) Niezabezpieczone przed dostępem dzieci drzwi wejściowe do magazynu, w którym przechowywane są sprzęty i środki utrzymania czystości.
- 3) Brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym tj. grzejnikami centralnego ogrzewania w pomieszczeniach: w sali pn. „Ważki” oraz w szatni usytuowanej na I piętrze lokalu.
- 4) W przypadku naczyń i sztućców do karmienia dzieci brak:
 - a) certyfikatów lub atestów wraz z przyporządkowanymi im dowodami zakupu;
 - b) dokumentacji potwierdzającej możliwość wyparzania w temperaturze 90 °C.
- 5) Brak dokumentu potwierdzającego, iż dodatki chemiczne zastosowane w odświeżaczach powietrza umiejscowionych w lokalu (po jednej sztuce na parterze oraz na pierwszym piętrze lokalu) są bezpieczne dla dzieci w wieku do lat 3.
- 6) Brak szkoleń opiekunów dziecięcych: D.D., P.B., K.M., z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
- 7) Brak orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych w przypadku dyrektora „Żłobka Pozytywnego Rozwoju”.
- 8) Brak usystematyzowania wiedzy pracowników w zakresie tematyki ochrony dzieci ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia wiedzy, umiejętności oraz sposobu reagowania na zachowania potencjalnie świadczące o zaistnieniu sytuacji związanych z przemocą.

W związku z powyższym polecam:

- 1) Zabezpieczyć instalację elektryczną, w pomieszczeniach, tj.:
 - a) korytarzu na parterze budynku (1 szt.),

- b) szatni na I piętrze budynku (1 szt.),
 - c) sali pn. „Ważki” (1 szt.),
 - d) w części szatni, przy łazience na I piętrze – naprawić uszkodzony włącznik światła.
- 2) Zabezpieczyć przed dostępem dzieci drzwi wejściowe do magazynu, w którym przechowywane są sprzęty i środki utrzymania czystości.
 - 3) Zamontować osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym tj. grzejnikami centralnego ogrzewania w pomieszczeniach: w sali pn. „Ważki” oraz w szatni usytuowanej na I piętrze lokalu.
 - 4) W przypadku naczyń i sztuków do karmienia dzieci przedstawić:
 - a) certyfikaty lub atesty wraz z przyporządkowanymi im dowodami zakupu;
 - b) dokumentację potwierdzającą możliwość wyparzania w temperaturze 90 °C.
 - 5) Przedstawić dokument potwierdzający, iż dodatki chemiczne zastosowane w odświeżaczach powietrza umiejscowionych w lokalu (po jednej sztuce na parterze oraz na pierwszym piętrze lokalu) są bezpieczne dla dzieci w wieku do lat 3. W przypadku braku przedmiotowej dokumentacji usunąć z placówki ww. odświezacze powietrza.
 - 6) Przedstawić dokumenty dot. opiekunów dziecięcych: D.D., P.B., K.M., potwierdzające przeprowadzenie szkoleń z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
 - 7) Przedstawić orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych w przypadku dyrektora „Żłobka Pozytywnego Rozwoju”.
 - 8) Przedstawić dowód na usystematyzowanie wiedzy zatrudnionych w żłobku pracowników w zakresie tematyki ochrony dzieci ze szczególnym uwzględnieniem pogłębienia wiedzy, umiejętności oraz sposobu reagowania na zachowania potencjalnie świadczące o zaistnieniu sytuacji związanych z przemocą.

Jednocześnie informuję, że wszystkie przedkładane dokumenty powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

Art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o *opiece nad dziećmi w wieku do lat 3* (Dz. U. z 2016, poz. 157), wprowadza obowiązek wykreślenia podmiotu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych w razie nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. Wykreślenie wpisu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych ma charakter środka nadzoru i może znaleźć zastosowanie wyłącznie w sytuacji określonej w art. 57 ust. 5 powoływanej ustawy.

Ustawodawca nie przypisuje wag do stwierdzonych nieprawidłowości i dlatego kontrolowany podmiot jest zobowiązany usunąć je wszystkie bez wyjątku, w określonym terminie.

Oczekuję informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Informację proszę przekazać w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃA
Jędrzej Solarski

Z-CADYREKTORA

Łukasz Witek

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 55 00, fax +48 61 878 53 23, sekretariat_j.solarski@um.poznan.pl, www.poznan.pl

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Hanna Antoniuk

Magda Walczak