

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
DATA ODBIORU DOKUMENTU	13 LUT. 2013	WPLYNEŁO DOKUMENT
L. dz. _____ zał. _____ znak spr. _____		

POZnań*

Znak sprawy: Or-II.0003.2.13.2013
Lotus: 130213-1741

Szanowny Pan
Adrian Kaczmarek
Radny Miasta Poznania

Poznań, 13.02. 2013r.

Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 5 lutego 2013r. zapytanie Pan Radnego w sprawie zalania pomieszczeń na Stadionie Miejskim, uprzejmie informuję:

Bezpośrednią przyczyną zalania pomieszczeń wynajmowanych na Stadionie Miejskim przez Wiarę Lecha było pęknięcie rury wodociągowej. Uszkodzeniu uległa instalacja zimnej wody. Usunięcia awarii wodociągowej na własny koszt podjęło się Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. w ramach udzielonej podczas budowy gwarancji należytego wykonania.

Na dzień 11 lutego br. wyciek wody został zatamowany i pomieszczeniom nie grozi dalsze zalewanie spowodowane tą awarią. W najbliższych dniach pracownicy firmy przedstawiają POSiR oraz operatorowi Stadionu Miejskiego harmonogram prac związany z wymianą uszkodzonego fragmentu rurociągu.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA
Dariusz Jaworski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jędrzej Solarski

*Miastoknow-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45, fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

STARSZY SPECJALISTA

Antoni 12.02.13r.

Marlena Antczak