

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
dla Miasta Poznania  
Plac Kolegiacki 17  
61 – 841 Poznań

PINB/RIN/7358/5791/2004

Barbara K. antczak@um.poznan.pl

P. D. Dziekaniec 18. 03. 2016

Poznań, dnia 18. 03. 2016		
MIASTA POZNAŃ 01		
Wydział Organizacyjny Sekretariat pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań		
WPLYŚLO DNIA	2016 -03- 18	WPLAŃENO DNIA
Lp. dz. 180316 - 884		

Urząd Miasta Poznania  
Wydział Organizacyjny  
pl. Kolegiacki 17  
61-841 Poznań

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2015r., dotyczące interpelacji Pani Radnej Ewy Jemielity, kierowanej do Prezydenta Miasta Poznania (nr 16031600945), w sprawie samowolnego wybudowania kominków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Błażeja 86 w Poznaniu, uprzejmie informuję, iż sprawa przedstawia się następująco.

Powyższy budynek był kilkakrotnie kontrolowany przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania decyzją z dnia 01.07.2011r. nakazał Wspólnocie Mieszkaniowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się w Poznaniu, przy ul. Błażeja 86 wykonanie robót budowlanych - w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budynku mieszkalnego wielorodzinnego, znajdującego się przy ul. Błażeja 86 w Poznaniu. Nakaz ten obejmuje: obcięcie rur przedłużających dwa kominy dymowe i zaślepienie wylotów kanałów dymowych za pomocą płyty żelbetowej, tzw. „czapka żelbetowa” – w kominach niższej części budynku od strony zachodniej oraz wyłączenie z użytkowania kominków usytuowanych w lokalach nr 86 C i 86 D, znajdujących się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Błażeja 86a-d w Poznaniu, jako kominki opalane paliwem stałym oraz wyłączenie z użytkowania przewodów do nich podłączonych.

Powyższą decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania oraz utrzymującą w mocy decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zaskarżyła Wspólnota Mieszkaniowa i w chwili obecnej toczy się postępowanie w Sądzie Administracyjnym. Jednocześnie informuję, że po zakończeniu postępowania w Sądzie Administracyjnym (gdy Sąd utrzyma w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania) zostanie przeprowadzone bezzwłocznie postępowanie egzekucyjne w celu usunięcia zagrożenie dla zdrowia i życia Pani

POWIATOWY INSPEKTOR  
NAZORU BUDOWLANEGO  
dla Miasta Poznania

Otrzymują:

1. Adresat ([marlena\\_antczak@um.poznan.pl](mailto:marlena_antczak@um.poznan.pl))
2. OIK - aa

Sprawę prowadzi: Krzysztof Kopiński, tel. 8785-794