

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.2.152.2017

170717-2410

Pani
Katarzyna Kretkowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania

Poznań, 17 lipca 2017 r.

Szanowną Pani Przewodniczącą,

odpowiadając na zapytanie Pani Przewodniczącej zadane na LII sesji Rady Miasta Poznania w dniu 11 lipca br. w sprawie schodów w ciągu ul. Chwiałkowskiego, które Prezydent Miasta przekazał mi celem udzielenia odpowiedzi, uprzejmie wyjaśniam:

Przedmiotowe schody są objęte kontrolą techniczną, którą wykonuje raz w roku Politechnika Poznańska. W wyniku tych przeglądów stwierdzono dużą korozję stali zbrojeniowej oraz erozję betonu. Zostało wykonanych kilka doraźnych napraw konstrukcji żelbetowej, ponadto wykonano podkład z drewna mający odciążyć żelbetową konstrukcję oraz wydzielono strefę niebezpieczną dla użytkowników poprzez dodatkowe opłotowanie. Zlecono także wykonanie projektu budowy nowej konstrukcji schodów wraz z dostosowaniem ich do ruchu osób niepełnosprawnych.

Obecnie w planach inwestycyjnych nie ma przebudowy schodów w ciągu ul. Chwiałkowskiego, jednak ponowiony zostanie wniosek o ujęcie tego zadania w Budżecie od roku 2018.

Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Miasteczko Włodarski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA