

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0057-2-112/10

140810 - 2352

Poznań, 14.08.2010r.

Szanowny Pan
Mariusz Wiśniewski
Radny Rady Miasta Poznania


Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 31 sierpnia 2010r. zapytanie Pana Radnego w sprawie naprawy studzienki kanalizacyjnej w Parku nad Wartą, uprzejmie wyjaśniam:

Wypływ ścieków ze studni Kolektora Prawobrzeżnego przebiegającego przez Park nad Wartą, który miał miejsce w dniu 24.07. br. spowodowany był dopływem dodatkowej ilości ścieków z nielegalnych podłączeń wód deszczowych z posesji stanowiących przedmiotową zlewnię kanalizacyjną. Dodatkową przyczyną wystąpienia spiętrzenia ścieków w kolektorze było przedostanie się korzeni drzew do studni kanalizacyjnej.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Aquanet wystąpił do Zarządu Zieleni Miejskiej o usunięcie drzewa powodującego uszkodzenie studni kanalizacyjnej oraz wywołującego zakłócenia w przepływie ścieków. Drzewo zostało usunięte w dniu 18.08. br. Po uprzątnięciu terenu zanieczyszczonego po wypływie ścieków, Aquanet wykonał dodatkowe prace naprawcze polegające na montażu płyty stropowej oraz włazu szczelnego, który zabezpiecza układ przed wypływem ścieków.

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej stanowi naruszenie przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w związku z powyższym Aquanet włączył zlewnie Kolektora Prawobrzeżnego do harmonogramu bieżących kontroli nielegalnych podłączeń.

Z poważaniem



Ryszard Gobelny

*Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 45 , fax +48 61 878 54 31, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl