

blowa nn-0,4kV  
 4x150mm<sup>2</sup>  
 45,0m -

istn. stacja MST-756

proj. linia kablowa nn-0,4kV

proj. rura ostonowa śr. 110 - przecisk



Enea Serwis sp. z o.o.  
 Gronówko 30, 64-111 Lipno  
 ODDZIAŁ POZNAŃ  
 ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Projektował:  
 mgr inż. Dariusz Zawada  
 Upr bud. WKP/0107/POOE/05  
 WOIB nr WKP/IE/0457/05

Obiekt: Zasilanie budynku usługowo-magazynowego położonego w Poznaniu przy ul. bocznej od ulicy Tarnowskiej dz. 1/38

Temat:  
 Elektroenergetyczna linia kablowa nn-0,4kV  
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o.  
 Oddział Dystrybucji Poznań  
 Rejon Dystrybucji Poznań  
 ul. Panny Marii 2; 61-108 Poznań

Projekt budowlano-wykonawczy

Skala 1:500

Data: 06.2016r.

Rys. 1

mgr inż. Dariusz Zawada  
 Upr. bud. WKP/0107/POOE/05  
 WOIB nr WKP/IE/0457/05